



High**PROTEC**

Manuel de référence MRM4-3.7-FR-REF



**MRM4**

**Protection de moteur**

**Version: 3.7.b ( 47166)**

**Traduction de l'original · Français**

**Revision: A 48029**

© 2020

**Woodward Kempen GmbH**

Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)

Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 1

Internet : [www.woodward.com](http://www.woodward.com)

Ventes

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 331

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : [SalesPGD\\_EMEA@woodward.com](mailto:SalesPGD_EMEA@woodward.com)

Service

Téléphone : +49 (0) 21 52 145 614

Fax : +49 (0) 21 52 145 354

Courriel : [industrial.support@woodward.com](mailto:industrial.support@woodward.com)

© 2020 Woodward Kempen GmbH

# Table des matières

<b>1</b>	<b>À propos de ce Manuel de référence</b>	<b>11</b>
<b>2</b>	<b>Matériel</b>	<b>15</b>
2.1	Configuration du périphérique	15
2.2	Entr numér	17
2.2.1	« DI8-X1 »	17
2.3	Sort binaires	19
2.3.1	6 Sort binaires	19
2.4	Sort analogs	30
2.4.1	AnOut[1] - Sort analog	30
2.5	DEL	32
2.5.1	DEL groupe A: Paramètres	32
2.6	HMI - face avant	49
2.6.1	HMI: Paramètres	49
2.6.2	HMI: Commandes directes	50
2.6.3	HMI: Valeurs mesurées	50
<b>3</b>	<b>Sécurité</b>	<b>51</b>
<b>4</b>	<b>Paramètres d'excitation</b>	<b>53</b>
4.1	para champ: Paramètres	53
4.2	TC - Transformateur de courant	54
4.2.1	TC: Paramètres	54
4.2.2	TC: Signaux (états des sorties)	55
4.2.3	TC: Valeurs mesurées	56
4.2.4	TC: Statistiques	59
<b>5</b>	<b>Réseau</b>	<b>61</b>
5.1	Sys: Paramètres	61
5.2	Sys: Commandes directes	62
5.3	Sys: États des entrées	64
5.4	Sys: Signaux (états des sorties)	65
5.5	Sys: Valeurs mesurées	67

<b>6</b>	<b>Valeurs mesurées</b>	<b>69</b>
<b>7</b>	<b>Statistiq</b>	<b>70</b>
7.1	Statistiq: Paramètres	70
7.2	Statistiq: Commandes directes	71
7.3	Statistiq: États des entrées	72
7.4	Statistiq: Signaux (états des sorties)	72
7.5	Statistiq: Compteurs	72
<b>8</b>	<b>Communication</b>	<b>73</b>
8.1	Scada: Paramètres d'organisation	73
8.2	Scada: Signaux (états des sorties)	73
8.3	Tcplp	74
8.3.1	Tcplp: Paramètres	74
8.4	DNP3 – Protocole de réseau distribué	75
8.4.1	DNP3: Paramètres	75
8.4.2	DNP3: Commandes directes	80
8.4.3	DNP3: États des entrées	81
8.4.4	DNP3: Signaux (états des sorties)	81
8.4.5	DNP3: Compteurs	81
8.5	Modbus	83
8.5.1	Modbus: Paramètres	83
8.5.2	Modbus: Commandes directes	86
8.5.3	Modbus: États des entrées	86
8.5.4	Modbus: Signaux (états des sorties)	86
8.5.5	Modbus: Valeurs mesurées	87
8.5.6	Modbus: Compteurs	88
8.6	CEI 61850 – Communication CEI 61850	90
8.6.1	CEI 61850: Paramètres	90
8.6.2	CEI 61850: Commandes directes	90
8.6.3	CEI 61850: Signaux (états des sorties)	90
8.6.4	CEI 61850: Valeurs mesurées	91
8.6.5	CEI 61850: Compteurs	92

8.6.6	CEI 61850 – Sort. virt. . . . .	94
8.7	IEC103 – Communication CEI 60870-5-103 . . . . .	95
8.7.1	IEC103: Paramètres . . . . .	95
8.7.2	IEC103: Commandes directes . . . . .	97
8.7.3	IEC103: Signaux (états des sorties) . . . . .	98
8.7.4	IEC103: Valeurs mesurées . . . . .	98
8.7.5	IEC103: Compteurs . . . . .	99
8.8	IEC104 – Communication CEI 60870-5-104 . . . . .	101
8.8.1	IEC104: Paramètres . . . . .	101
8.8.2	IEC104: Commandes directes . . . . .	104
8.8.3	IEC104: Signaux (états des sorties) . . . . .	104
8.8.4	IEC104: Valeurs mesurées . . . . .	104
8.8.5	IEC104: Compteurs . . . . .	105
8.9	Profibus – Module Profibus . . . . .	106
8.9.1	Profibus: Paramètres . . . . .	106
8.9.2	Profibus: Commandes directes . . . . .	107
8.9.3	Profibus: États des entrées . . . . .	107
8.9.4	Profibus: Signaux (états des sorties) . . . . .	107
8.9.5	Profibus: Valeurs mesurées . . . . .	108
8.9.6	Profibus: Compteurs . . . . .	109
8.10	IRIG-B – Module IRIG-B . . . . .	111
8.10.1	IRIG-B: Paramètres d'organisation . . . . .	111
8.10.2	IRIG-B: Paramètres . . . . .	111
8.10.3	IRIG-B: Commandes directes . . . . .	111
8.10.4	IRIG-B: Signaux (états des sorties) . . . . .	111
8.10.5	IRIG-B: Compteurs . . . . .	112
8.11	SNTP – Module SNTP . . . . .	113
8.11.1	SNTP: Paramètres d'organisation . . . . .	113
8.11.2	SNTP: Paramètres . . . . .	113
8.11.3	SNTP: Commandes directes . . . . .	114
8.11.4	SNTP: Signaux (états des sorties) . . . . .	114
8.11.5	SNTP: Valeurs mesurées . . . . .	114

## Table des matières

8.11.6	SNTP: Compteurs . . . . .	115
8.12	TimeSync – Synchronisation horaire . . . . .	117
8.12.1	TimeSync: Paramètres . . . . .	117
8.12.2	TimeSync: Signaux (états des sorties) . . . . .	119
<b>9</b>	<b>Paramètre de protection . . . . .</b>	<b>120</b>
9.1	Prot: Paramètres . . . . .	120
9.2	Prot: Commandes directes . . . . .	121
9.3	Prot: États des entrées . . . . .	121
9.4	Prot: Signaux (états des sorties) . . . . .	121
9.5	MStart – Démarrage du moteur . . . . .	124
9.5.1	MStart: Paramètres globales . . . . .	124
9.5.2	MStart: Définition du groupe de paramètres . . . . .	130
9.5.3	MStart: Commandes directes . . . . .	130
9.5.4	MStart: États des entrées . . . . .	130
9.5.5	MStart: Signaux (états des sorties) . . . . .	131
9.5.6	MStart: Valeurs mesurées Et Compteurs . . . . .	135
9.5.7	MStart: Statistiques . . . . .	137
9.6	I[1] . . . I[6] – Étage à maximum de courant de phase . . . . .	139
9.6.1	I[1]: Paramètres d'organisation . . . . .	139
9.6.2	I[1]: Paramètres globales . . . . .	139
9.6.3	I[1]: Définition du groupe de paramètres . . . . .	140
9.6.4	I[1]: États des entrées . . . . .	143
9.6.5	I[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	144
9.6.6	I[1]: Compteurs . . . . .	145
9.7	IG[1] . . . IG[4] – Protection du courant à la terre - Étage . . . . .	147
9.7.1	IG[1]: Paramètres d'organisation . . . . .	147
9.7.2	IG[1]: Paramètres globales . . . . .	147
9.7.3	IG[1]: Définition du groupe de paramètres . . . . .	149
9.7.4	IG[1]: États des entrées . . . . .	151
9.7.5	IG[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	152
9.7.6	IG[1]: Compteurs . . . . .	154
9.8	ThR – Module d'image thermique . . . . .	155

9.8.1	ThR: Paramètres globales . . . . .	155
9.8.2	ThR: Définition du groupe de paramètres . . . . .	156
9.8.3	ThR: Commandes directes . . . . .	158
9.8.4	ThR: États des entrées . . . . .	158
9.8.5	ThR: Signaux (états des sorties) . . . . .	158
9.8.6	ThR: Compteurs . . . . .	160
9.9	Jam[1] . . . Jam[2] – Rotor bloqué (JAM) . . . . .	161
9.9.1	Jam[1]: Paramètres d'organisation . . . . .	161
9.9.2	Jam[1]: Paramètres globales . . . . .	161
9.9.3	Jam[1]: Définition du groupe de paramètres . . . . .	162
9.9.4	Jam[1]: États des entrées . . . . .	163
9.9.5	Jam[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	163
9.9.6	Jam[1]: Compteurs . . . . .	164
9.10	I<[1] . . . I<[3] – Charge insuffisante / courant insuffisant . . . . .	165
9.10.1	I<[1]: Paramètres d'organisation . . . . .	165
9.10.2	I<[1]: Paramètres globales . . . . .	165
9.10.3	I<[1]: Définition du groupe de paramètres . . . . .	166
9.10.4	I<[1]: États des entrées . . . . .	167
9.10.5	I<[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	168
9.10.6	I<[1]: Compteurs . . . . .	169
9.11	MLS – Délestage mécanique . . . . .	170
9.11.1	MLS: Paramètres d'organisation . . . . .	170
9.11.2	MLS: Paramètres globales . . . . .	170
9.11.3	MLS: Définition du groupe de paramètres . . . . .	170
9.11.4	MLS: États des entrées . . . . .	171
9.11.5	MLS: Signaux (états des sorties) . . . . .	171
9.12	I2>[1] . . . I2>[2] – Étage de charge déséquilibrée . . . . .	173
9.12.1	I2>[1]: Paramètres d'organisation . . . . .	173
9.12.2	I2>[1]: Paramètres globales . . . . .	173
9.12.3	I2>[1]: Définition du groupe de paramètres . . . . .	174
9.12.4	I2>[1]: États des entrées . . . . .	176
9.12.5	I2>[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	176

## Table des matières

9.12.6	I2>[1]: Compteurs . . . . .	177
9.13	Exp[1] . . . Exp[4] – Module de protection externe . . . . .	178
9.13.1	Exp[1]: Paramètres d'organisation . . . . .	178
9.13.2	Exp[1]: Paramètres globales . . . . .	178
9.13.3	Exp[1]: Définition du groupe de paramètres . . . . .	179
9.13.4	Exp[1]: États des entrées . . . . .	180
9.13.5	Exp[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	180
9.13.6	Exp[1]: Compteurs . . . . .	181
9.14	URTD – Détecteur polyvalent de température d'une résistance . . . . .	182
9.14.1	URTD: Paramètres . . . . .	182
9.14.2	URTD: Commandes directes . . . . .	182
9.14.3	URTD: Signaux (états des sorties) . . . . .	186
9.14.4	URTD: Valeurs mesurées . . . . .	187
9.14.5	URTD: Statistiques . . . . .	188
9.15	RTD – Module de protection thermique . . . . .	190
9.15.1	RTD: Paramètres d'organisation . . . . .	190
9.15.2	RTD: Paramètres globales . . . . .	190
9.15.3	RTD: Définition du groupe de paramètres . . . . .	191
9.15.4	RTD: États des entrées . . . . .	205
9.15.5	RTD: Signaux (états des sorties) . . . . .	205
9.15.6	RTD: Valeurs mesurées Et Compteurs . . . . .	214
9.16	Surv . . . . .	216
9.16.1	CBF – Module de protection de défaut de disjoncteur . . . . .	216
9.16.2	TCS – Déclenchement de surveillance du circuit . . . . .	220
9.16.3	CTS – Surveillance TC . . . . .	223
<b>10</b>	<b>Contrôl</b> . . . . .	<b>226</b>
10.1	Ctrl: Paramètres d'organisation . . . . .	226
10.2	Ctrl: Paramètres . . . . .	226
10.3	Ctrl: Commandes directes . . . . .	226
10.4	Ctrl: États des entrées . . . . .	227
10.5	Ctrl: Signaux (états des sorties) . . . . .	227
10.6	Ctrl: Valeurs mesurées . . . . .	228

10.7	SG[1] – Appareillage de connexion . . . . .	229
10.7.1	SG[1]: Paramètres . . . . .	229
10.7.2	SG[1]: Commandes directes . . . . .	233
10.7.3	SG[1]: États des entrées . . . . .	233
10.7.4	SG[1]: Signaux (états des sorties) . . . . .	234
10.7.5	Usure du disjoncteur . . . . .	238
<b>11</b>	<b>Alarmes réseau . . . . .</b>	<b>244</b>
11.1	SysA: Paramètres d'organisation . . . . .	244
11.2	SysA: Paramètres . . . . .	244
11.3	SysA: États des entrées . . . . .	245
11.4	SysA: Signaux (états des sorties) . . . . .	245
<b>12</b>	<b>Enregistrements . . . . .</b>	<b>246</b>
12.1	Enr. évt – L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties. . . . .	246
12.1.1	Enr. évt: Commandes directes . . . . .	246
12.1.2	Enr. évt: Signaux (états des sorties) . . . . .	246
12.2	Enr perturb – Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques . . . . .	247
12.2.1	Enr perturb: Paramètres . . . . .	247
12.2.2	Enr perturb: Commandes directes . . . . .	248
12.2.3	Enr perturb: États des entrées . . . . .	248
12.2.4	Enr perturb: Signaux (états des sorties) . . . . .	249
12.2.5	Enr perturb: Valeurs mesurées . . . . .	249
12.3	Enr déf. – Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations. . . . .	250
12.3.1	Enr déf.: Paramètres . . . . .	250
12.3.2	Enr déf.: Commandes directes . . . . .	250
12.3.3	Enr déf.: Signaux (états des sorties) . . . . .	250
12.4	Enr tend – Enregistr de tendance . . . . .	251
12.4.1	Enr tend: Paramètres . . . . .	251
12.4.2	Enr tend: Commandes directes . . . . .	253
12.4.3	Enr tend: Signaux (états des sorties) . . . . .	253

## Table des matières

12.4.4	Enr tend: Compteurs . . . . .	253
12.5	Dém enr - Démarrer l'enregistreur . . . . .	254
12.5.1	Dém enr: Paramètres . . . . .	254
12.5.2	Dém enr: Commandes directes . . . . .	254
12.5.3	Dém enr: Signaux (états des sorties) . . . . .	255
<b>13</b>	<b>Logiq . . . . .</b>	<b>256</b>
13.1	Logiqu - Logiq . . . . .	256
13.1.1	Logiqu: Paramètres d'organisation . . . . .	256
13.1.2	Logiqu ... Logiqu - Logiq . . . . .	257
<b>14</b>	<b>Auto-surveillance . . . . .</b>	<b>260</b>
14.1	SSV: Commandes directes . . . . .	260
14.2	SSV: Signaux (états des sorties) . . . . .	260
14.3	SSV: Compteurs . . . . .	260
<b>15</b>	<b>Service . . . . .</b>	<b>261</b>
15.1	Sgen - Générateur de signal sinusoïdal . . . . .	262
15.1.1	Sgen: Paramètres d'organisation . . . . .	262
15.1.2	Sgen: Paramètres . . . . .	262
15.1.3	Sgen: Commandes directes . . . . .	263
15.1.4	Sgen: États des entrées . . . . .	264
15.1.5	Sgen: Signaux (états des sorties) . . . . .	264
15.1.6	Sgen: Valeurs mesurées . . . . .	265
15.1.7	Sgen - Générateur de signal sinusoïdal . . . . .	266
<b>16</b>	<b>Listes sélect . . . . .</b>	<b>270</b>
<b>17</b>	<b>Index . . . . .</b>	<b>469</b>

# 1 À propos de ce Manuel de référence

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MRM4. Autrement dit, il dresse la liste de tous les paramètres disponibles (ou susceptibles d'être rendus disponibles) avec les versions complètes (en option) du dispositif de protection MRM4.

## PRUDENCE !



Ce document n'a pas été conçu pour fournir une description longue et/ou détaillée, ni pour remplacer de quelque façon que ce soit le Manuel technique complet. Pour chaque paramètre, seule une brève description est fournie.

Le présent document fournit un guide de référence pour toutes les valeurs de réglage, les commandes directes et les signaux du MRM4.

Chaque dispositif de protection HighPROTEC fonctionne en utilisant de nombreuses valeurs numériques de types différents. Dans toute notre documentation technique, il est fait référence aux « réglages » (ou « paramètres ») ou aux « signaux » ou encore aux « valeurs (mesurées) », selon le type.

Veuillez consulter le Manuel technique et, plus particulièrement le chapitre « Modules, paramètres, signaux et valeurs », afin d'obtenir les détails relatifs aux types de données existants.

### Modules

Le micrologiciel de chaque dispositif de protection HighPROTEC peut être considéré comme étant divisé en plusieurs blocs de fonction indépendants, appelés « modules ». Chaque fonction de protection, par exemple, est un module à elle seule. Mais l'un des concepts fondamentaux d'un dispositif de protection HighPROTEC est d'assurer sa mise en œuvre avec des conséquences importantes : La fonction de calcul des données statistiques est un module (appelé »Statistiq«), chaque protocole de communication est un module, le contrôle des dispositifs d'appareillage de connexion est un module (appelé »Ctrl«), mais les propriétés du dispositif d'appareillage de connexion proprement dit font partie d'un autre module. Il existe même un module de protection générale (appelé »Prot«) qui interagit avec tous les modules de protection spécifiques.

Chaque paramètre, chaque valeur et chaque signal est, par conséquent, membre d'un module.

Mais, notez que souvent, les boîtes de dialogue de paramètres (sur le tableau (IHM) ou dans le logiciel d'exploitation *Smart view*) ne mentionnent pas le nom du module, dès lors qu'il est évident dans la branche de menu. Cela signifie que les paramètres sont souvent affichés uniquement avec leur nom de paramètre individuel, c'est-à-dire, simplement »Fonction« au lieu du nom complet »I[1] . Fonction«. Cela offre un meilleur aperçu tout en simplifiant toutes les opérations et tâches de configuration. Néanmoins, sachez que l'écriture »Fonction« est une simple abréviation. En effet, **chaque** paramètre appartient **toujours** à un module et, par conséquent, pour que cela soit parfaitement clair, les tableaux de référence comportent toujours le nom du module qui est ajouté devant chaque nom de paramètre.

Plus spécifiquement, pour les fonctions de protection, il est souvent nécessaire d'avoir plusieurs instances actives. Par exemple, la protection contre les surintensités consiste généralement en plusieurs « étages » et ceux-ci sont exécutés simultanément (en utilisant leurs valeurs de réglage individuelles). C'est donc une particularité importante de tous les dispositifs de protection HighPROTEC que de nombreux modules existent dans

plusieurs « instances », qui sont numérotées (entre parenthèses) : Pour la protection contre les surintensités, par exemple : »I[1]«, I[2]«, ...

Dans les tableaux de référence, chaque module est généralement associé à un chapitre dédié, qui répertorie dès le début le nombre d'instances disponibles. Par la suite, dans les sous-chapitres qui répertorient les différents types de paramètre, seule la première instance (par ex., »I[1]«) est mentionnée car toutes les autres sont identiques.

### **Structure d'un tableau de référence**

Étant donné que tous les modules (ou presque tous) peuvent être activés ou désactivés indépendamment des autres modules et que tous les paramètres d'un module inactif disparaissent de la branche de menu, il ne serait pas utile que ce Manuel de référence liste les paramètres triés selon la structure de menus. Au lieu de cela, la liste des catégories de modules (par ex., « Fonctions de protection ») et de tous les modules de chaque catégorie est fournie.

Chaque paramètre est associé à un tableau répertoriant ses propriétés, qui ressemble à ce qui suit :

<b>Module Paramètre</b>	<b>[Chemin de menu pour accéder à ce paramètre]</b>	
Valeur par défaut	Plage de valeurs	Autorisation
Pour certains paramètres :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restrictions de disponibilité</li> </ul>		
Type <i>Courte description expliquant la fonction de ce paramètre.</i>		

« Type » désigne le type de données associé au paramètre, qui est représenté par une petite icône. Les types possibles sont les suivants :

-  Paramètre de réglage
-  Contrôle direct
-  État d'entrée
-  Signal (état de sortie)
-  Valeur statistique
-  Compteur
-  Valeur (de mesure)
-  Boîte de dialogue : une boîte de dialogue peut présenter plusieurs objets de données en utilisant une représentation et/ou une fonction spéciale.

« Autorisation » indique le niveau d'accès et le mot de passe requis pour modifier le paramètre. (Reportez-vous au chapitre « Sécurité » du Manuel technique complet pour obtenir plus de détails.)

«  Adapt. param. » signifie que ce paramètre prend en charge les " Groupes de paramètres adaptatifs. (Reportez-vous à la section « Groupes de paramètres adaptatifs » du Manuel d'utilisation.)

Pour certains types de paramètre (par ex., les états d'entrée et de sortie), la deuxième ligne (valeur par défaut, plage de valeurs, autorisation) n'est pas utile et n'est donc pas mentionnée.

Exemple de paramètre :

I[1] .Mode	[Organis module]	
non directionnel	Liste sélect  Mode: -, non directionnel, direct, inverse	S.3
 <i>mode de fonctionnement général</i>		

Cela signifie que le paramètre est accessible via le menu [Organis module] et que ses valeurs sont sélectionnées à partir d'une liste de sélection nommée « Mode ». La flèche «  » indique une référence croisée (lien hypertexte) dans le chapitre « Listes de sélection » et il suffit de cliquer pour accéder à un tableau fournissant la liste de tous les choix disponibles. Le niveau d'accès « S.3 » correspond au niveau d'accès « Superviseur-Lv3 », qui est nécessaire pour modifier le paramètre.

### **Public ciblé**

Ce manuel est destiné à servir de base de travail aux :

- Ingénieurs du secteur de la protection,
- Techniciens de mise en service,
- Personnel chargé de la configuration, des tests et de la maintenance des dispositifs de protection et de commande,
- Personnel qualifié pour les installations et les centrales électriques.

Toutes les fonctions concernant le MRM4 sont répertoriées. S'il s'avérait qu'une description de fonction, de paramètre ou d'entrée-sortie ne s'applique pas à l'appareil utilisé, ignorez ces informations.

Ce manuel décrit les versions complètes (le cas échéant) des appareils.

Toutes les informations et données techniques contenues dans le présent manuel reflètent leur état au moment de la publication du document. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements techniques en rapport avec les développements futurs sans modifier ce manuel et sans préavis. Ainsi, aucune réclamation ne peut être apportée sur la base des informations et des descriptions contenues dans ce manuel.

Nous ne saurons être tenus responsable des dommages et défaillances de fonctionnement causés par des erreurs de manipulation ou le non respect des directives du présent manuel.

La reproduction ou la transmission à des tiers sous toute forme que ce soit de tout ou partie de ce manuel est formellement interdite, sauf autorisation écrite de *Woodward*.

Le présent Manuel de référence est livré avec l'appareil lors de son achat. Dans le cas où celui-ci est transmis (vendu) à un tiers, le manuel doit être remis également.

***Informations relatives à la responsabilité et à la garantie***

*Woodward* réfute toute responsabilité en cas de dommages résultants de conversions ou de modifications apportées au dispositif ou au travail de planification (projection), à la configuration des paramètres ou aux modifications de réglage effectuées par le client.

La garantie expire lorsqu'un dispositif est ouvert par des personnes autres que des spécialistes *Woodward*.

Les explications mentionnées ci-dessus ne complètent pas les conditions de garantie et de responsabilité stipulées dans les Conditions générales de *Woodward*.

## 2 Matériel

### 2.1 Configuration du périphérique

<b>Protection de moteur</b>						
<b>MRM4</b>	<b>-2</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
<b>Var matérielle 1</b>						
8 entr numér   6 relais sortie binaire   IRIG-B	<b>A</b>					
4 DI, 2 NO, 2 bascules, 1 AnOut, IRIG, URTD	<b>B</b>					
<b>Var matérielle 2</b>						
Courant phase 5A/1A, courant terre 5A/1A	<b>0</b>					
Courant phase 5A/1A, courant sens à la terre 5A/1A	<b>1</b>					
<b>Boîtier</b>						
Mont encastré				<b>A</b>		
Montage 19 po (semi-encastré)				<b>B</b>		
Vers personnel 1				<b>H</b>		
Vers personnel 2				<b>K</b>		
<b>Communication</b>						
Sans					<b>A</b>	
RS 485: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU					<b>B</b>	
Ethernet: Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104					<b>C</b>	
Fib optique: Profibus-DP					<b>D</b>	
D-SUB: Profibus-DP					<b>E</b>	
Fib optique: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU					<b>F</b>	
RS 485/D-SUB: Modbus RTU   IEC 60870-5-103   DNP3 RTU					<b>G</b>	
Ethernet: Communication CEI 61850   Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104					<b>H</b>	
RS 485, Ethernet: Modbus TCP/RTU   IEC 60870-5-103   IEC 60870-5-104   DNP3 UDP/TCP/RTU					<b>I</b>	
Ethernet/Fib optique: Communication CEI 61850   Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104					<b>K</b>	
Ethernet/Fib optique: Modbus TCP   DNP3 UDP/TCP   IEC 60870-5-104					<b>L</b>	
RS 485, Ethernet: CEI 61850   Modbus TCP/RTU   IEC 60870-5-103   IEC 60870-5-104   DNP3 UDP/TCP/RTU					<b>T</b>	
<b>Circuit imprimé</b>						

## 2 Matériel

## 2.1 Configuration du périphérique

<b>Protection de moteur</b>						
<b>MRM4</b>	<b>-2</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>
Standard						<b>A</b>
les circuits imprimés sont tropicalisés						<b>B</b>

## 2.2 Entr numér

### 2.2.1 « DI8-X1 »

#### 2.2.1.1 Empl EN X1: Paramètres

Empl EN X1 . <b>Tension nom</b>	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
24 VCC	24 VCC, 48 VCC, 60 VCC, 110 VCC, 230 VCC, 110 VCA, 230 VCA  ↳ Tension nom.	S.3
 Tension nominale des entrées numériques		
Empl EN X1 . <b>Inversion 1</b> ... Empl EN X1 . <b>Inversion 8</b>	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
inactif	inactif, actif  ↳ Mode.	S.3
 Inversion des signaux d'entrée.		
Empl EN X1 . <b>Durée anti-reb 1</b> ... Empl EN X1 . <b>Durée anti-reb 8</b>	[Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 1] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 2] [Para module / Entr numér / Empl EN X1 / Group 3]	
pas durée anti-reb	pas durée anti-reb, 20 ms, 50 ms, 100 ms  ↳ Durée anti-reb.	S.3
 Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.		

## 2 Matériel

## 2.2.1.2 Empl EN X1: Signaux (états des sorties)

**2.2.1.2 Empl EN X1: Signaux (états des sorties)**

Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl EN X1]
...	
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	
 <i>Signal : Entrée numérique</i>	

## 2.3 Sort binaires

### 2.3.1 6 Sort binaires

#### 2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

Empl SB X2 . <b>Mode fonctiont</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)	S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.	
 Mode fonctiont		

Empl SB X2 . <b>t-app</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.		

Empl SB X2 . <b>Retar t-Off</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 Retard désactiv		

Empl SB X2 . <b>Mémor.</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
actif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.		

Empl SB X2 . <b>Acquittement</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
Dispo seult si:	↳ 1..n, Liste affect.	
 Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.		

## 2 Matériel

## 2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

Empl SB X2 . <b>Inversion</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		
Empl SB X2 . <b>Affect 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Affect</i>		
Empl SB X2 . <b>Inversion 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
...			
Empl SB X2 . <b>Inversion 7</b>			
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . <b>Affect 2</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 1]	
...			
Empl SB X2 . <b>Affect 7</b>			
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Affect</i>		
Empl SB X2 . <b>Mode fonctiont</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)		S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.		
	<i>Mode fonctiont</i>		

Empl SB X2 . <b>t-app</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>	

Empl SB X2 . <b>Retar t-Off</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Retard désactiv</i>	

Empl SB X2 . <b>Mémor.</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>	

Empl SB X2 . <b>Acquittement</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>	

Empl SB X2 . <b>Inversion</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>	

Empl SB X2 . <b>Affect 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]
Prot . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

## 2 Matériel

## 2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

Empl SB X2 . <b>Inversion 1</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . <b>Inversion 7</b>		
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . <b>Affect 2</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 2]	
...		
Empl SB X2 . <b>Affect 7</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . <b>Mode fonctiont</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)  1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		
Empl SB X2 . <b>t-app</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		
Empl SB X2 . <b>Retar t-Off</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		
Empl SB X2 . <b>Mémor.</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		

Empl SB X2 . <b>Acquittement</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémoire" est actif.</i>		

Empl SB X2 . <b>Inversion</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . <b>Affect 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
SG[1] . Cmd ON		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>		

Empl SB X2 . <b>Inversion 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
...			
Empl SB X2 . <b>Inversion 7</b>			
inactif		inactif, actif	S.3
		↳ Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . <b>Affect 2</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 3]	
...			
Empl SB X2 . <b>Affect 7</b>			
« - »		« - » ... Sys . Internal test state	S.3
		↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>		

## 2 Matériel

## 2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

<b>Empl SB X2 . Mode fonctiont</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC)		S.3
	↳ 1...n Modes fonctiont.		
	<i>Mode fonctiont</i>		
<b>Empl SB X2 . t-app</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s		S.3
	<i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		
<b>Empl SB X2 . Retar t-Off</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
0.00s	0.00s ... 300.00s		S.3
	<i>Retard désactiv</i>		
<b>Empl SB X2 . Mémor.</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
	<i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		
<b>Empl SB X2 . Acquittement</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Signal d'acquittement - Il est possible d'affecter un signal d'acquittement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquittement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		
<b>Empl SB X2 . Inversion</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]	
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
	<i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		

Empl SB X2 . <b>Affect 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
SG[1] . Cmd OFF	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . <b>Inversion 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
...		
Empl SB X2 . <b>Inversion 7</b>		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
Empl SB X2 . <b>Affect 2</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 4]
...		
Empl SB X2 . <b>Affect 7</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
Empl SB X2 . <b>Mode fonctiont</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
Normalement ouvert (NO)	Normalement ouvert (NO), Normalement fermé (NC) ↳ 1...n Modes fonctiont.	S.3
 <i>Mode fonctiont</i>		
Empl SB X2 . <b>t-app</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Pour identifier clairement le changement d'état d'un relais de sortie binaire, le "nouvel état" est maintenu, pendant au moins la durée du temps d'appui.</i>		
Empl SB X2 . <b>Retar t-Off</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
0.00s	0.00s ... 300.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

## 2 Matériel

## 2.3.1.1 Empl SB X2: Paramètres

<b>Empl SB X2 . Mémor.</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la sortie du relais est mémorisée lorsqu'il est excité.</i>		
<b>Empl SB X2 . Acquitement</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Signal d'acquitement - Il est possible d'affecter un signal d'acquitement (qui acquitte le relais de sortie binaire correspondant) à chaque relais de sortie. Ce signal d'acquitement est actif uniquement si le paramètre "Mémorisé" est actif.</i>		
<b>Empl SB X2 . Inversion</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion du signal collectif (porte OU/disjonction). Une porte ET (Conjonction) peut être programmée en combinaison avec les signaux d'entrée inversés.</i>		
<b>Empl SB X2 . Affect 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
MStart . Blo	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		
<b>Empl SB X2 . Inversion 1</b>		[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]
...		
<b>Empl SB X2 . Inversion 7</b>		
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

Empl SB X2 . <b>Affect 2</b>	[Para module / Sort binaires / Empl SB X2 / SB 5]	
...		
Empl SB X2 . <b>Affect 7</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Affect		

Empl SB X2 . <b>Ctrl DÉARMÉ</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	S.3
 Active/désactive le désarmement des sorties relais. Il s'agit de la première opération d'une procédure en deux étapes qui inhibe le fonctionnement des sorties relais. Voir "DÉARMÉ" pour la deuxième étape.		

Empl SB X2 . <b>Mode désarm</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.	S.3
 ATTENTION ! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact de surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.		

Empl SB X2 . <b>t-Tempo DÉARM</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉARMÉ / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
Dispo seult si:		
 Les relais seront réarmés à l'expiration de ce temps.		

Empl SB X2 . <b>Force Mode</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.	S.3
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".		

## 2 Matériel

## 2.3.1.2 Empl SB X2: Commandes directes

Empl SB X2 . <b>t-Timeout Force</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.</i>	

## 2.3.1.2 Empl SB X2: Commandes directes

Empl SB X2 . <b>DÉSARMÉ</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / DÉSARMÉ / Empl SB X2]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	S.3
	<i>Il s'agit de la deuxième opération après l'activation de la commande "DISARMED Ctrl" indispensable pour DÉSARMER les sorties relais. Cela DÉSARME ces sorties de relais qui ne sont pas verrouillées et non en attente "hold" par un temps d'appui minimal en cours. ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le verrouillage de sécurité des zones et le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance.</i>	

Empl SB X2 . <b>Force ts sort</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée". Le forçage des relais de sortie d'un groupe complet prend le pas sur le forçage d'un seul relais de sortie.</i>	

Empl SB X2 . <b>Force RS1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Force RS / Empl SB X2]	
...		
Empl SB X2 . <b>Force RS5</b>		
Normal	Normal, Hors tension, Ss tens  Mode fonct des relais.	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie. Il est possible de commuter le relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".</i>	

### 2.3.1.3 Empl SB X2: Signaux (états des sorties)

Empl SB X2 . <b>SB 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]
...	
Empl SB X2 . <b>SB 5</b>	
⬆	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>

Empl SB X2 . <b>DÉSARMÉ!</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]
⬆	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>

Empl SB X2 . <b>Sorts forcé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Empl SB X2]
⬆	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>

## 2.4 Sort analogs

### 2.4.1 AnOut[1] - Sort analog

#### 2.4.1.1 AnOut[1]: Paramètres

AnOut[1] . <b>Affect</b>	[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]	
« - »	« - » ... RTD . MotBearTemp maxi ↳ 1..n, AnalogOutputList.	S.3
 Affect		
AnOut[1] . <b>Plage</b>	[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]	
0...20mA	0...20mA, 4...20mA ↳ Type sortie.	S.3
 Plage réglable		
AnOut[1] . <b>Plage max</b>	[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]	
1.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
 Plage maximale de réglage.		
AnOut[1] . <b>Plage min</b>	[Para module / Sort analogs / AnOut[1]]	
0.00°C	-999999.00°C ... 999999.00°C	S.3
 Plage minimale de réglage.		
AnOut[1] . <b>Force Mode</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sort analogs / AnOut[1]]	
permanent	permanent, Timeout ↳ Désar.	S.3
 Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.		

AnOut[1] . <b>t-Timeout Force</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sort analogs / AnOut[1]]	
0.03s	0.00s ... 300.00s	S.3
<i>Dispo seult si:</i>		
	<i>La valeur de la sortie analogique est forcée pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée la sortie analogique n'affiche pas la valeur des signaux qui lui sont affectés.</i>	

### 2.4.1.2 AnOut[1]: Commandes directes

AnOut[1] . <b>Fonction</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sort analogs / AnOut[1]]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 actif.	
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

AnOut[1] . <b>Forcer val</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sort analogs / AnOut[1]]	
0%	0.00% ... 100.00%	S.3
	<i>Cette fonction permet de forcer la valeur de la sortie analogique.</i>	

### 2.4.1.3 AnOut[1]: Signaux (états des sorties)

AnOut[1] . <b>Force Mode</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sort analogs / AnOut[1]]	
	<i>Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.</i>	

## 2.5 DEL

### 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 1]	
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme		S.3
	↳ Mode.		
🔗	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		
DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	↳ 1..n, Liste affect.		
🔗	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 1]	
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »		S.3
	↳ Coul activ DEL.		
🔗	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 1]	
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »		S.3
	↳ Coul activ DEL.		
🔗	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 1]	
SG[1] . TripCmd	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	↳ 1..n, Liste affect.		
🔗	<i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . <b>Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 1]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		
DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		

DEL groupe A . <b>Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coule activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
Prot . Alarm	« - » . . . Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 2]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		

DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	

DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	

DEL groupe A . <b>Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
ThR . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect	

DEL groupe A . <b>Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
I[1] . Alarm	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
	Affect	

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 3]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
actif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		
DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
MStart . Blo	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 4]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		

DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		

DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
clig roug	vert, rou, clig roug, vert clign., « - »	S.3
	↳ Coul activ DEL.	
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

<b>DEL groupe A . Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	vert, rou, clig rouge, vert clign., « - »  Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
<b>DEL groupe A . Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
MStart . Démar	« - » . . . Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
<b>DEL groupe A . Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
<b>DEL groupe A . Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		
<b>DEL groupe A . Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
<b>DEL groupe A . Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » . . . Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 5]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme	S.3
	 Mode.	
	<i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>	

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>	
DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
rou	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>	
DEL groupe A . <b>Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
	<i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>	
DEL groupe A . <b>Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
MStart . Run	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	
DEL groupe A . <b>Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	
DEL groupe A . <b>Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	Affect	

DEL groupe A . <b>Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 6]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		
DEL groupe A . <b>Mémor.</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif, actif, acq. par alarme ↳ Mode.	S.3
 <i>Indique si la DEL est mémorisée lorsqu'elle est excitée.</i>		
DEL groupe A . <b>Signal acq</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Signal d'acquiescement de la DEL. Si la mémorisation est active, il est possible d'acquiescer la DEL uniquement si les signaux qui ont entraîné le réglage ont disparu.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul activ DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
vert	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'vrai'.</i>		
DEL groupe A . <b>Coul inactive DEL</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	vert, rou, clig roug, vert clign., « - » ↳ Coul activ DEL.	S.3
 <i>La DEL est allumée de cette couleur si l'état de l'affectation RS des signaux est 'faux'.</i>		
DEL groupe A . <b>Affect 1</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
MStart . Arr.	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 1</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 2</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . <b>Inversion 2</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 3</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

DEL groupe A . <b>Inversion 3</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>	

DEL groupe A . <b>Affect 4</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affect</i>	

## 2 Matériel

## 2.5.1 DEL groupe A: Paramètres

DEL groupe A . <b>Inversion 4</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

DEL groupe A . <b>Affect 5</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	↳ 1..n, Liste affect.	
 <i>Affect</i>		

DEL groupe A . <b>Inversion 5</b>		[Para module / DEL / DEL 7]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
 <i>Inversion de l'état du signal affecté.</i>		

## 2.6 HMI - face avant

<b>Mot pass</b>	[Para module / Sécurité / Mot pass]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Modification du mot de passe</i>

<b>Niveau d'accès</b>	[Para module / Sécurité / Niveau d'accès]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Niveau d'accès</i>

### 2.6.1 HMI: Paramètres

<b>HMI . Affichage éteint</b>	[Para module / HMI]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>La lumière arrière de l'affichage s'éteint lorsque cette temporisation a expiré.</i>	

<b>HMI . Langue menu</b>	[Para module / HMI]
Anglais	Anglais ... Roumain S.3
	 Selection.
 <i>Sélection de la langue</i>	

<b>HMI . Affichage du numéro ANSI</b>	[Para module / HMI]
actif	inactif, actif S.3
	 Mode.
 <i>Affichage des numéros de module ANSI</i>	

<b>HMI . t-max modi/accès</b>	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]
180s	20s ... 3600s S.3
 <i>Si aucune autre touche n'est activée sur le panneau, après l'expiration de cette période, tous les paramètres mis en cache (modifiés) sont annulés. L'accès au module sera verrouillé en retombant au niveau Lecture seule Lv0.</i>	

## 2.6.2 HMI: Commandes directes

HMI . <b>Contrast</b>	[Para module / HMI]	
50%	0% ... 100%	S.3
☉	<i>Contrast</i>	
HMI . <b>Config. réinit. dispositif</b>	[Para module / Sécurité / Paramètres généraux]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée	S.3
	↳ <b>Config. réinit. dispositif.</b>	
☉	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	

## 2.6.3 HMI: Valeurs mesurées

HMI . <b>Config. réinit. dispositif</b>	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]	
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	« Défaut usine », « Réinit. MdP », « Défaut usine » uniquement, Réinit. désactivée	
	↳ <b>Config. réinit. dispositif.</b>	
✎	<i>Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.</i>	

### 3 Sécurité

- Ctrl . Autoris commut:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- HMI . t-max modi/accès:  Tab.
- HMI . Config. réinit. dispositif:  Tab.
- Mot pass:  Tab.
- Niveau d'accès:  Tab.

<b>Sys . Smart view via USB</b>	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif	inactif, actif  Mode.
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>	

<b>Sys . Smart view via Eth</b>	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
actif <i>Dispo. selon matériel</i>	inactif, actif  Mode.
 <i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>	

<b>Sys . Mot de passe pour conn. USB</b>	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion USB.</i>	

<b>Sys . Mot de passe conn. rés. distante</b>	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Désactivé <i>Dispo. selon matériel</i>	Désactivé, Valeur par défaut, Déf. par util.  Type déf. mot de passe.
 <i>Type / niveau de sécurité du mot de passe de connexion utilisé pour une connexion Smart view via une interface réseau.</i>	

<b>Sys . Certificat TLS</b>		[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Spécifique au dispositif	Spécifique au dispositif, Basique, Altération	
	 <b>Certificat TLS.</b>	
	<i>Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.</i>	

<b>Journal de sécurité</b>		[Utilisat / Sécurité / Journal de sécurité]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Messages liés à la sécurité</i>	

<b>Sys . Smart view via USB</b>		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
	 <b>Mode.</b>	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface USB.</i>	

<b>Sys . Smart view via Eth</b>		[Para module / Sécurité / Communication]
actif	inactif, actif	S.3
	<i>Dispo. selon matériel</i>	
	 <b>Mode.</b>	
	<i>Active (autorise) ou désactive (n'autorise pas) l'accès Smart view via l'interface Ethernet.</i>	

## 4 Paramètres d'excitation

### 4.1 para champ: Paramètres

para champ . <b>Ordre phases</b>	[para champ / Paramètres généraux]	
ABC	ABC, ACB  <b>Ordre phases.</b>	S.3
 <i>Ordre phases</i>		

para champ . <b>f</b>	[para champ / Paramètres généraux]	
50Hz	50Hz, 60Hz  <b>fN.</b>	S.3
 <i>Fréquence nominale</i>		

## 4 Paramètres d'excitation

## 4.2 TC – Transformateur de courant

## 4.2 TC - Transformateur de courant

## 4.2.1 TC: Paramètres

TC . <b>Niv coupure IL1, IL2, IL3</b>	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . <b>Niv coupure IG mes</b>	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre mesuré affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . <b>Niv coupure IG calc</b>	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>Le courant à la terre calculé affiché à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, s'il chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . <b>Niv coupure I012</b>	[Para module / Affich mesures / Courant]	
0.005In	0.0In ... 0.100In	S.3
	<i>La composante symétrique affichée à l'écran ou dans le logiciel du PC est nul, si elle chute au-dessous de ce niveau de coupure. Ce paramètre n'a pas d'influence sur les enregistreurs.</i>	
TC . <b>TC pri</b>	[para champ / TC]	
10A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Courant nominal du côté primaire des transformateurs de courant.</i>	
TC . <b>TC sec</b>	[para champ / TC]	
1A	1A, 5A	S.3
	 Rap prim/sec.	
	<i>Courant nominal du côté secondaire des transformateurs de courant.</i>	

TC . <b>TC dir</b>	[para champ / TC]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>Les fonctions de protection avec directionnalité fonctionnent correctement uniquement si la connexion des transformateurs de courant ne comporte pas d'erreur de câblage. Si tous les transformateurs de courant sont connectés au module avec une polarité incorrecte, ce paramètre peut compenser l'erreur de câblage. Ce paramètre fait pivoter les vecteurs de courant de 180 degrés.</i>	

TC . <b>ECT pri</b>	[para champ / TC]	
50A	1A ... 50000A	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal primaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est mesuré via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	

TC . <b>ECT sec</b>	[para champ / TC]	
1A	1A, 5A  Rap prim/sec.	S.3
	<i>Ce paramètre définit le courant nominal secondaire du transformateur de courant raccordé à la terre. Si le courant à la terre est réalisé via une connexion de Holmgreen, la valeur primaire du transformateur du courant de la phase doit être saisie ici.</i>	

TC . <b>ECT dir</b>	[para champ / TC]	
0°	0°, 180°  Polarité.	S.3
	<i>La protection contre les défauts à la terre avec directionnalité dépend également du câblage correct du transformateur de courant raccordé à la terre. Il est possible de corriger un câblage ou une polarité incorrect au moyen du paramètre "0°" ou "180°". L'utilisateur peut faire pivoter le vecteur de courant de 180 degrés (changement de signe) sans modifier le câblage. Cela signifie que, en chiffres, l'indicateur de courant déterminé a été pivoté de 180° par le périphérique.</i>	

#### 4.2.2 TC: Signaux (états des sorties)

TC . <b>Séq. de phase incorrecte</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / Ordre phases]	
	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>	

### 4.2.3 TC: Valeurs mesurées

TC . <b>IL1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . <b>IL2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . <b>IL3</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)	
TC . <b>IG mes</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)	
TC . <b>IG calc</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)	
TC . <b>IO</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)	
TC . <b>I1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)	
TC . <b>I2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC . <b>%(I2/I1)</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC . <b>phi IL1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
 Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL1	
<i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i>	

TC . <b>phi IL2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL2</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC . <b>phi IL3</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur IL3</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC . <b>phi IG mes</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG mesurée</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC . <b>phi IG calc</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle du phaseur de IG calculée</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC . <b>phi I0</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau homopolaire</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC . <b>phi I1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante directe</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>
TC . <b>phi I2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant ]
✎	<p><i>Valeur mesurée (calculée) : Angle de réseau à composante inverse</i></p> <p><i>Le phaseur de référence est requis pour le calcul de l'angle. Il s'agit du premier canal de tension (ou courant) mesuré présentant une amplitude suffisamment élevée.</i></p>

4 Paramètres d'excitation  
4.2.3 TC: Valeurs mesurées

TC . <b>IL1 Eff</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . <b>IL2 Eff</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . <b>IL3 Eff</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)	
TC . <b>IG mes Eff</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)	
TC . <b>IG calc Eff</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)	
TC . <b>%IL1 THD</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1	
TC . <b>%IL2 THD</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2	
TC . <b>%IL3 THD</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3	
TC . <b>IL1 THD</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1	
TC . <b>IL2 THD</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2	
TC . <b>IL3 THD</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
 Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3	

#### 4.2.4 TC: Statistiques

TC . <b>IL1 moy Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur moyenne IL1 (Efficace)</i>	
TC . <b>IL2 moy Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur moyenne IL12 (Efficace)</i>	
TC . <b>IL3 moy Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur moyenne IL13 (Efficace)</i>	
TC . <b>Dem IL1 crête</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL1 en crête, IL1 efficace</i>	
TC . <b>Dem IL2 crête</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL2 en crête, IL2 efficace</i>	
TC . <b>Dem IL3 crête</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>IL3 en crête, IL3 efficace</i>	
TC . <b>IL1 max Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur maximale IL1 (Efficace)</i>	
TC . <b>IL2 max Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur maximale IL12 (Efficace)</i>	
TC . <b>IL3 max Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur maximale IL13 (Efficace)</i>	
TC . <b>IG mes max Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur mesurée : Valeur maximale IG (Efficace)</i>	
TC . <b>IG calc max Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Valeur mesurée (calculée) : valeur maximale IG (Efficace)</i>	

## 4 Paramètres d'excitation

## 4.2.4 TC: Statistiques

TC . <b>I1 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC . <b>I2 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur maximale de la composante inverse (séquence négative) du courant (fondamental)	
TC . <b>%(I2/I1) max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	
TC . <b>IL1 min Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL1 (Efficace)	
TC . <b>IL2 min Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL12 (Efficace)	
TC . <b>IL3 min Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale IL3 (Efficace)	
TC . <b>IG mes min Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée : Valeur minimale IG (Efficace)	
TC . <b>IG calc min Eff</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : valeur minimale IG (Efficace)	
TC . <b>I1 min</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale de la composante directe du courant (fondamental)	
TC . <b>I2 min</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur minimale du courant de charge déséquilibrée (fondamental)	
TC . <b>%(I2/I1) min</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/> Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur minimale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.	

## 5 Réseau

### 5.1 Sys: Paramètres

Sys . <b>Échelle</b>	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]	
Vals par unité	Vals par unité, Vals prims, Vals secs ↳ Échelle.	S.3
 Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité		

Sys . <b>Acquitter via la touche « C »</b>	[Para module / Acquitter]	
Acquitter DEL sans mot de passe	Ne rien acquitter, Acquitter DEL sans mot de passe, Acquitter les DEL, Acquitter DEL et relais, Acquitter tout ↳ Acquitter via la touche « C ».	P.2
 Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».		

Sys . <b>Réin à dist</b>	[Para module / Acquitter]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Active ou désactive l'option d'acquittement externe/distant via des signaux (affectations) et le système SCADA.		

Sys . <b>DEL acq</b>	[Para module / Acquitter]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
Dispo seult si:		
 Toutes DEL réinitialisables sont acquittées si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.		

Sys . <b>Acq SB</b>	[Para module / Acquitter]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
Dispo seult si:		
 Tous les relais de sortie binaire réinitialisables sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.		

## 5 Réseau

## 5.2 Sys: Commandes directes

<b>Sys . Acq Scada</b>		[Para module / Acquitter]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Les signaux SCADA mémorisés sont acquittés si l'état du signal affecté prend la valeur « vrai ».</i>	

<b>Sys . Program mode</b>		[para champ / Paramètres généraux]
Mot arrêté ou en fonctionnement	Mot arrêté ou en fonctionnement, Arr. mot	P.2
	↳ .	
	<i>Program mode</i>	

<b>Sys . Contac PSet</b>		[Param protect / Contac PSet]
PS1	PS1, PS2, PS3, PS4, PSS via ent fct, PSS via Scada	P.2
	↳ Contac PSet.	
	<i>Changement d'un groupe de paramètres</i>	

<b>Sys . PS1: activé par</b>		[Param protect / Contac PSet]
...		
<b>Sys . PS4: activé par</b>		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ 1..n, PSS.	
	<i>Ce groupe de paramètres est celui qui est actif si : le contacteur du groupe de paramètres est défini avec la valeur "Commuter via une entrée" et les autres fonctions d'entrée sont simultanément inactives. Si plusieurs fonctions d'entrée sont actives, aucune commutation de la configuration n'est exécutée. Si toutes les fonctions d'entrée sont inactives, le module continue à fonctionner avec le groupe de paramètres activé en dernier.</i>	

## 5.2 Sys: Commandes directes

<b>Sys . Ack BO LED Scd Trips</b>		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
	<i>Acquittement (réinitialisation) des relais de sortie binaire, DEL, signaux SCADA et commandes de déclenchements mémorisés.</i>	

<b>Sys . DEL acq</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<p>☉ <i>Toutes les DEL réinitialisables sont acquittées.</i></p>		

<b>Sys . Acq SB</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<p>☉ <i>Tous les relais de sortie binaire réinitialisables ont été acquittés.</i></p>		

<b>Sys . Acq Scada</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<p>☉ <i>Les signaux SCADA mémorisés ont été acquittés.</i></p>		

<b>Sys . Réi OperationsCr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<p>☉ <i>Réinitialiser tous les compteurs dans les opérations de groupe historique</i></p>		

<b>Sys . Réi AlarmCr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<p>☉ <i>Réinitialiser tous les compteurs dans les alarmes de groupe historique</i></p>		

<b>Sys . Réi TripCmdCr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
<p>☉ <i>Réinitialiser tous les compteurs dans les commandes de déclenchement de groupe historique</i></p>		

<b>Sys . Réi TotalCr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
⊙ Réinitialiser tous les compteurs dans le total du groupe historique		

<b>Sys . Réin tt</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Histor]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
⊙ Réinitialisation de tous les compteurs		

<b>Sys . Conf dériv verr</b>	[para champ / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
⊙ Déverrouillage bref		

<b>Sys . Redém</b>	[Service / Général]	
no	no, oui ↳ oui/no.	S.3
⊙ Redémarrage du module.		

## 5.3 Sys: États des entrées

<b>Sys . DEL acq-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique	

<b>Sys . Acq SB-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓	État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire	

<b>Sys . Acq Scada-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]	
↓	État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.	

Sys . <b>PS1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
...	
Sys . <b>PS4-I</b>	
↓	État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.

## 5.4 Sys: Signaux (états des sorties)

Sys . <b>Redém</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	Signal : Redémarrage du module.  Codes de démarrage du module : 1=Démarrage normal; 2=Redémarrage par l'opérateur; 3=Redémarrage au moyen de la super réinitialisation; 4=obsolète; 5=obsolète; 6=Source d'erreur inconnue; 7=Redémarrage forcé (initié par le processeur principal); 8=Limite de temps du cycle de protection dépassée; 9= Redémarrage forcé (initié par le processeur de signal numérique); 10=Limite de temps du traitement e la valeur mesurée dépassée; 11=Affaiblissement de la tension d'alimentation; 12=Accès mémoire non autorisé.

Sys . <b>Act Set</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]  [Param protect / Contac PSet]
↑	Signal: Groupe de paramètres actif

Sys . <b>PS 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1

Sys . <b>PS 2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2

Sys . <b>PS 3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3

Sys . <b>PS 4</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4

Sys . <b>PSS manuel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↑	Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres

## 5 Réseau

## 5.4 Sys: Signaux (états des sorties)

Sys . <b>PSS via Scada</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 =&gt; commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>
Sys . <b>PSS via ent fct</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . <b>min 1 param modif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . <b>Conf dériv verr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . <b>DEL acq</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . <b>Acq SB</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . <b>Acq Scada</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>
Sys . <b>Acq TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . <b>DEL acq-HMI</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>Acq SB-HMI</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>Acq Scada-HMI</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>Acq TripCmd-HMI</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via l'IHM</i>

Sys . <b>DEL acq-Sca</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal : <i>Acquittement de DEL, déclenchement via SCADA</i>	
Sys . <b>Acq SB-Sca</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal : <i>Acquittement des sorties binaires, déclenchement via SCADA</i>	
Sys . <b>Comptr acq-Sca</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal : <i>Réinitialisation de tous les compteurs, déclenchement via SCADA</i>	
Sys . <b>Acq Scada-Sca</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal : <i>acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via SCADA</i>	
Sys . <b>Acq TripCmd-Sca</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal : <i>Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via SCADA</i>	
Sys . <b>Réi OperationsCr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal:: <i>Réi OperationsCr</i>	
Sys . <b>Réi AlarmCr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal:: <i>Réi AlarmCr</i>	
Sys . <b>Réi TripCmdCr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal:: <i>Réi TripCmdCr</i>	
Sys . <b>Réi TotalCr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sys]
↳ Signal:: <i>Réi TotalCr</i>	

## 5.5 Sys: Valeurs mesurées

Sys . <b>Compt horaire</b>	[Utilisat / Histor / TotalCr]
↳ <i>Compt horaire. Réinit av »Sys . Réi TotalCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>	
Sys . <b>Cptr heures fonct</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Sys]
↳ <i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>	

## 5 Réseau

## 5.5 Sys: Valeurs mesurées

<b>Sys . Version du modèle d'appareil</b>	[Para module / Version]
3.7.b	3.7.b ↳ .
 <i>Version du modèle d'appareil</i>	
<b>Sys . Version du logiciel</b>	[Para module / Version]
 <i>Version du microprogramme de l'appareil</i>	
<b>Sys . Compi</b>	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction</i>	
<b>Sys . CAT No</b>	[Para module / Version]
 <i>CAT No. : référence du module (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	
<b>Sys . REV.</b>	[Para module / Version]
 <i>Révision (indiquée sur la plaque signalétique du module).</i>	
<b>Sys . S/N</b>	[Para module / Version]
 <i>Le numéro de série du module.</i>	
<b>Sys . Construction du bootloader</b>	[Para module / Version]
 <i>Numéro de construction du bootloader</i>	

## 6 Valeurs mesurées

- HMI - face avant: ➤ « 2.6.3 HMI: Valeurs mesurées »
- TC - Transformateur de courant: ➤ « 4.2.3 TC: Valeurs mesurées »
- Réseau: ➤ « 5.5 Sys: Valeurs mesurées »
- Modbus: ➤ « 8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées »
- CEI 61850 - Communication CEI 61850: ➤ « 8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées »
- IEC103 - Communication CEI 60870-5-103: ➤ « 8.7.4 IEC103: Valeurs mesurées »
- IEC104 - Communication CEI 60870-5-104: ➤ « 8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées »
- Profibus - Module Profibus : ➤ « 8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées »
- SNTP - Module SNTP: ➤ « 8.11.5 SNTP: Valeurs mesurées »
- MStart - Démarrage du moteur: ➤ « 9.5.6 MStart: Valeurs mesurées Et Compteurs »
- URTD - Détecteur polyvalent de température d'une résistance: ➤ « 9.14.4 URTD: Valeurs mesurées »
- RTD - Module de protection thermique: ➤ « 9.15.6 RTD: Valeurs mesurées Et Compteurs »
- Contrôle: ➤ « 10.6 Ctrl: Valeurs mesurées »
- Usure du disjoncteur: ➤ « 10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées »
- Enr perturb - Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques: ➤ « 12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées »
- Sgen - Générateur de signal sinusoïdal: ➤ « 15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées »

## 7 Statistiq

- TC - Transformateur de courant:  « 4.2.4 TC: Statistiques »
- MStart - Démarrage du moteur:  « 9.5.7 MStart: Statistiques »
- URTD - Détecteur polyvalent de température d'une résistance:  « 9.14.5 URTD: Statistiques »

### 7.1 Statistiq: Paramètres

Statistiq . <b>Dém demand I:</b>	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
Durée	Durée, StartFct  Durée.	S.3
	<i>Statistiques/maîtrise de la demande : démarrage de la demande de courant par le déclencheur défini.</i>	

Statistiq . <b>Dém demand I Fc:</b>	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 1..n, Liste affect.	
	<i>Si le déclencheur pour la demande de courant a été défini sur "StartFct" : le calcul démarre dès que le signal affecté devient "vrai" (true).</i>	

Statistiq . <b>ResFc I Demand</b>	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	S.3
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>	

Statistiq . <b>Durée demand I</b>	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
15 s	2 s ... 30 d	S.3
<i>Dispo seult si:</i>	 Durée.	
	<i>Durée de l'enregistrement</i>	

Statistiq . <b>Fenêt demand I</b>	[Para module / Statistiq / Demand / Dem courant]	
glisst	glisst, const	S.3
	 Config fenêtre.	
	<i>Config fenêtre</i>	

Statistiq . <b>ResFc Max</b>	[Para module / Statistiq / Min / Max]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Réinitialisation de toutes les valeurs maximales		

Statistiq . <b>ResFc Min</b>	[Para module / Statistiq / Min / Max]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Réinitialisation de toutes les valeurs minimales		

## 7.2 Statistiq: Commandes directes

Statistiq . <b>ResFc tt</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)		

Statistiq . <b>ResFc Max</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialisation de toutes les valeurs maximales		

Statistiq . <b>ResFc Min</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialisation de toutes les valeurs minimales		

Statistiq . <b>ResFc I Demand</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
 Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)		

## 7.3 Statistiq: États des entrées

Statistiq . <b>StartFc 2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↓	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 2</i>

## 7.4 Statistiq: Signaux (états des sorties)

Statistiq . <b>ResFc tt</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↑	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>

Statistiq . <b>ResFc I Demand</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↑	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>

Statistiq . <b>ResFc Max</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↑	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>

Statistiq . <b>ResFc Min</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Statistiq]
↑	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>

## 7.5 Statistiq: Compteurs

Statistiq . <b>Réi Cr demand I</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>

Statistiq . <b>Réi Cr vals max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>

Statistiq . <b>Réi Cr vals min</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
#	<i>Nombre de réinitialisations depuis le dernier démarrage du dispositif. Le marqueur horaire indique la date et l'heure de la dernière réinitialisation.</i>

## 8 Communication

### 8.1 Scada: Paramètres d'organisation

Scada . <b>Protocol</b>	[Organis module]	
« - »	« - » ... Profibus ↳ Protocole utilisé.	S.3
 <i>Sélectionnez le protocole SCADA à utiliser.</i>		

### 8.2 Scada: Signaux (états des sorties)

Scada . <b>SCADA connecté</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>	
Scada . <b>SCADA non connecté</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Scada]
 <i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>	

## 8.3 Tcplp

<b>Config TCP/IP</b>	[Para module / TCP/IP / Config TCP/IP]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)  <i>Configuration du protocole TCP/IP.</i>

### 8.3.1 Tcplp: Paramètres

<b>Tcplp . Durée Keep Alive</b>	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]
720s	1s ... 7200s S.3
	<i>La durée Keep Alive est la durée entre deux transmissions keep alive en état de veille</i>

<b>Tcplp . Intervalle Keep Alive</b>	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]
15s	1s ... 60s S.3
	<i>L'intervalle Keep Alive est la durée entre deux retransmissions Keep Alive successives, si l'acquittement de la transmission keepalive précédente n'a pas été reçu.</i>

<b>Tcplp . Tentative Keep Alive</b>	[Para module / TCP/IP / Réglages avancés]
3	3 ... 3 S.3
	<i>La tentative Keep alive est le nombre de retransmissions à effectuer avant de déclarer que l'extrémité distante n'est pas disponible.</i>

## 8.4 DNP3 - Protocole de réseau distribué

### 8.4.1 DNP3: Paramètres

DNP3 . <b>Fonction</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

DNP3 . <b>Numéro port IP</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
20000	0 ... 65535	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i>  <i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionner un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	

DNP3 . <b>Vit trans</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
19200	1200 ... 115200  Vit trans.	S.3
	<i>Vitesse de transmission pour la communication</i>	

DNP3 . <b>Disposition de la trame</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	<i>Disposition de la trame</i>	

DNP3 . <b>Pos optique repos</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer  Pos optique repos.	S.3
	<i>Pos optique repos</i>	

## 8 Communication

## 8.4.1 DNP3: Paramètres

<b>DNP3 . AdressAuto</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Prise en charge des adresses automatiques</i>		
<b>DNP3 . DataLink confirmation</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
Jamais	Jamais, Toujours, On_Large	S.3
	↳ Variantes de démarrage de communication.	
🔗 <i>Active ou désactive la confirmation de la couche de données (acq).</i>		
<b>DNP3 . t-DataLink confirmation</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
1s	0.1s ... 10.0s	S.3
🔗 <i>Temporisation de confirmation de la couche de données</i>		
<b>DNP3 . DataLink nombre de tentatives</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
3	0 ... 255	S.3
🔗 <i>Nombre de répétition d'envoi de paquet de liaison de données après un échec</i>		
<b>DNP3 . Direction Bit</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
🔗 <i>Active la fonctionnalité Direction Bit. Le Direction Bit est 0 pour la station esclave et 1 pour la station maître</i>		
<b>DNP3 . Taille de cadre max</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
255	64 ... 255	S.3
🔗 <i>Cette valeur est utilisée pour limiter la taille du cadre net Frame</i>		
<b>DNP3 . Test Link Period</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
0s	0.0s ... 120.0s	S.3
🔗 <i>Cette valeur indique la période de temps où envoyer un Link-Frame de test</i>		

<b>DNP3 . AppLink confirmation</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
Toujours	Jamais, Toujours, Événement	S.3
	↳ <code>_AL_ResponseType_k</code> .	
	<i>Détermine si le module demandera que la réponse de couche d'application soit confirmée ou non</i>	

<b>DNP3 . t-AppLink confirmation</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
5s	0.1s ... 10.0s	S.3
	<i>Temporisation de réponse de couche d'application</i>	

<b>DNP3 . AppLink nombre de tentatives</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
0	0 ... 255	S.3
	<i>Nombre de fois où le module retransmettra un fragment de couche d'application</i>	

<b>DNP3 . Rapport non sollic</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ <code>Mode</code> .	
	<i>Cette option permet d'activer les rapports non sollicités. Elle est disponible uniquement pour les connexions DNP3 TCP, et pour DNP3 RTU en cas de connexion de pair à pair.</i>	

<b>DNP3 . Tempo rapport non sollic</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
10s	1.0s ... 60.0s	S.3
	<i>Définir la durée pendant laquelle la station externe attendra une confirmation de couche d'application de la part du maître indiquant que celui-ci a reçu un message de réponse non sollicité.</i>	

<b>DNP3 . Essais rapport non sollic</b>		[Para module / DNP3 / Communication]
2	0 ... 255	S.3
	<i>Définir le nombre de tentatives qu'une station externe transmet à chaque série de réponses non sollicitées si elle ne reçoit aucune confirmation de la part du maître.</i>	

## 8 Communication

## 8.4.1 DNP3: Paramètres

<b>DNP3 . TestSeqNo</b>		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
🔗	<i>Test si le numéro de séquence de la demande est incrémenté. S'il n'est pas incrémenté correctement, la demande est ignorée. Il est recommandé de le désactiver, mais certaines implémentations DNP plus anciennes nécessitent de l'activer.</i>		
<b>DNP3 . TestSBO</b>		[Para module / DNP3 / Communication]	
actif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
🔗	<i>Il permet une comparaison plus stricte de SBO et des commandes d'opération. Pour les anciennes versions DNP, il est recommandé de le désactiver.</i>		
<b>DNP3 . Tempo SBO</b>		[Para module / DNP3 / Communication]	
30s	1.0s ... 60.0s		S.3
🔗	<i>Les sorties DNP peuvent être contrôlées dans une procédure en deux étapes (SBO : Sélectionner Avant Opération). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'opération. Lorsque cette temporisation est expirée, le bit est libéré.</i>		
<b>DNP3 . Redemarrage à froid</b>		[Para module / DNP3 / Communication]	
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
🔗	<i>Active le support pour la fonction de démarrage à froid.</i>		
<b>DNP3 . Tps intégr. bande neutre</b>		[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 300		S.3
🔗	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>		

DNP3 . <b>Entrée binaire 0</b>	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées binaires]	
...		
DNP3 . <b>Entrée binaire 63</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>	

DNP3 . <b>Entrée double bit 0</b>	[Para module / DNP3 / Point map / Entrées double bit]	
...		
DNP3 . <b>Entrée double bit 5</b>		
« - »	« - », SG[1] . Pos  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>	

DNP3 . <b>Compteur binaire 0</b>	[Para module / DNP3 / Point map / Compteur binaire]	
...		
DNP3 . <b>Compteur binaire 7</b>		
« - »	« - » ... Sys . Compt horaire  1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Compteur pour signaler les valeurs de compteur au maître DNP.</i>	

DNP3 . <b>Valeur analogique 0</b>	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . <b>Valeur analogique 31</b>		
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi  1..n, TrendReclList.	S.3
	<i>Vous pouvez utiliser l'option Valeur analogique pour signaler des valeurs au maître (DNP)</i>	

## 8 Communication

## 8.4.2 DNP3: Commandes directes

DNP3 . <b>Facteur d'échelle 0</b>	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . <b>Facteur d'échelle 31</b>		
1	0.001 ... 1000000	S.3
	↳ Facteur d'échelle.	
	Le facteur d'échelle sert à convertir la valeur mesurée en valeur entière	

DNP3 . <b>Bande neutre 0</b>	[Para module / DNP3 / Point map / Ent analog]	
...		
DNP3 . <b>Bande neutre 31</b>		
1%	0.01% ... 100.00%	S.3
	Tout changement de valeur mesurée supérieur à la valeur de bande neutre sera transmis au maître.	

## 8.4.2 DNP3: Commandes directes

DNP3 . <b>Réinitialisation compteur diag</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3] [Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	↳ Mode.	
	Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic	

DNP3 . <b>ID esclave</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
1	0 ... 65519	S.3
	SlaveID définit l'adresse DNP3 de ce module (station externe)	

DNP3 . <b>ID maître</b>	[Para module / DNP3 / Communication]	
65500	0 ... 65519	S.3
	MasterID définit l'adresse DNP3 du maître (SCADA)	

### 8.4.3 DNP3: États des entrées

DNP3 . <b>Entrée binaire0-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées binaires]
...	
DNP3 . <b>Entrée binaire63-I</b>	
↓	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

DNP3 . <b>Entrée double bit0-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / Entrées double bit]
...	
DNP3 . <b>Entrée double bit5-I</b>	
↓	<i>Entrée numérique double bit (DNP). Correspond à une sortie binaire double bit du module de protection.</i>

### 8.4.4 DNP3: Signaux (états des sorties)

DNP3 . <b>occupé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>

DNP3 . <b>prêt</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>

DNP3 . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / DNP3 / État]
↓	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i>
	<i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>

### 8.4.5 DNP3: Compteurs

DNP3 . <b>NReçu</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>

DNP3 . <b>NEnv</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>

## 8 Communication

## 8.4.5 DNP3: Compteurs

<b>DNP3 . NTramagesIncorr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
-------------------------------	-----------------------------------

#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de tramages incorrects. Un chiffre important indique un problème de connexion série.</i>
---	---

<b>DNP3 . NParitésIncorr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
------------------------------	-----------------------------------

#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre d'erreurs de parité. Un chiffre important indique un problème de connexion série.</i>
---	--

<b>DNP3 . NSignauxInterr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
------------------------------	-----------------------------------

#	<i>Compteur de diagnostic : Nombre de signaux d'interruption. Un chiffre important indique un problème de connexion série.</i>
---	--

<b>DNP3 . NSomContrErr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / DNP3]
----------------------------	-----------------------------------

#	<i>Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.</i>
---	--

## 8.5 Modbus

### 8.5.1 Modbus: Paramètres

Modbus . <b>t-app</b>	[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]	
10s	1s ... 3600s	S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>	

Modbus . <b>CmdBlo Scada</b>	[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation (autorisation) / désactivation (interdiction) du blocage des commandes Scada</i>	

Modbus . <b>Désact mémoris</b>	[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Désactiver la mémorisation : si ce paramètre est actif (vrai), aucun état Modbus n'est mémorisé. Cela signifie que Modbus ne mémorise pas les signaux de déclenchement.</i>	

Modbus . <b>AllowGap</b>	[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Si ce paramètre est actif (vrai), l'utilisateur peut interroger un ensemble de registres Modbus sans recevoir d'exception à cause d'une adresse incorrecte dans le tableau demandé. Les adresses incorrectes ont la valeur spéciale 0xFAFA, mais l'utilisateur est responsable de l'ignorance des adresses incorrectes. Attention : cette valeur spéciale peut être correcte si l'adresse est correcte.</i>	

Modbus . <b>Pos optique repos</b>	[Para module / Modbus / Communication / Paramètres généraux]	
Allumer <i>Dispo. selon matériel</i>	Éteindre, Allumer  Pos optique repos.	S.3
	<i>Pos optique repos</i>	

## 8 Communication

## 8.5.1 Modbus: Paramètres

<b>Modbus . Config port TCP</b>		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
Défaut	Défaut, Privé	S.3
	↳ Sélection port.	
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>	
<b>Modbus . Port</b>		[Para module / Modbus / Communication / TCP]
502	Si: Modbus . Config port TCP = Défaut	S.3
	• 502 ... 502	
	Si: Modbus . Config port TCP = Privé	
	• 49152 ... 65535	
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.</i>	
	<i>En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	
<b>Modbus . t-temps</b>		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
1s	0.01s ... 10.00s	S.3
	<i>Pendant ce temps, le système SCADA doit recevoir la réponse, faute de quoi la demande est annulée. Dans ce cas, le système Scada détecte un défaut de communication et doit envoyer une autre demande.</i>	
<b>Modbus . Vit trans</b>		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400	S.3
	↳ Vit trans.	
	<i>Vit trans</i>	
<b>Modbus . Param. physiques</b>		[Para module / Modbus / Communication / RTU]
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2	S.3
	↳ Tram octet.	
	<i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>	

Modbus . <b>Entr bin config1</b>	[Para module / Modbus / Registres configb / États]	
...		
Modbus . <b>Entr bin config32</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.		

Modbus . <b>Entr bin config mém1</b>	[Para module / Modbus / Registres configb / États]	
...		
Modbus . <b>Entr bin config mém32</b>		
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 Entrée binaire configurable mémorisée		

Modbus . <b>Mes. mappées 1</b>	[Para module / Modbus / Registres configb / Valeurs mesurées]	
...		
Modbus . <b>Mes. mappées 16</b>		
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi ↳ 1..n, TrendReclList.	S.3
 Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.		

Modbus . <b>Type de mappage SCADA</b>	[Para module / Modbus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util. ↳ Type de mappage SCADA.	S.3
 Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.		

## 8 Communication

## 8.5.2 Modbus: Commandes directes

**8.5.2 Modbus: Commandes directes**

Modbus . <b>Res Diagn Cr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	↳ Mode.	
<p>☉ <i>Tous les compteurs de diagnostics Modbus seront réinitialisés.</i></p>		

Modbus . <b>ID unit</b>	[Para module / Modbus / Communication / TCP]	
255	1 ... 255	P.1
<p>☉ <i>L'identifiant de l'appareil est utilisé pour le routage. Ce paramètre doit être défini si des réseaux Modbus RTU et Modbus TCP doivent être couplés.</i></p>		

Modbus . <b>ID escl</b>	[Para module / Modbus / Communication / RTU]	
1	1 ... 247	P.1
<p>☉ <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i></p>		

**8.5.3 Modbus: États des entrées**

Modbus . <b>Entr bin config1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Registres config]	
...		
Modbus . <b>Entr bin config32-I</b>		
<p>↓ <i>État entrée module: Entr bin config</i></p>		

**8.5.4 Modbus: Signaux (états des sorties)**

Modbus . <b>Transmission RTU</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]	
<p>↑ <i>Signal : SCADA actif</i></p>		
Modbus . <b>Transmission TCP</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]	
<p>↑ <i>Signal : SCADA actif</i></p>		

Modbus . <b>Device Type</b>		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↑	<i>Device Type (Type de module) : code du type de module pour la mise en relation entre le nom du module et son code Modbus.</i>	
	<i>Woodward:</i>	
	<i>MRI4 - 1000</i>	
	<i>MRU4 - 1001</i>	
	<i>MRA4 - 1002</i>	
	<i>MCA4 - 1003</i>	
	<i>MRDT4 - 1005</i>	
	<i>MCDTV4 - 1006</i>	
	<i>MCDGV4 - 1007</i>	
	<i>MRM4 - 1009</i>	
	<i>MRMV4 - 1010</i>	
	<i>MCDLV4 - 1011</i>	

Modbus . <b>Version Comm</b>		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / État]
↑	<i>Version de communication Modbus. Ce numéro de version change si une incompatibilité est présente entre différentes versions de Modbus.</i>	

Modbus . <b>Scada Cmd 1</b>		[Utilisat / Affichage de l'état / Modbus / Commands]
	...	
	Modbus . <b>Scada Cmd 16</b>	
↑	<i>Commande Scada</i>	

## 8.5.5 Modbus: Valeurs mesurées

Modbus . <b>Mes. mappées 1</b>		[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / Valeurs mesurées]
	...	
	Modbus . <b>Mes. mappées 16</b>	
✎	<i>Valeurs des mesurées mappées Vous pouvez utiliser ces valeurs pour fournir les valeurs mesurées au maître Modbus.</i>	

## 8 Communication

## 8.5.6 Modbus: Compteurs

Modbus . <b>Information config.</b>	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	

Modbus . <b>Version config.</b>	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	

Modbus . <b>État config.</b>	[Para module / Modbus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
<i>- La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
<i>- La configuration SCADA est active.</i>	
<i>- La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
<i>- Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

## 8.5.6 Modbus: Compteurs

Modbus . <b>NoOfRequestsTotal</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes. Comprend les requêtes des autres esclaves.</i>	

Modbus . <b>NoOfRequestsForMe</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes pour cet esclave</i>	

Modbus . <b>NoOfResponse</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP] [Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
 <i>Nombre total de requêtes ayant reçu une réponse.</i>	

Modbus . <b>NoOfQueryInvalid</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
 <i>Nombre total d'erreurs de requêtes. Impossible d'interpréter la requête</i>	

Modbus . <b>NoOfInternalError</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / TCP]
#	<i>Nombre total d'erreurs internes pendant l'interprétation de la requête.</i>
Modbus . <b>NoOfFrameErrors</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . <b>NoOfParityErrors</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de parité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . <b>NoOfResponTimeOverruns</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total de requêtes avec dépassement du temps de réponse. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . <b>NoOfOverrunErros</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre total d'erreurs de dépassement de capacité. Trame physiquement corrompue.</i>
Modbus . <b>NoOfBreaks</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Modbus / RTU]
#	<i>Nombre d'abandons de communication détectés</i>

## 8.6 CEI 61850 - Communication CEI 61850

### 8.6.1 CEI 61850: Paramètres

CEI 61850 . <b>Fonction</b>	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
inactif	inactif, actif  1..n, OnOffList.	S.3
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

CEI 61850 . <b>Tps intégr. bande neutre</b>	[Para module / CEI 61850 / Communication]	
0	0 ... 300	S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>	

### 8.6.2 CEI 61850: Commandes directes

CEI 61850 . <b>ResetStatistic</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostics IEC61850</i>	

### 8.6.3 CEI 61850: Signaux (états des sorties)

CEI 61850 . <b>Client MMS connecté</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>	

CEI 61850 . <b>Tout abonné Goose actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]	
	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>	

CEI 61850 . <b>SPCSO1</b> ... CEI 61850 . <b>SPCSO32</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Contrôle des entrées]	
	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>	

CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.stVal</b>	
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>	

CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.q</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 1]
...	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Entrées virtuelles 2]
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.q</b>	
 <i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>	

#### 8.6.4 CEI 61850: Valeurs mesurées

CEI 61850 . <b>GoosePublisherState</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'éditeur GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . <b>GooseSubscriberState</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État de l'abonné GOOSE (on ou off)</i>	

CEI 61850 . <b>MmsServerState</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / État]
Off	Off, On, Err  État.
 <i>État du serveur MMS (on ou off)</i>	

## 8.6.5 CEI 61850: Compteurs

CEI 61850 . <b>NoOfGooseRxAll</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE reçus, y compris les messages d'autres périphériques (messages d'abonnés ou non).</i>
CEI 61850 . <b>NoOfGooseRxSubscribed</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE, y compris les messages ayant un contenu incorrect.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfGooseRxCorrect</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfGooseRxNew</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages d'abonnés GOOSE correctement reçus ayant un nouveau contenu.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfGooseTxAll</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de messages GOOSE publiés par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfGooseTxNew</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de nouveaux messages GOOSE (contenu modifié) publiés par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfServerRequestsAll</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de requêtes du serveur MMS, y compris les requêtes incorrectes.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfDataReadAll</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues sur ce périphérique, y compris les requêtes incorrectes.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfDataReadCorrect</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs lues correctement sur ce périphérique.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfDataWrittenAll</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs écrites sur ce périphérique, y compris les valeurs incorrectes.</i>

CEI 61850 . <b>NoOfDataWrittenCorrect</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre total de valeurs correctement écrites par ce périphérique.</i>
CEI 61850 . <b>NoOfDataChangeNotification</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre de modifications détectées dans les groupes de données publiés avec des messages GOOSE.</i>
CEI 61850 . <b>Nombre de connexions client</b>	[Utilisat / Nb et RevData / CEI 61850]
#	<i>Nombre de connexions client MMS actives</i>

## 8 Communication

## 8.6.6 CEI 61850 – Sort. virt.

**8.6.6 CEI 61850 – Sort. virt.****8.6.6.1 CEI 61850: Paramètres**

CEI 61850 . <b>COUTGGIO1.Ind1.stVal</b>  ... CEI 61850 . <b>COUTGGIO1.Ind32.stVal</b>	[Para module / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Sortie virtuelle. Ce signal peut être affecté ou affiché via le fichier SCD vers d'autres périphériques dans la sous-station IEC61850.</i>		

**8.6.6.2 CEI 61850: États des entrées**

CEI 61850 . <b>COUTGGIO1.Ind1.stVal-I</b>  ... CEI 61850 . <b>COUTGGIO1.Ind32.stVal-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / CEI 61850 / Sorties virtuelles 1]	
	<i>État d'entrée d'un module : État binaire de la sortie virtuelle (GGIO)</i>	

## 8.7 IEC103 – Communication CEI 60870-5-103

### 8.7.1 IEC103: Paramètres

IEC103 . <b>Fonction</b>	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation de la communication IEC103.</i>	

IEC103 . <b>Vit trans</b>	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
19200	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600  Vit trans.	S.3
	<i>Vit trans</i>	

IEC103 . <b>Param. physiques</b>	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
8E1	8E1, 8O1, 8N1, 8N2  Tram octet.	S.3
	<i>Chiffre 1 : Nombre de bits. Chiffre 2 : E=parité paire, O=parité impaire, N=sans parité. Chiffre 3 : Nombre de bits d'arrêt. Plus d'informations sur la parité : il est possible que le dernier bit de donnée soit suivi d'un bit de parité utilisé pour reconnaître des erreurs de communication. Le bit de parité vérifie qu'avec le réglage de parité paire ("EVEN") le nombre total de bits égaux à "1" est pair ou avec le réglage de parité impaire ("ODD") il est impair. Mais il est également possible de transmettre sans parité (dans ce cas le réglage est "Parité = Sans"). Plus d'informations sur les bits d'arrêt : la fin de l'octet est suivie des bits d'arrêt.</i>	

IEC103 . <b>Fuseau horaire</b>	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.	S.3
	<i>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)</i>	

IEC103 . <b>Enr. de perturbation de transfert</b>	[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Active la transmission d'enregistrements de perturbation</i>	

## 8 Communication

## 8.7.1 IEC103: Paramètres

<b>IEC103 . Taux d'impulsion énergétique</b>		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
0	0 ... 100		S.3
	<i>Les valeurs d'énergie sont toujours transmises sous la forme de valeurs de compteur (c'est-à-dire des nombres entiers). Ce paramètre définit l'étalonnage de l'unité : s'il est réglé sur « 1 », chaque incrément de compteur correspondra à 1 kWh, s'il est réglé sur « 2 », chaque incrément de compteur correspondra à 2 kWh, etc. S'il est réglé sur « 0 », aucune valeur d'énergie ne sera transmise.</i>		
<b>IEC103 . t-app</b>		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
60s	1s ... 3600s		S.3
	<i>Si aucun télégramme de demande n'est envoyé au module en provenance du système Scada à l'expiration de ce temps, le module conclut qu'il existe un défaut de communication dans le système Scada.</i>		
<b>IEC103 . Compat. DFC</b>		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif		S.3
	 Mode.		
	<i>Ce paramètre est uniquement requis pour certains types d'implantation de sous-stations. En cas de problèmes de communication concernant la file d'attente de réponse de commande, ce réglage permet de définir un comportement différent pour le module.</i>		
<b>IEC103 . Type de mappage SCADA</b>		[Para module / IEC103 / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util.		S.3
	 Type de mappage SCADA.		
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>		
<b>IEC103 . Activation mode test (Ex)</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]	
Sgen . Exéc.	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	 1..n, Liste affect.		
	<i>Le signal affecté à ce paramètre bascule la communication IEC103 en mode test.</i>		

<b>IEC103 . Activation bloc. MD (Ex)</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
<p> <i>Le signal affecté à ce paramètre active le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i></p>		

## 8.7.2 IEC103: Commandes directes

<b>IEC103 . Réin ts cptr diag</b>		[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
<p>☉ <i>Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic</i></p>		

<b>IEC103 . ID escl</b>		[Para module / IEC103 / Paramètres généraux]
1	1 ... 247	S.3
<p>☉ <i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i></p>		

<b>IEC103 . Activation mode test</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
<p>☉ <i>Ce paramètre de contrôle direct bascule la communication IEC103 en mode test (ou permet de revenir au mode normal).</i></p>		

<b>IEC103 . Activation blocage MD</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Scada / IEC103]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
<p>☉ <i>Ce paramètre de contrôle direct active (ou désactive) le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i></p>		

## 8 Communication

## 8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)

**8.7.3 IEC103: Signaux (états des sorties)**

IEC103 . <b>Scada Cmd 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
...	
IEC103 . <b>Scada Cmd 10</b>	
⬇	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Transmission</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC103 . <b>Déf perte évént</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC103 . <b>Mode test actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>
IEC103 . <b>Blocage MD actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC103]
⬇	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>

**8.7.4 IEC103: Valeurs mesurées**

IEC103 . <b>Information config.</b>	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
🔗	<i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>
IEC103 . <b>Version config.</b>	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
🔗	<i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>

IEC103 . <b>État config.</b>	[Para module / IEC103 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  ↳ État config..
 État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.	
<p>Valeurs possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</li> <li>- OK: La configuration SCADA est active.</li> <li>- Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</li> <li>- Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</li> </ul>	

## 8.7.5 IEC103: Compteurs

IEC103 . <b>NReçu</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 Nombre total de messages reçus	
IEC103 . <b>NEnv</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 Nombre total de messages envoyés	
IEC103 . <b>NBadFramings</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 Nombre de messages incorrects	
IEC103 . <b>NBadParities</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 Nombre d'erreurs de parité	
IEC103 . <b>NBreakSignals</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 Nombre d'interruptions des communications	
IEC103 . <b>NInternalError</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]
 Nombre d'erreurs internes	

8 Communication

8.7.5 IEC103: Compteurs

IEC103 . **NBadCharChecksum**

[Utilisat / Nb et RevData / IEC103]

# *Nombre d'erreurs de somme de contrôle*

## 8.8 IEC104 – Communication CEI 60870-5-104

### 8.8.1 IEC104: Paramètres

IEC104 . <b>Fonction</b>	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Activation ou désactivation de la communication IEC104.</i>	

IEC104 . <b>Config port TCP</b>	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
Défaut	Défaut, Privé  Sélectionner port.	S.3
	<i>Configuration du port TCP. Ce paramètre doit être réglé sur « Privé » uniquement si un port autre que celui par défaut doit être utilisé.</i>	

IEC104 . <b>Port</b>	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
2404	Si: IEC104 . Config port TCP = Défaut <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2404 ... 2404</li> </ul> Si: IEC104 . Config port TCP = Privé <ul style="list-style-type: none"> <li>• 49152 ... 65535</li> </ul>	S.3
	<i>Numéro de port de l'adresse IP.  En général, il est recommandé de conserver la valeur par défaut. Si cela n'est pas possible, sélectionnez un nombre situé hors de la plage privée de 49152 à 52151 ou de 52164 à 65535, qui n'est pas encore utilisé sur votre réseau.</i>	

IEC104 . <b>Fuseau horaire</b>	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
UTC	UTC, Heure locale  Fuseau horaire.	S.3
	<i>Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).</i>	

IEC104 . <b>Tps intégr. bande neutre</b>	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
1s	0s ... 1000s	S.3
	<i>Temps d'intégration de bande neutre.</i>	

## 8 Communication

## 8.8.1 IEC104: Paramètres

<b>IEC104 . SBE temporisation</b>		[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]
30s	1s ... 60s	S.3
	<i>Les sorties de communication peuvent être contrôlées dans le cadre d'une procédure en deux étapes (SBE : Sélectionner Avant Exécution). Ces sorties doivent être sélectionnées d'abord par une commande de sélection. Après cela, le bit est réservé pour cette demande d'exécution. Ce réglage définit la minuterie pour cette réservation. Lorsque la minuterie a expiré, le bit est libéré.</i>	
<b>IEC104 . Temporisation t0</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
30s	30s ... 30s	S.3
	<i>Temporisation de l'établissement de la connexion</i>	
<b>IEC104 . Temporisation t1</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
15s	15s ... 15s	S.3
	<i>Temporisation des APDU d'envoi ou de test</i>	
<b>IEC104 . Temporisation t2</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
10s	10s ... 10s	S.3
	<i>Temporisation pour les acquittements en l'absence de messages de données</i>	
<b>IEC104 . Temporisation t3</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
20s	20s ... 20s	S.3
	<i>Temporisation pour l'envoi des trames de test en cas d'état d'inactivité prolongé</i>	
<b>IEC104 . Param. k</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
12	12 ... 12	S.3
	<i>Paramètre k du protocole</i>	
<b>IEC104 . Param. w</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
8	8 ... 8	S.3
	<i>Paramètre w du protocole</i>	
<b>IEC104 . Longueur de l'adresse</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse commune de l'ASDU</i>	

IEC104 . <b>Longueur de la COT</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
2	2 ... 2	S.3
	<i>Nombre de bits de la raison de la transmission</i>	

IEC104 . <b>Longueur adr. obj. Info</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
3	3 ... 3	S.3
	<i>Nombre de bits de l'adresse de l'objet Information</i>	

IEC104 . <b>Heure de mise à jour</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
1s	1s ... 60s	S.3
	<i>Ce paramètre spécifie l'heure après laquelle les valeurs de mesure sont rafraîchies. Si la transmission cyclique est sélectionnée, les nouvelles valeurs sont signalées une fois cette heure dépassée.</i>	

IEC104 . <b>Transmettre état Int.</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>Si ce paramètre est réglé sur « actif » (par défaut), la position intermédiaire d'un appareillage de connexion est également transmise. Ce réglage doit être changé en « inactif » uniquement dans le rare cas où la communication de la sous-station ne prend pas en charge le signalement des positions intermédiaires.</i>	

IEC104 . <b>Trans. Cmd. State</b>		[Para module / IEC104 / Avancé(s)]
actif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
	<i>_ If false it suppress change events for command states (Same address as cmd)</i>	

IEC104 . <b>Type de mappage SCADA</b>		[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Standard	Standard, Défini par util.	S.3
	 Type de mappage SCADA.	
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>	

## 8 Communication

## 8.8.2 IEC104: Commandes directes

**8.8.2 IEC104: Commandes directes**

IEC104 . <b>Réin ts cptr diag</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les compteurs de diagnostic		

IEC104 . <b>Adresse commune</b>	[Para module / IEC104 / Paramètres généraux]	
1	1 ... 65535	S.3
<input checked="" type="radio"/> Adresse commune de l'ASDU		

**8.8.3 IEC104: Signaux (états des sorties)**

IEC104 . <b>Scada Cmd 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
...		
IEC104 . <b>Scada Cmd 16</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Commande Scada		

IEC104 . <b>occupé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input checked="" type="checkbox"/> Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.		

IEC104 . <b>prêt</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input checked="" type="checkbox"/> Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.		

IEC104 . <b>Transmission</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input checked="" type="checkbox"/> Signal : SCADA actif		

IEC104 . <b>Déf perte évént</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / IEC104]	
<input checked="" type="checkbox"/> Perte d'événement de panne		

**8.8.4 IEC104: Valeurs mesurées**

IEC104 . <b>Information config.</b>	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]	
<input checked="" type="checkbox"/> Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)		

IEC104 . <b>Version config.</b>	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	

IEC104 . <b>État config.</b>	[Para module / IEC104 / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..
 <i>État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.</i>	
<i>Valeurs possibles :</i>	
- <i>Modifications: La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>	
- <i>OK: La configuration SCADA est active.</i>	
- <i>Config. non disponible: La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>	
- <i>Erreur: Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>	

## 8.8.5 IEC104: Compteurs

IEC104 . <b>NReçu</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères reçus</i>	

IEC104 . <b>NEnv</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de caractères envoyés</i>	

IEC104 . <b>Nbre de conn. perdues</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : Nombre de connexions perdues</i>	

IEC104 . <b>NSomContrErr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / IEC104]
 <i>Compteur de diagnostic : nombre de trames reçues avec une somme de contrôle incorrecte.</i>	

## 8.9 Profibus – Module Profibus

### 8.9.1 Profibus: Paramètres

Profibus . <b>Little Endian</b>		[Para module / Profibus / Param bus]	
actif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
	<i>Si ce paramètre est “actif”, tous les nombres sont transmis avec l'ordre d'octets Little Endian. Sinon, l'ordre d'octets Big Endian est utilisé. Si tous les nombres reçus par votre système SCADA sont complètement erronés, le fait de modifier ce paramètre peut résoudre le problème.</i>		
Profibus . <b>Config Bin Inp 1</b>		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . <b>Config Bin Inp 32</b>			
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		S.3
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Entrée numérique virtuelle. Correspond à une sortie binaire virtuelle du module de protection.</i>		
Profibus . <b>Mémor. 1</b>		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...		[Para module / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . <b>Mémor. 32</b>			
inactif	inactif, actif		S.3
	↳ Mode.		
	<i>Définit si l'entrée est mémorisée.</i>		
Profibus . <b>Type de mappage SCADA</b>		[Para module / Profibus / Config. obj. données]	
Standard	Standard, Défini par util.		S.3
	↳ Type de mappage SCADA.		
	<i>Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier *.HptSMap.</i>		

## 8.9.2 Profibus: Commandes directes

Profibus . <b>ID escl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Param bus]	
2	2 ... 125	P.1
☉	<i>Adresse du module (ID esclave) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.</i>	

Profibus . <b>Réinit cmd</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
☉	<i>Toutes les commandes Profibus seront réinitialisées.</i>	

## 8.9.3 Profibus: États des entrées

Profibus . <b>Affect 1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 1-16]	
...	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Config Bin Inp 17-32]	
Profibus . <b>Affect 32-I</b>		
↓	<i>État d'entrée d'un module : Affectation Scada</i>	

## 8.9.4 Profibus: Signaux (états des sorties)

Profibus . <b>Data OK</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
↑	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>	
Profibus . <b>SubModul Err</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
↑	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>	
Profibus . <b>Connexion active</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]	
↑	<i>Connexion active</i>	

## 8 Communication

## 8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées

Profibus . <b>Scada Cmd 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / Commands]
...	
Profibus . <b>Scada Cmd 16</b>	
 <i>Commande Scada</i>	

### 8.9.5 Profibus: Valeurs mesurées

Profibus . <b>État escl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
Rech vitess	Rech vitess ... Éch données  État.
 <i>état des communications entre l'esclave et le maître</i>	

Profibus . <b>Vit trans</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
--	12 Mb/s ... --  Vit trans.
 <i>La dernière vitesse de transmission détectée est affichée après un problème de connexion.</i>	

Profibus . <b>Id PNO</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
0C50h	0C50h  Id PNO.
 <i>Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.</i>	

Profibus . <b>Information config.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 <i>Commentaire relatif à la configuration (saisi par l'utilisateur lors de la configuration SCADA)</i>	

Profibus . <b>Version config.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
 <i>Version de la configuration SCADA définie par l'utilisateur</i>	

Profibus . <b>État config.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État] [Para module / Profibus / Config. obj. données]
Modifications	Modifications, OK, Config. non disponible, Erreur  État config..
	État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur. Valeurs possibles :

## 8.9.6 Profibus: Compteurs

Profibus . <b>ID maître</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
	Adresse du module (ID maître) dans le circuit du bus. Chaque adresse d'un module doit être unique sur un bus.

Profibus . <b>Id HO PSub</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
	Id de transfert de PbSub

Profibus . <b>t-WatchDog</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Profibus / État]
	La puce Profibus détecte un problème de communication si cette temporisation a expiré sans communication (télégramme de paramétrage).

Profibus . <b>Err sync Fr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	Les trames provenant du maître sont défectueuses.

Profibus . <b>Nbre err. CRC</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	Nombre d'erreurs CRC que le gestionnaire de sous-systèmes a identifié dans les trames de réponse reçues du sous-système. (Chaque erreur a occasionné la réinitialisation d'un sous-système.)

Profibus . <b>Nbre err. perte trames</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	Nombre d'erreurs de perte de trames que le gestionnaire de sous-systèmes a identifié dans les trames de réponse reçues du sous-système. (Chaque erreur a occasionné la réinitialisation d'un sous-système.)

Profibus . <b>Nbre err. CRC décl.</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]
	Nombre d'erreurs CRC que le sous-système a identifié dans les trames de déclenchement reçues de l'hôte.

## 8 Communication

## 8.9.6 Profibus: Compteurs

Profibus . **Nbre redém. sous-systèmes**

[Utilisat / Nb et RevData / Profibus]

# *Nombre de redémarrages ou de réinitialisations de sous-systèmes provoqués par le gestionnaire de sous-systèmes.*

## 8.10 IRIG-B - Module IRIG-B

### 8.10.1 IRIG-B: Paramètres d'organisation

IRIG-B . <b>Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module IRIG-B, mode de fonctionnement général</i>		

### 8.10.2 IRIG-B: Paramètres

IRIG-B . <b>Fonction</b>	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

IRIG-B . <b>IRIG-B00X</b>	[Para module / Heur / TimeSync / IRIG-B]	
IRIGB-000	IRIGB-000 ... IRIGB-007  IRIG-B00X.	S.3
 <i>Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les "Expressions codées" incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).</i>		

### 8.10.3 IRIG-B: Commandes directes

IRIG-B . <b>Réi IRIG-B Cr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
 <i>Réinitialisation des compteurs de diagnostic : IRIG-B</i>		

### 8.10.4 IRIG-B: Signaux (états des sorties)

IRIG-B . <b>IRIG-B Actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]	
 <i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>		

## 8 Communication

## 8.10.5 IRIG-B: Compteurs

IRIG-B . <b>High-Low Invert</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
↑	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>

IRIG-B . <b>Signal contr1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / IRIG-B]
...	
IRIG-B . <b>Signal contr18</b>	
↑	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>

### 8.10.5 IRIG-B: Compteurs

IRIG-B . <b>NoOfFramesOK</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total de trames correctes.</i>

IRIG-B . <b>NoOfFrameErrors</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Nombre total d'erreurs de trame. Trame physiquement corrompue.</i>

IRIG-B . <b>Front</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / IRIG-B]
#	<i>Fronts : Nombre total de fronts montants et descendants. Ce signal indique si un signal est disponible à l'entrée IRIG-B.</i>

## 8.11 SNTP - Module SNTP

### 8.11.1 SNTP: Paramètres d'organisation

<b>SNTP . Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti  Mode.	S.3
 <i>Module SNTP, mode de fonctionnement général</i>		

### 8.11.2 SNTP: Paramètres

<b>SNTP . Servr1</b>	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Servr 1</i>		

<b>SNTP . Oct IP1</b> ... <b>SNTP . Oct IP4</b>	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
0	0 ... 255	S.3
 <i>IP1.IP2.IP3.IP4</i>		

<b>SNTP . Servr2</b>	[Para module / Heur / TimeSync / SNTP]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
 <i>Servr 2</i>		

### 8.11.3 SNTP: Commandes directes

<b>SNTP . Res Counter</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	Réinitialiser tous les compteurs.	

### 8.11.4 SNTP: Signaux (états des sorties)

<b>SNTP . SNTP actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
	Signal: S'il n'y a pas de signal SNTP valide pendant 120 s, le protocole SNTP est considéré inactif.	

### 8.11.5 SNTP: Valeurs mesurées

<b>SNTP . Srvr util</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
Aucu	Server1, Server2, Aucu  État serveur.	
	Serveur utilisé pour la synchronisation SNTP.	

<b>SNTP . PrecServer1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
	Précision du serveur 1	

<b>SNTP . PrecServer2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
	Précision du serveur 2	

<b>SNTP . ServerQlty</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]	
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »  État.	
	Qualité du serveur utilisé pour la synchronisation (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)	

<b>SNTP . NetConn</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
« - »	BON, SUFFISANT, MÉD, « - »  État.
 <i>Qualité de la connexion réseau (BONNE, SUFFISANTE, MÉDIOCRE)</i>	

### 8.1.1.6 SNTP: Compteurs

<b>SNTP . StratumServer1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
# <i>Couche du serveur 1</i>	

<b>SNTP . StratumServer2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / SNTP]
# <i>Couche du serveur 2</i>	

<b>SNTP . NoOfSyncs</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Nombre total de synchronisations.</i>	

<b>SNTP . NoOfConnectLost</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Nombre total de connexions SNTP perdues (pas de synchronisation pendant 120 s).</i>	

<b>SNTP . NoOfSmallSyncs</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de très petites corrections horaires.</i>	

<b>SNTP . NoOfNormSyncs</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires normales.</i>	

<b>SNTP . NoOfBigSyncs</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total d'importantes corrections horaires.</i>	

<b>SNTP . NoOfFiltSyncs</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de corrections horaires filtrées.</i>	

<b>SNTP . NoOfSlowTrans</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
# <i>Compteur de maintenance : Nombre total de transferts lents.</i>	

## 8 Communication

## 8.11.6 SNTP: Compteurs

<b>SNTP . NoOfHighOffs</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
----------------------------	--

#	<i>Compteur de maintenance : nombre total de décalages importants.</i>
---	--

<b>SNTP . NoOfIntTimeouts</b>	[Utilisat / Nb et RevData / TimeSync / SNTP]
-------------------------------	--

#	<i>Compteur de maintenance : nombre total de temporisations internes écoulées.</i>
---	--

## 8.12 TimeSync - Synchronisation horaire

Date et heure	[Para module / Heur / Date et heure]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)  <i>(Ré-)initialisation de la date et de l'heure</i>

### 8.12.1 TimeSync: Paramètres

TimeSync . <b>Fus hor</b>	[Para module / Heur / Fus hor]
UTC+0 London	UTC+14 Kiritimati ... UTC-11 Midway Islands   Fus hor.
	<i>Fus hor</i>

TimeSync . <b>Décal DST</b>	[Para module / Heur / Fus hor]
60min	-180min ... 180min   Différence avec l'heure d'hiver
	

TimeSync . <b>DST manuel</b>	[Para module / Heur / Fus hor]
actif	inactif, actif   Mode.
	<i>Configuration manuelle de l'heure d'été</i>

TimeSync . <b>Hr été</b>	[Para module / Heur / Fus hor]
inactif	inactif, actif   Mode.
	<i>Heure d'été</i>

TimeSync . <b>Hr été mois</b>	[Para module / Heur / Fus hor]
Mars	Janvier ... Décembre   Moischangt heure.
	<i>Mois du changement d'heure d'été</i>

## 8 Communication

## 8.12.1 TimeSync: Paramètres

TimeSync . <b>Hr été jour</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
	↳ Date.	
🔗 Jour du changement d'heure d'été		

TimeSync . <b>Hr été sem</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
	↳ Jour chgt hr hiver.	
🔗 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'été)		

TimeSync . <b>Hr été hr</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
2h	0h ... 23h	S.3
🔗 Heure du changement d'heure d'été		

TimeSync . <b>Hr été min</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
0min	0min ... 59min	S.3
🔗 Minute du changement d'heure d'été		

TimeSync . <b>Hr hivr mois</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
Octobre	Janvier ... Décembre	S.3
	↳ Mois chngt heure.	
🔗 Mois du changement d'heure d'hiver		

TimeSync . <b>Hr hivr jour</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
Dim	Dim ... Jour génér	S.3
	↳ Date.	
🔗 Jour du changement d'heure d'hiver		

TimeSync . <b>Hr hivr sem</b>		[Para module / Heur / Fus hor]
Dern	1er, Second, 3ème, 4ème, Dern	S.3
	↳ Jour chgt hr hiver.	
🔗 Emplacement du jour sélectionné dans le mois (pour le changement de l'heure d'hiver)		

TimeSync . <b>Hr hiver hr</b>	[Para module / Heur / Fus hor]	
3h	0h ... 23h	S.3
	<i>Heure du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . <b>Hr hiver min</b>	[Para module / Heur / Fus hor]	
0min	0min ... 59min	S.3
	<i>Minute du changement d'heure d'hiver</i>	

TimeSync . <b>TimeSync</b>	[Para module / Heur / TimeSync / TimeSync]	
« - »	« - », IRIG-B . IRIG-B, SNTP . SNTP, Modbus . Modbus, IEC103 . IEC 60870-5-103, IEC104 . IEC104, DNP3 . DNP3   <b>Proto utilisé.</b>	S.3
	<i>Synchronisation horaire</i>	

## 8.12.2 TimeSync: Signaux (états des sorties)

TimeSync . <b>synchronized</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TimeSync / TimeSync]	
	<i>L'horloge est synchronisée.</i>	

## 9 Paramètre de protection

### 9.1 Prot: Paramètres

Prot . <b>Fonction</b>	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

Prot . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) le blocage externe de la protection globale du module.</i>		

Prot . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
Prot . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Si le blocage externe de ce module est activé (autorisé), la protection globale du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

Prot . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement de l'ensemble de déclenchement</i>		

Prot . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) le blocage externe de la commande de déclenchement de l'ensemble du module.</i>		

Prot . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / Prot]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Si le blocage externe de la commande de déclenchement est activé (autorisé), la commande de déclenchement de l'ensemble du module est bloquée si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>	

## 9.2 Prot: Commandes directes

Prot . <b>Res Fault a Mains No</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	<i>Réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>	

## 9.3 Prot: États des entrées

Prot . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>	
Prot . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>	
Prot . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

## 9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]	
	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]	
	<i>Signal : actif</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.4 Prot: Signaux (états des sorties)

Prot . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale</i>	
Prot . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Déclenchement général</i>	
Prot . <b>dispo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Protection disponible</i>	
Prot . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Blocage externe</i>	
Prot . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Commande de déclenchement bloquée</i>	
Prot . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
Prot . <b>Alar. L1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale L1</i>	
Prot . <b>Alar. L2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale L2</i>	
Prot . <b>Alar. L3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale L3</i>	
Prot . <b>Alar. G</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Alarme générale - Défaut à la terre</i>	
Prot . <b>Déc. L1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
↑ Signal : <i>Déclenchement général L1</i>	

Prot . <b>Déc. L2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⤴	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . <b>Déc. L3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⤴	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . <b>Déc. G</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⤴	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . <b>Res Fault a Mains No</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Prot]
⤴	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . <b>N° de défaut</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Prot]
⤴	<i>Nombre de défauts</i>

## 9.5 MStart - Démarrage du moteur

### 9.5.1 MStart: Paramètres globales

<b>MStart . Inversion</b>		[para champ / Valeurs nom moteur]	
inactif	inactif, actif		P.2
	↳ actif/inactif.		
	<p><i>Ce paramètre spécifie si le démarreur de ce moteur est conçu pour inverser la séquence de phase et pour faire fonctionner le moteur dans n'importe quel direction.</i></p> <p><i>S'il est réglé sur « actif », n'importe quelle séquence de phase est acceptée lors du démarrage d'un moteur.</i></p> <p><i>S'il est réglé sur « inactif », la séquence de phase inverse entraîne un déclenchement.</i></p>		
<b>MStart . Ib</b>		[para champ / Valeurs nom moteur]	
10A	10A ... 6000A		P.2
	<p><i>Courant à pleine charge (Ampères). Régler au courant (Ampères) primaire maximal continu (efficace) du stator sur chaque phase. Utiliser la plaque signalétique du moteur ou les caractéristiques fournies par le fabricant. Remarque : le rapport Ib/CT prim doit être compris entre 0,25 et 1,5 pour assurer une protection fiable du moteur.</i></p>		
<b>MStart . LRC</b>		[para champ / Valeurs nom moteur]	
3.00Ib	3.00Ib ... 12.00Ib		P.2
	<p><i>Régler le courant de blocage du rotor (courant demandé par le moteur lorsque celui-ci cale) en multiple de Ib. Utiliser la plaque signalétique du moteur ou les caractéristiques fournies par le fabricant.</i></p>		
<b>MStart . LRTC</b>		[para champ / Valeurs nom moteur]	
1s	1s ... 120s		P.2
	<p><i>Indique la durée pendant laquelle un rotor verrouillé ou un calage peut être maintenu avant d'endommager le moteur pour un démarrage à froid (en secondes). Utiliser la plaque signalétique du moteur ou les caractéristiques fournies par le fabricant.</i></p>		
<b>MStart . STPC</b>		[para champ / Valeurs nom moteur]	
0.02Ib	0.02Ib ... 0.20Ib		P.2
	<p><i>Seuil du courant d'arrêt (en pourcentage de Ib) si le courant réel est inférieur au seuil réel pendant au moins 300 millisecondes. Si l'arrêt se produit, les fonctions d'activation/désactivation, Nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), Temps entre les démarrages (TBS) et Anti-rétro (ABS) sont forcées. Toutes les phases du courant doivent être inférieures à ce niveau avant qu'un arrêt soit déclaré.</i></p>		

MStart . <b>Fact k</b>	[para champ / Valeurs nom moteur]	
0.85	0.25 ... 1.50	P.2
	<i>Le facteur k doit être calculé par le courant continu minimal autorisé par rapport au courant nominal du transformateur de courant (ex. 1,2 x courant nominal du moteur par rapport au courant du transformateur).</i>	

MStart . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

MStart . <b>Critère TRN</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
TRN T et I	TRN I, HEUR TRN, TRN T et I, TRN T ou I  1..n, List TRN.	P.2
	<i>Condition de démarrage du moteur</i>	

MStart . <b>TRNT</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
10s	0s ... 1200s	P.2
	<i>Temps limite de transition de démarrage du moteur</i>	

MStart . <b>TRNC</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1.30Ib	0.10Ib ... 3.00Ib	P.2
	<i>Courant de transition de démarrage du moteur en pourcentage de Ib</i>	

MStart . <b>NOCS</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1	1 ... 5	P.2
	<i>Nombre limite de démarrages à froid</i>	

MStart . <b>TBS Fc</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Temps entre les activations/désactivations du démarrage</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.1 MStart: Paramètres globales

<b>MStart . Tempo TBS</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
60min	1min ... 240min	P.2
 <i>Limite de temps entre les démarrages</i>		

<b>MStart . SPH Fc</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Démarrages par heure</i>		

<b>MStart . SPH</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1	1 ... 10	P.2
 <i>SPH</i>		

<b>MStart . INSQReportFrom</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, InSq Start2Run, InSq Stop2Start  1..n, InSq.	P.2
 <i>Point de départ du temps de rapport de séquence incomplète</i>		

<b>MStart . INSQReportTime</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1s	1s ... 240s	P.2
 <i>Temps rétro signalé INSQ</i>		

<b>MStart . LAT Fc</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Temporisation d'accélération longue</i>		

<b>MStart . Tempo LAT</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
1200s	1s ... 1200s	P.2
 <i>Les gros moteurs à forte inertie peuvent faire l'objet de courants de démarrage supérieurs au courant et au temps de blocage du rotor. Le relais de protection est doté d'une logique et de conditions pour une entrée de vitesse nulle afin de différencier le démarrage et le calage. Si le moteur tourne, le relais ne se déclenche pas pendant la durée normale de blocage du rotor, ce qui autorise le démarrage du moteur.</i>		

<b>MStart . ABS Fc</b>		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompé dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. Le relais de protection comporte une temporisation anti-réto qui empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse. Cette temporisation commence lorsque le relais déclare un arrêt.</i>	
<b>MStart . Tempo ABS</b>		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
3600s	1s ... 3600s	P.2
	<i>Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompé dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. Le relais de protection comporte une temporisation anti-réto qui empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse. Cette temporisation commence lorsque le relais déclare un arrêt.</i>	
<b>MStart . ZSS</b>		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ 1..n, Vit nulle.	
	Contacteur de vitesse nulle	
<b>MStart . EmgOvr</b>		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, EN, HMI, EN ou HMI	P.2
	↳ EmgOvr.	
	<i>Options prioritaires d'urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN" ou "UI" pour que cette entrée prenne effet.</i>	
<b>MStart . RemStartBlo Fc</b>		[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	RemStartBlo Fc	

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.1 MStart: Paramètres globales

<b>MStart . ThermBlo Fc</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>ThermBlo Fc</i>		

<b>MStart . RemStartBlock</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Blocage à distance du démarrage du moteur</i>		

<b>MStart . EmgOvr</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou UI" pour que cette entrée prenne effet</i>		

<b>MStart . INSQ</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Séquence incomplète</i>		

<b>MStart . ZSS</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Contacteur de vitesse nulle</i>		

<b>MStart . Blo STPC</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Entr moteur]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4  1..n, ent num.	P.2
 <i>Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).</i>		

MStart . <b>t-Blo IOC</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
0.05s	0.03s ... 1.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de surintensité de la phase. Les fonctions de surintensité de la phase sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur.</i>	
MStart . <b>t-Blo-GOC</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
0.08s	0.03s ... 1.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de surintensité à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	
MStart . <b>t-Blo-I&lt;</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
60s	0s ... 1200s	P.2
	<i>Retard d'activation de charge insuffisante. 37[x] fonctions sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	
MStart . <b>t-Blo-IDéséq</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
10.00s	0.03s ... 1200.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de déséquilibre du courant. 46[x] fonctions sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	
MStart . <b>t-Blo-JAM</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
60.00s	0.03s ... 1200.00s	P.2
	<i>Retard d'activation de surcharge. 50J[x] fonctions sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre pendant le démarrage du moteur</i>	
MStart . <b>t-Blo-Générl</b>	[Param protect / Para glob prot / MStart / Tempo retar démar]	
...		
MStart . <b>t-Blo-Générl5</b>		
0s	0s ... 1200s	P.2
	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.2 MStart: Définition du groupe de paramètres

## 9.5.2 MStart: Définition du groupe de paramètres

MStart . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

MStart . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / MStart / Comm démarr]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

## 9.5.3 MStart: Commandes directes

MStart . <b>RstForcedStart</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Réinitialiser l'indicateur de démarrage forcé</i>	

MStart . <b>EmergOverHMI</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / EmgOvr]	
inactif	inactif, actif  Mode.	S.3
	<i>Priorité en urgence sur la face avant</i>	

## 9.5.4 MStart: États des entrées

MStart . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]	
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

MStart . <b>RemStartBlock-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]	
	<i>État entrée module: Blocage à distance du démarrage du moteur</i>	

MStart . <b>EmgOvr-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou UI" pour que cette entrée prenne effet</i>
MStart . <b>INSQ-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Séquence incomplète</i>
MStart . <b>ZSS-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Contacteur de vitesse nulle</i>
MStart . <b>Blo STPC-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Entr moteur]
↓	<i>État entrée module: Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).</i>

### 9.5.5 MStart: Signaux (états des sorties)

MStart . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : actif</i>
MStart . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Décl</i>
MStart . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
MStart . <b>Démarr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Le moteur est en mode démarrage</i>
MStart . <b>Run</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑	<i>Signal : Le moteur est en mode Fonctionnement</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.5 MStart: Signaux (états des sorties)

MStart . <b>Arr.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Le moteur est en mode Arrêt</i>	
MStart . <b>Blo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Le démarrage ou la transition du moteur est bloqué en mode Fonctionnement</i>	
MStart . <b>SPHBlocked</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure</i>	
MStart . <b>SPHBlockAlarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure ; activation au prochain arrêt</i>	
MStart . <b>TBSBlocked</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Le démarrage du moteur est interdit du fait du temps entre les limites de démarrage</i>	
MStart . <b>ThermalBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Blocage thermique</i>	
MStart . <b>RemBlockStart</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Le démarrage du moteur est interdit du fait d'un blocage externe à travers une entrée numérique EN</i>	
MStart . <b>TransitionTrip</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Déclenchement sur défaut de transition au démarrage</i>	
MStart . <b>ZSSTrip</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Déclenchement pour vitesse nulle (rotor éventuellement bloqué)</i>	
MStart . <b>INSQSP2STFail</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Échec de transition de l'arrêt au démarrage du fait du temps rétro signalé</i>	
MStart . <b>INSQSt2RunFail</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : <i>Échec de transition du démarrage à l'arrêt du fait du temps rétro signalé</i>	

MStart . <b>LATBlock</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Forçage de la temporisation d'accélération longue	
MStart . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Commande de déclenchement bloquée	
MStart . <b>ColdStartSeq</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Indicateur de séquence de démarrage à froid du moteur	
MStart . <b>ForcedStart</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Démarrage forcé du moteur	
MStart . <b>TripPhaseReverse</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le relais s'est déclenché à cause de la détection d'une inversion de phase	
MStart . <b>EmergOverrideDI</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers une entrée numérique EN	
MStart . <b>EmergOverrideUI</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers le tableau de commande	
MStart . <b>ABSActive</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : L'anti-rétro est actif. Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompe dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. La temporisation anti-rétro empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse.	
MStart . <b>I_Transit</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Signal de transition du courant	
MStart . <b>T_Transit</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Signal de transition du temps	
MStart . <b>MotorStopBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : L'arrêt du moteur bloque d'autres fonctions de protection	

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.5 MStart: Signaux (états des sorties)

<b>MStart . Rot avant</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Rotation dans le sens direct	
<b>MStart . Rot arrière</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Rotation dans le sens inverse	
<b>MStart . NOCSBlocked</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Comm démarr]
↑ Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages à froid	
<b>MStart . Blo-GOCStart</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
<b>MStart . Blo-IOCSstart</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
<b>MStart . Blo-I&lt;Dém</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
<b>MStart . Blo-JamStart</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre	
<b>MStart . Blo-UnbalStart</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur	
<b>MStart . Blo-Général1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1	
<b>MStart . Blo-Général2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
↑ Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2	

MStart . <b>Blo-Géné3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
⬇	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3</i>

MStart . <b>Blo-Géné4</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
⬇	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4</i>

MStart . <b>Blo-Géné5</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MStart / Tempo retar démar]
⬇	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5</i>

### 9.5.6 MStart: Valeurs mesurées Et Compteurs

MStart . <b>I3 PRMS moy</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
✂	<i>Courant efficace moyen des 3 phases</i>

MStart . <b>IL1 Ib</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
#	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>

MStart . <b>IL2 Ib</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
#	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>

MStart . <b>IL3 Ib</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
#	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>

MStart . <b>I3 P (%Ib) moy</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Courant Eff]
#	<i>Courant efficace moyen des 3 phases en pourcentage de Ib</i>

MStart . <b>StartPerHour</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>StartPerHour</i>

MStart . <b>Débloc SPH</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Si le moteur est bloqué par un blocage du nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), cette temporisation doit être expirée avant que le blocage est libéré et que le prochain démarrage du moteur est autorisé. Le prochain démarrage du moteur incrémente le compteur SPH.</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.6 MStart: Valeurs mesurées Et Compteurs

MStart . <b>WaitTimeStarts</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Temps d'attente restant entre les démarrages</i>
MStart . <b>ColdStartPermit</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Nombre de démarrages à froid restants</i>
MStart . <b>AntiBackSpin</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / Mot]
#	<i>Temporisation anti-rétro</i>
MStart . <b>OCNT</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Nombre d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«</i>
MStart . <b>RunTime</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
⌘	<i>Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>HighestStartI</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Courant de phase de démarrage le plus élevé. Ce marqueur chronologique indique le moment où le courant maximal s'est produit. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>HighestRunI</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Courant de phase de fonctionnement le plus élevé. Ce marqueur chronologique indique le moment où le courant maximal s'est produit. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>Highest%I2/I1</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
⌘	<i>Valeur %I2/I1 la plus élevée depuis la dernière réinitialisation. Ce marqueur chronologique indique le moment où la charge déséquilibrée maximale s'est produite. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>nEmrgOvr</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
#	<i>Nombre de priorités en urgence depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>nTRNTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements de transition depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>

MStart . <b>nRevTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
---------------------------	---------------------------------

# Nombre de déclenchements sur inversion du sens de rotation arrière depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.

MStart . <b>nZSWTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
---------------------------	---------------------------------

# Nombre de déclenchements sur vitesse nulle depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.

MStart . <b>nINSQTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
----------------------------	---------------------------------

# Nombre de séquences de déclenchement incomplètes depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.

MStart . <b>nSPHBlocks</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
----------------------------	---------------------------------

# Nombre de blocages du démarrage par heure depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.

MStart . <b>nTBSBlocks</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
----------------------------	---------------------------------

# Temps entre les blocages du démarrage depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.

MStart . <b>TRunTime</b>	[Utilisat / Histor / TotalCr]
--------------------------	-------------------------------

⌘ Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi TotalCr« ou »Sys . Réin tt«.

MStart . <b>TOCS</b>	[Utilisat / Histor / TotalCr]
----------------------	-------------------------------

# Nombre total d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi TotalCr« ou »Sys . Réin tt«.

## 9.5.7 MStart: Statistiques

MStart . <b>IL1 moy Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
----------------------------	---

Valeur moyenne IL1 en multiples de Ib

MStart . <b>IL2 moy Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
----------------------------	---

Valeur moyenne IL12 en multiples de Ib

MStart . <b>IL3 moy Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
----------------------------	---

Valeur moyenne IL13 en multiples de Ib

## 9 Paramètre de protection

## 9.5.7 MStart: Statistiques

MStart . <b>Demand Fla I3P</b>	[Utilisat / Statistiq / Demand / Dem courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Courant efficace des 3 phases calculé dans une fenêtre constante de puissance en pourcentage de Ib</i>
MStart . <b>IL1 max Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur maximale IL1 en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL2 max Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur maximale IL12 en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL3 max Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur maximale IL13 en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL1 min Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale IL1 en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL2 min Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale IL12 en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL3 min Ib</b>	[Utilisat / Statistiq / Min / Courant]
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Valeur minimale IL3 en multiples de Ib</i>

## 9.6 I[1] ... I[6] - Étage à maximum de courant de phase

### 9.6.1 I[1]: Paramètres d'organisation

I[1] . <b>Mode</b>	[Organis module]	
non directionnel	« - », non directionnel  I>.	S.3
	Étage à maximum de courant de phase, mode de fonctionnement général	

### 9.6.2 I[1]: Paramètres globales

I[1] . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
I[1] . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I[1] . <b>BloEx pdt. Dém. Mot.</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
MStart . Blo-IOCStart	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.	

I[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

## 9 Paramètre de protection

## 9.6.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres

I[1] . <b>Ex rev Interl</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

I[1] . <b>AdaptSet 1</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	

I[1] . <b>AdaptSet 2</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	

I[1] . <b>AdaptSet 3</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	

I[1] . <b>AdaptSet 4</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I[1]]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ AdaptSet.	P.2
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	

### 9.6.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres

I[1] . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
actif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

<b>I[1] . ExBlo Fc</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	
<b>I[1] . Ex rev Interl Fc</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués</i>	
<b>I[1] . Blo TripCmd</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ Mode.	
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	
<b>I[1] . ExBlo TripCmd Fc</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
inactif	inactif, actif	P.2
	↳ actif/inactif.	
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	
<b>I[1] . Méthode mesure</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai, I2	P.2
	↳ Méthode mesure.	
	<i>Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.6.3 I[1]: Définition du groupe de paramètres

I[1] . I>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
2.0In	0.02In ... 40.00In	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.		
I[1] . Car	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
DEFT	DEFT ... I4T	P.2
⊕ Adapt. param.	 Car.	
 Caractéristique		
I[1] . t	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0.5s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Retard au déclenchement		
I[1] . tchar	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.		
I[1] . Réini mode	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
instantané	instantané, Temps constant, Temps inverse	P.2
⊕ Adapt. param.	 Réini mode.	
 Réini mode		

I[1] . <b>Délai de réinit. décl.</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I[1]]	
0s	0.00s ... 60.00s	P.2
<i>Dispo seult si:</i>		
⊕ Adapt. param.		
	<i>Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)</i>	

### 9.6.4 I[1]: États des entrées

I[1] . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

I[1] . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

I[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

I[1] . <b>Ex rev InterI-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>

I[1] . <b>AdaptSet1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>

I[1] . <b>AdaptSet2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>

I[1] . <b>AdaptSet3-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>

I[1] . <b>AdaptSet4-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.6.5 I[1]: Signaux (états des sorties)

**9.6.5 I[1]: Signaux (états des sorties)**

I[1] . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : actif</i>	
I[1] . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Alarme</i>	
I[1] . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Décl</i>	
I[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I[1] . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe</i>	
I[1] . <b>Ex rev Interl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Verrouillage externe</i>	
I[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	
I[1] . <b>Alar. L1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
↳ <i>Signal : Alarme L1</i>	

I[1] . <b>Alar. L2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[1] . <b>Alar. L3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[1] . <b>Déc. L1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[1] . <b>Déc. L2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[1] . <b>Déc. L3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[1] . <b>DefaultSet</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[1] . <b>AdaptSet 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[1] . <b>AdaptSet 2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[1] . <b>AdaptSet 3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[1] . <b>AdaptSet 4</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>

### 9.6.6 I[1]: Compteurs

I[1] . <b>NumberOfAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.6.6 I[1]: Compteurs

I[1] . **NumberOfTripCmds**

[Utilisat / Histor / TripCmdCr]

# *Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation*

## 9.7 IG[1] ... IG[4] - Protection du courant à la terre - Étage

### 9.7.1 IG[1]: Paramètres d'organisation

IG[1] . <b>Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », non directionnel  Surintens terre.	S.3
	<i>Protection du courant à la terre - Étage, mode de fonctionnement général</i>	

IG[1] . <b>Seulement surv.</b>	[Organis module]	
no	no, oui  oui/no.	S.3
	<i>Protection du courant à la terre - Étage, en cas de réglage sur « Oui » : la fonction est limitée à une fonction de supervision, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'alarme générale, de déclenchement général ni de commande de déclenchement.</i>	

### 9.7.2 IG[1]: Paramètres globales

IG[1] . <b>ExBlo1</b> IG[1] . <b>ExBlo2</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

IG[1] . <b>BloEx pdt. Dém. Mot.</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]	
« - »	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	<i>Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.7.2 IG[1]: Paramètres globales

<b>IG[1] . ExBlo TripCmd</b>		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	
<b>IG[1] . Ex rev Interl</b>		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Sys . Internal test state	P.2
	↳ 1..n, Liste affect.	
	<i>Blocage externe du module par verrouillage externe, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	
<b>IG[1] . AdaptSet 1</b>		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 1</i>	
<b>IG[1] . AdaptSet 2</b>		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 2</i>	
<b>IG[1] . AdaptSet 3</b>		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 3</i>	
<b>IG[1] . AdaptSet 4</b>		[Param protect / Para glob prot / I-Prot / IG[1]]
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé	P.2
	↳ AdaptSet.	
	<i>Paramètre adaptatif d'affectation 4</i>	

### 9.7.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres

IG[1] . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

IG[1] . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	

IG[1] . <b>Ex rev Interl Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "Ex rev Interl Fc = =actif" sont bloqués	

IG[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	

IG[1] . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	

## 9 Paramètre de protection

## 9.7.3 IG[1]: Définition du groupe de paramètres

<b>IG[1] . IG Source</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
TC . calculé	TC . mesure sensible, TC . mesuré, TC . calculé	P.2
	↳ Measuring Channel.	
 Sélection si le courant à la terre mesuré ou calculé doit être utilisé.		

<b>IG[1] . Méthode mesure</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Fondamental	Fondamental, Eff vrai	P.2
	↳ Méthode mesure.	
 Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)		

<b>IG[1] . Surv circ mes</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
Sys . inactif	Sys . inactif	P.2
	↳ Bloc VTS.	
 Active l'utilisation de la surveillance du circuit de mesure. Dans ce cas, le module sera bloqué si un module de surveillance de circuit de mesure (LOP, VTS, par exemple) signale un circuit de mesure perturbé (défaillance de fusible, par exemple).		

<b>IG[1] . IG&gt;</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.02In ... 20.00In	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.		

<b>IG[1] . IGs&gt;</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
0.02In	0.002In ... 2.000In	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/étage est activé.		

<b>IG[1] . Car</b>		[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]
DEFT	DEFT ... RXIDG	P.2
⊕ Adapt. param.	↳ Car.	
 Caractéristique		

IG[1] . <b>t</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Retard au déclenchement		

IG[1] . <b>tchar</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
1	0.02 ... 20.00	P.2
⊕ Adapt. param.		
 Facteur de temps / facteur de la caractéristique de déclenchement. La plage de ce paramètre dépend de la courbe de déclenchement sélectionnée.		

IG[1] . <b>Réini mode</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
instantané	instantané, Temps constant, Temps inverse	P.2
⊕ Adapt. param.	 Réini mode.	
 Réini mode		

IG[1] . <b>Délai de réinit. décl.</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / IG[1]]	
0.00s	0.00s ... 60.00s	P.2
Dispo seult si:		
⊕ Adapt. param.		
 Délai de réinitialisation pour les défauts de phase intermittents (caractéristique INV uniquement)		

## 9.7.4 IG[1]: États des entrées

IG[1] . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

IG[1] . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

## 9 Paramètre de protection

## 9.7.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>Dispo seult si:</i> <i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>Ex rev Interl-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[1] . <b>AdaptSet1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[1] . <b>AdaptSet2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[1] . <b>AdaptSet3-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[1] . <b>AdaptSet4-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>

## 9.7.5 IG[1]: Signaux (états des sorties)

IG[1] . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : actif</i>
IG[1] . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[1] . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
↑	<i>Signal : Décl</i>

IG[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Dispo seult si:</i> <i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[1] . <b>Ex rev Interl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Dispo seult si:</i> <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Dispo seult si:</i> <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>DefaultSet</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 4</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / IG[1]]
⤴	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>

9 Paramètre de protection

9.7.6 IG[1]: Compteurs

### 9.7.6 IG[1]: Compteurs

IG[1] . <b>NumberOfAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
-------------------------------	-------------------------------

#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
---	---

IG[1] . <b>NumberOfTripCmds</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
---------------------------------	---------------------------------

#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>
---	---

## 9.8 ThR - Module d'image thermique

### 9.8.1 ThR: Paramètres globales

ThR . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
ThR . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

ThR . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

ThR . <b>Util vals RTD</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
inactif <i>Dispo. selon matériel</i>	If: empl 2 = 8 ent num   4 rel sortie binaire, sortie anal   IRIG-B <ul style="list-style-type: none"><li>• inactif, actif</li></ul> If: empl 2 ≠ 8 ent num   4 rel sortie binaire, sortie anal   IRIG-B <ul style="list-style-type: none"><li>• inactif</li></ul>  Mode.	P.2
	<i>Tenir compte des valeurs de température des résistance (RTD) pour le calcul du modèle thermique.</i>	

ThR . <b>K2</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
6.01	0.10 ... 10.00	P.2
	<i>Cette valeur représente le coefficient du courant inverse du moteur.</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.8.2 ThR: Définition du groupe de paramètres

ThR . <b>t-ref</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / ThR]	
60s	5s ... 240s	P.2
	<i>Constante de temps du refroidissement</i>	

## 9.8.2 ThR: Définition du groupe de paramètres

ThR . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

ThR . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

ThR . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

ThR . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

<b>ThR . Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activer ou désactiver la fonction de déclenchement	

<b>ThR . Seuil décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
0.99	0.60 ... 0.99	P.2
	Seuil de déclenchement du modèle thermique en fonction du pourcentage de la capacité thermique utilisée. Cette valeur doit être généralement configurée avec 0,99	

<b>ThR . t-retar décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
0.0s	0.0s ... 3600.0s	P.2
	La capacité thermique a utilisé le retard de déclenchement	

<b>ThR . Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activer ou désactiver la fonction d'alarme	

<b>ThR . Seuil alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
0.70	0.60 ... 0.99	P.2
	Seuil d'alarme du modèle thermique en fonction du pourcentage de la capacité thermique utilisée	

<b>ThR . t-retar alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / ThR]	
1min	1min ... 360min	P.2
	La capacité thermique a utilisé le retard d'alarme	

### 9.8.3 ThR: Commandes directes

ThR . Réi I2T util	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	S.3
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser la capacité thermique utilisée.		

### 9.8.4 ThR: États des entrées

ThR . ExBlo1-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
ThR . ExBlo2-I	
	État d'entrée d'un module : Blocage externe

ThR . ExBlo TripCmd-I	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement

### 9.8.5 ThR: Signaux (états des sorties)

ThR . actif	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
	Signal : actif

ThR . Alarm	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
	Signal : Alarme

ThR . Alarme excit	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
	Signal : Alarme d'excitation

ThR . <b>Tempo ala exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Signal : Temporisation d'alarme écoulée</i>
ThR . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Signal : Décl</i>
ThR . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . <b>RTD efficace</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>Cet état devient vrai (true) si les conditions suivantes sont remplies :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'état "load above SF" (Charge supérieure au facteur d'utilisation) est vrai,</li> <li>- le déclenchement sur température des enroulements a été activé dans le module RTD,</li> <li>- au moins une valeur de température affichée est supérieure à 0°C (et valide).</li> </ul>
ThR . <b>Charge &gt; SF</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / ThR]
⤴	<i>« Charge supérieure au facteur de service » : si le courant dépasse la valeur définie pour UTC (ultimate trip threshold : seuil de déclenchement ultime), alors la capacité thermique utilisée est prise en compte et l'état Load above SF (charge supérieure au facteur de service) devient vrai. Si le courant est inférieur à la valeur UTC, cet état est faux.</i>

## 9.8.6 ThR: Compteurs

ThR . <b>I2T util</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
#	<i>Capacité thermique utilisée.</i>
ThR . <b>I2T rest</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / ThR]
#	<i>Capacité thermique restante.</i>
ThR . <b>nAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>nAlarms. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
ThR . <b>NumberOfTripCmds</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

## 9.9 Jam[1] ... Jam[2] - Rotor bloqué (JAM)

### 9.9.1 Jam[1]: Paramètres d'organisation

Jam[1] . <b>Mode</b>	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>Rotor bloqué (JAM), mode de fonctionnement général</i>	

### 9.9.2 Jam[1]: Paramètres globales

Jam[1] . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / JAM-Prot / Jam[1]]	
Jam[1] . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

Jam[1] . <b>BloEx pdt. Dém. Mot.</b>	[Param protect / Para glob prot / JAM-Prot / Jam[1]]	
MStart . Blo-JamStart	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	<i>Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.</i>	

Jam[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / JAM-Prot / Jam[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.9.3 Jam[1]: Définition du groupe de paramètres

**9.9.3 Jam[1]: Définition du groupe de paramètres**

<b>Jam[1] . Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

<b>Jam[1] . ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

<b>Jam[1] . Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

<b>Jam[1] . ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

<b>Jam[1] . Excit</b>	[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]	
10lb	1.00lb ... 12.00lb	P.2
	<i>Surcharge basée sur un multiplicateur de lb</i>	

<b>Jam[1] . t</b>	[Param protect / Set 1...4 / JAM-Prot / Jam[1]]	
2.0s	0.0s ... 1200.0s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

### 9.9.4 Jam[1]: États des entrées

Jam[1] . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
Jam[1] . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
Jam[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

### 9.9.5 Jam[1]: Signaux (états des sorties)

Jam[1] . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : actif	
Jam[1] . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Alarme	
Jam[1] . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Décl	
Jam[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement	
Jam[1] . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Blocage externe	
Jam[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement bloquée	

## 9 Paramètre de protection

## 9.9.6 Jam[1]: Compteurs

Jam[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / JAM-Prot / Jam[1]]
-------------------------------	--

↕	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
---	---

### 9.9.6 Jam[1]: Compteurs

Jam[1] . <b>NumberOfAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
--------------------------------	-------------------------------

#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
---	---

Jam[1] . <b>NumberOfTripCmds</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
----------------------------------	---------------------------------

#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>
---	---

## 9.10 I<[1] ... I<[3] - Charge insuffisante / courant insuffisant

### 9.10.1 I<[1]: Paramètres d'organisation

I<[1] . <b>Mode</b>	[Organis module]	
uti	« - », uti  Mode.	S.3
	<i>Charge insuffisante / courant insuffisant, mode de fonctionnement général</i>	

### 9.10.2 I<[1]: Paramètres globales

I<[1] . <b>ExBlo1</b> I<[1] . <b>ExBlo2</b>	[Param protect / Para glob prot / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

I<[1] . <b>BloEx pdt. Dém. Mot.</b>	[Param protect / Para glob prot / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
MStart . Blo-I<Dém	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	<i>Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.</i>	

I<[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.10.3 I&lt;[1]: Définition du groupe de paramètres

**9.10.3 I<[1]: Définition du groupe de paramètres**

I<[1] . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Activation ou désactivation permanente du module/étage.	

I<[1] . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués	

I<[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.	

I<[1] . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués	

I<[1] . <b>Sous-intens</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
0.50lb	0.05lb ... 0.90lb	P.2
	Excitation de charge insuffisante basée sur un multiplicateur de lb	

I<[1] . <b>Mode alar.</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
tout	tout, tt  Mode alar..	P.2
 Indique si une, deux ou trois phases sont indispensables pour le fonctionnement		

I<[1] . <b>t</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
10.0s	0.4s ... 1200.0s	P.2
 Retard au déclenchement		

I<[1] . <b>Cour MeasCircSv</b>	[Param protect / Set 1...4 / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
Sys . inactif	Sys . inactif, CTS . actif  Bloc VTS.	P.2
 Courant de surveillance du circuit de mesure		

### 9.10.4 I<[1]: États des entrées

I<[1] . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1		

I<[1] . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2		

I<[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]	
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement		

## 9 Paramètre de protection

## 9.10.5 I&lt;[1]: Signaux (états des sorties)

**9.10.5 I<[1]: Signaux (états des sorties)**

I<[1] . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : actif</i>	
I<[1] . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Alarme</i>	
I<[1] . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Décl</i>	
I<[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement</i>	
I<[1] . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Blocage externe</i>	
I<[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>	
I<[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Protection contre charge insuffisante / I<[1]]
 <i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>	

### 9.10.6 I<[1]: Compteurs

I<[1] . <b>NumberOfAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
I<[1] . <b>NumberOfTripCmds</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

## 9.11 MLS - Délestage mécanique

### 9.11.1 MLS: Paramètres d'organisation

MLS . <b>Mode</b>	[Organis module]	
uti	« - », uti  ↳ Mode.	S.3
	<i>Délestage mécanique, mode de fonctionnement général</i>	

### 9.11.2 MLS: Paramètres globales

MLS . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / MLS]	
MLS . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

### 9.11.3 MLS: Définition du groupe de paramètres

MLS . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
inactif	inactif, actif  ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

MLS . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
inactif	inactif, actif  ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

<b>MLS . Seuil excit</b>	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
0.90Ib	0.50Ib ... 1.50Ib	P.2
	<i>Courant d'excitation du délestage mécanique en tant que multiplicateur de Ib</i>	

<b>MLS . t-retard excit</b>	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
1.0s	0.0s ... 5.0s	P.2
	<i>Retard au déclenchement</i>	

<b>MLS . Seuil compens</b>	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
0.50Ib	0.50Ib ... 1.50Ib	P.2
	<i>Courant de réenclenchement mécanique (compensation du délestage) en tant que multiplicateur de Ib</i>	

<b>MLS . t-ret chute</b>	[Param protect / Set 1...4 / MLS]	
1.0s	0.0s ... 5.0s	P.2
	<i>Retard de compensation</i>	

### 9.11.4 MLS: États des entrées

<b>MLS . ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

<b>MLS . ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

### 9.11.5 MLS: Signaux (états des sorties)

<b>MLS . actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
	<i>Signal : actif</i>

<b>MLS . Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
	<i>Signal : Alarme</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.11.5 MLS: Signaux (états des sorties)

<b>MLS . Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
-------------------	--

↕ *Signal : Décl*

<b>MLS . ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / MLS]
--------------------	--

↕ *Signal : Blocage externe*

## 9.12 I2>[1] ... I2>[2] - Étage de charge déséquilibrée

### 9.12.1 I2>[1]: Paramètres d'organisation

I2>[1] . <b>Mode</b>	[Organis module]	
uti	« - », uti  Organis module.	S.3
	Étage de charge déséquilibrée, mode de fonctionnement général	

### 9.12.2 I2>[1]: Paramètres globales

I2>[1] . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
I2>[1] . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

I2>[1] . <b>BloEx pdt. Dém. Mot.</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
MStart . Blo-UnbalStart	« - » ... MStart . Blo-FrqStart  1..n, cmds déc..	P.2
	Blocage externe du module, si l'état du signal affecté est vrai. Ce paramètre permet de bloquer le module pendant la phase de démarrage du moteur.	

I2>[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / I-Prot / I2>[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  1..n, Liste affect.	P.2
	Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.	

## 9 Paramètre de protection

## 9.12.3 I2&gt;[1]: Définition du groupe de paramètres

**9.12.3 I2>[1]: Définition du groupe de paramètres**

I2>[1] . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>		

I2>[1] . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>		

I2>[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>		

I2>[1] . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
 <i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>		

I2>[1] . <b>I2&gt;</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.08In	0.01In ... 4.00In	P.2
 <i>Le paramètre de seuil définit l'amplitude minimale du courant de fonctionnement pour I2 afin que la fonction 46 soit opérationnelle, ce qui garantit que le relais dispose d'une base fiable pour lancer un déclenchement sur déséquilibre de charge. Il s'agit d'une fonction de surveillance et non de déclenchement.</i>		

I2>[1] . <b>%(I2/I1)</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . <b>%(I2/I1)</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
20%	2% ... 40%	P.2
	<i>Le paramètre %(I2/I1) représente l'excitation de déclenchement déséquilibré. Il se définit par le rapport entre le courant inverse et le courant direct (% déséquilibre = I2/I1). L'ordre des phases est automatiquement pris en compte.</i>	

I2>[1] . <b>Car</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
DEFT	DEFT, INV  Car.	P.2
	Caractéristique	

I2>[1] . <b>t</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.00s	0.00s ... 300.00s	P.2
	Retard au déclenchement	

I2>[1] . <b>K</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
10.0s	1.00s ... 200.00s	P.2
	<i>Ce paramètre est la constante de puissance inverse. Cette valeur est normalement fournie par le fabricant de la génératrice.</i>	

I2>[1] . <b>t-ref</b>	[Param protect / Set 1...4 / I-Prot / I2>[1]]	
0.0s	0.0s ... 60000.0s	P.2
	<i>Si le courant de charge déséquilibré est inférieur à la valeur d'excitation, le temps d'arrêt du refroidissement est pris en compte. Si la charge déséquilibrée est à nouveau supérieure à la valeur d'excitation, la chaleur enregistrée dans l'appareil électrique entraîne un déclenchement accéléré.</i>	

### 9.12.4 I2>[1]: États des entrées

I2>[1] . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
I2>[1] . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
I2>[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

### 9.12.5 I2>[1]: Signaux (états des sorties)

I2>[1] . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : actif	
I2>[1] . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Alarme de composante inverse	
I2>[1] . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Décl	
I2>[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement	
I2>[1] . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Blocage externe	
I2>[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement bloquée	

I2>[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / I-Prot / I2>[1]]
-------------------------------	--

↕	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
---	---

### 9.12.6 I2>[1]: Compteurs

I2>[1] . <b>NumberOfAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
--------------------------------	-------------------------------

#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
---	---

I2>[1] . <b>NumberOfTripCmds</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
----------------------------------	---------------------------------

#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>
---	---

## 9 Paramètre de protection

## 9.13 ExP[1] ... ExP[4] - Module de protection externe

**9.13 ExP[1] ... ExP[4] - Module de protection externe****9.13.1 ExP[1]: Paramètres d'organisation**

ExP[1] . <b>Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 <i>Module de protection externe, mode de fonctionnement général</i>		

**9.13.2 ExP[1]: Paramètres globales**

ExP[1] . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
ExP[1] . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		

ExP[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>		

ExP[1] . <b>Alarm</b>	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 <i>Affectation d'une alarme externe</i>		

ExP[1] . <b>Décl</b>	[Param protect / Para glob prot / ExP / ExP[1]]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du disjoncteur si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

### 9.13.3 ExP[1]: Définition du groupe de paramètres

ExP[1] . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

ExP[1] . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

ExP[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.		

ExP[1] . <b>ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / ExP / ExP[1]]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués		

## 9 Paramètre de protection

## 9.13.4 ExP[1]: États des entrées

**9.13.4 ExP[1]: États des entrées**

ExP[1] . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	
ExP[1] . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	
ExP[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	
ExP[1] . <b>Alarm-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Alarme	
ExP[1] . <b>Décl-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ État d'entrée d'un module : Décl	

**9.13.5 ExP[1]: Signaux (états des sorties)**

ExP[1] . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ Signal : actif	
ExP[1] . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ Signal : Alarme	
ExP[1] . <b>Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ Signal : Décl	
ExP[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
↳ Signal : Commande de déclenchement	

ExP[1] . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[1] . <b>Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / ExP / ExP[1]]
⬆	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>

### 9.13.6 ExP[1]: Compteurs

ExP[1] . <b>NumberOfAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
ExP[1] . <b>NumberOfTripCmds</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de commandes de déclenchement depuis la dernière réinitialisation</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.14 URTD - Détecteur polyvalent de température d'une résistance

## 9.14 URTD - Détecteur polyvalent de température d'une résistance

### 9.14.1 URTD: Paramètres

URTD . <b>Unité tempér</b>	[Para module / Affich mesures / Paramètres généraux]
Celsius	Celsius, Fahrenheit ↳ Units.
 Unité tempér	

URTD . <b>Force Mode</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
permanent	permanent, Timeout ↳ Mode.
 Cette fonction permet de forcer l'état du relais de sortie s'il n'est pas désarmé. Il est possible de commuter les relais du fonctionnement normal (conformément aux signaux affectés) à l'état "activation forcée" ou "désactivation forcée".	P.2

URTD . <b>t-Timeout Force</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0.03s	0.00s ... 300.00s
Dispo seult si:	
 L'état de la sortie est forcé pendant cette durée. Cela signifie que pendant cette durée le relais de sortie n'affiche pas l'état des signaux qui lui sont affectés.	P.2

### 9.14.2 URTD: Commandes directes

URTD . <b>Fonction</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.	P.1

URTD . <b>Force Enrlt1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 1</i>	

URTD . <b>Force Enrlt2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 2</i>	

URTD . <b>Force Enrlt3</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 3</i>	

URTD . <b>Force Enrlt4</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 4</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.14.2 URTD: Commandes directes

URTD . <b>Force Enrlt5</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 5</i>	

URTD . <b>Force Enrlt6</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Enroulement 6</i>	

URTD . <b>Force MotBear1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier moteur 1</i>	

URTD . <b>Force MotBear2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier moteur 2</i>	

URTD . <b>Force LoadBear1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier de charge 1</i>	

URTD . <b>Force LoadBear2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Palier de charge 2</i>	

URTD . <b>Force Aux1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Auxiliaire1</i>	

URTD . <b>Force Aux2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / URTD]
0	Si: URTD . Unité tempér = Fahrenheit • 32 ... 392  Si: URTD . Unité tempér = Celsius • 0 ... 200
<input checked="" type="radio"/> <i>Force Auxiliaire2</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.14.3 URTD: Signaux (états des sorties)

**9.14.3 URTD: Signaux (états des sorties)**

<b>URTD . Enrlt1 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Enrlt2 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Enrlt3 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Enrlt4 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Enrlt5 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt5, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Enrlt6 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Enrlt6, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . MotBear1 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: MotBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . MotBear2 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: MotBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . LoadBear1 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: LoadBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	

<b>URTD . LoadBear2 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: LoadBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Aux1 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Aux1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Aux2 Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal: Aux2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>	
<b>URTD . Surv</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal (la valeur « 0 » indique que tous les canaux RTD fonctionnent normalement).</i>	
<b>URTD . Connexion active</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : une connexion active existe entre le détecteur de température (URTD) et le relais de protection.</i>	
<b>URTD . Sorts forcé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / URTD]
 <i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>	

## 9.14.4 URTD: Valeurs mesurées

<b>URTD . Enrlt1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 1</i>	
<b>URTD . Enrlt2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 2</i>	
<b>URTD . Enrlt3</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 3</i>	
<b>URTD . Enrlt4</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 4</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.14.5 URTD: Statistiques

URTD . <b>Enrlt5</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 5</i>	
URTD . <b>Enrlt6</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Enroulement 6</i>	
URTD . <b>MotBear1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Palier moteur 1</i>	
URTD . <b>MotBear2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Palier moteur 2</i>	
URTD . <b>LoadBear1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Palier de charge 1</i>	
URTD . <b>LoadBear2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Palier de charge 2</i>	
URTD . <b>Aux1</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Auxiliaire1</i>	
URTD . <b>Aux2</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Auxiliaire2</i>	
URTD . <b>RTD Max</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
 <i>Température maximale de tous les canaux.</i>	

## 9.14.5 URTD: Statistiques

URTD . <b>Enrlt1 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement1 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>Enrlt2 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement2 Valeur maximale</i>	

URTD . <b>Enrlt3 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement3 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>Enrlt4 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement4 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>Enrlt5 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement5 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>Enrlt6 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Enroulement6 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>MotBear1 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier moteur1 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>MotBear2 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier moteur2 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>LoadBear1 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier de charge1 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>LoadBear2 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Palier de charge2 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>Aux1 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliaire1 Valeur maximale</i>	
URTD . <b>Aux2 max</b>	[Utilisat / Statistiq / Max / URTD]
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Auxiliaire2 Valeur maximale</i>	

## 9.15 RTD - Module de protection thermique

### 9.15.1 RTD: Paramètres d'organisation

RTD . <b>Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
 mode de fonctionnement général		

### 9.15.2 RTD: Paramètres globales

RTD . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
RTD . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

RTD . <b>ExBlo TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Blocage externe de la commande de déclenchement du module/étage, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.		

RTD . <b>Sélection TripCmd</b>	[Param protect / Para glob prot / Temp-Prot / RTD]	
Décl	Décl, Déclenchement sur vote ↳ Sélection TripCmd.	P.2
 Ce paramètre détermine si le dernier déclenchement du module RTD est émis par le moyen par défaut ou par les groupes de vote.		

### 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

<b>RTD . ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

<b>RTD . Blo TripCmd</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Blocage permanent de la commande de déclenchement du module/étage.</i>	

<b>RTD . ExBlo TripCmd Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo TripCmd Fc=actif" sont bloqués</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . Enrlt 1 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Enroulement 1 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . Enrlt 1 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Enroulement 1 Fonction décl</i>		

<b>RTD . Enrlt 1 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement 1 Seuil d'alarme de température</i>		

<b>RTD . Enrlt 1 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Enroulement 1 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		

<b>RTD . Enrlt 1 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement 1 Seuil de déclenchement thermique</i>		

<b>RTD . Enrlt 2 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Enroulement 2 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . Enrlt 2 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Enroulement 2 Fonction décl</i>		

<b>RTD . Enr1t 2 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 2 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Enr1t 2 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 2 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Enr1t 2 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

<b>RTD . Enr1t 3 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 3 Fonct alarme</i>	

<b>RTD . Enr1t 3 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 3 Fonction décl</i>	

<b>RTD . Enr1t 3 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 3 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Enr1t 3 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 3 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Enr1t 3 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 3 Seuil de déclenchement thermique</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . Enrlt 4 Fonct alarme</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 4 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . Enrlt 4 Fonction décl</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 4 Fonction décl</i>		

<b>RTD . Enrlt 4 Alarm</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement 4 Seuil d'alarme de température</i>		

<b>RTD . Enrlt 4 t-Alarm-Delay</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Enroulement 4 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		

<b>RTD . Enrlt 4 Décl</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Enroulement 4 Seuil de déclenchement thermique</i>		

<b>RTD . Enrlt 5 Fonct alarme</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 5 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . Enrlt 5 Fonction décl</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
actif	inactif, actif	P.2
	 Mode.	
 <i>Enroulement 5 Fonction décl</i>		

<b>RTD . Enrlt 5 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 5 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Enrlt 5 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 5 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Enrlt 5 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 5 Seuil de déclenchement thermique</i>	

<b>RTD . Enrlt 6 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 6 Fonct alarme</i>	

<b>RTD . Enrlt 6 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement 6 Fonction décl</i>	

<b>RTD . Enrlt 6 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 6 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Enrlt 6 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement 6 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Enrlt 6 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement 6 Seuil de déclenchement thermique</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . MotBear 1 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 1 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . MotBear 1 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 1 Fonction décl</i>		

<b>RTD . MotBear 1 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Palier moteur 1 Seuil d'alarme de température</i>		

<b>RTD . MotBear 1 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Palier moteur 1 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		

<b>RTD . MotBear 1 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Palier moteur 1 Seuil de déclenchement thermique</i>		

<b>RTD . MotBear 2 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 2 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . MotBear 2 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier moteur 2 Fonction décl</i>		

<b>RTD . MotBear 2 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur 2 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . MotBear 2 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier moteur 2 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . MotBear 2 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

<b>RTD . LoadBear 1 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge 1 Fonct alarme</i>	

<b>RTD . LoadBear 1 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge 1 Fonction décl</i>	

<b>RTD . LoadBear 1 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge 1 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . LoadBear 1 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier de charge 1 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . LoadBear 1 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge 1 Seuil de déclenchement thermique</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . LoadBear 2 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier de charge 2 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . LoadBear 2 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Palier de charge 2 Fonction décl</i>		

<b>RTD . LoadBear 2 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Palier de charge 2 Seuil d'alarme de température</i>		

<b>RTD . LoadBear 2 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
 <i>Palier de charge 2 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>		

<b>RTD . LoadBear 2 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
 <i>Palier de charge 2 Seuil de déclenchement thermique</i>		

<b>RTD . Aux1 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Auxiliaire 1 Fonct alarme</i>		

<b>RTD . Aux1 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
 <i>Auxiliaire 1 Fonction décl</i>		

<b>RTD . Aux1 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Aux1 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Aux1 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 1]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 1 Seuil de déclenchement thermique</i>	

<b>RTD . Aux2 Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Fonct alarme</i>	

<b>RTD . Aux2 Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
actif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Fonction décl</i>	

<b>RTD . Aux2 Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Aux2 t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Aux2 Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux 2]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire 2 Seuil de déclenchement thermique</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . Enrlt Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement Fonct alarme</i>	

<b>RTD . Enrlt Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Enroulement Fonction décl</i>	

<b>RTD . Enrlt Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . Enrlt t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Enroulement Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . Enrlt Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Enroulement Seuil de déclenchement thermique</i>	

<b>RTD . MotBear Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier moteur Fonct alarme</i>	

<b>RTD . MotBear Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier moteur Fonction décl</i>	

<b>RTD . MotBear Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . MotBear t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier moteur Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

<b>RTD . MotBear Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier moteur Seuil de déclenchement thermique</i>	

<b>RTD . LoadBear Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge Fonct alarme</i>	

<b>RTD . LoadBear Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Palier de charge Fonction décl</i>	

<b>RTD . LoadBear Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge Seuil d'alarme de température</i>	

<b>RTD . LoadBear t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Palier de charge Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . LoadBear Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Palier de charge Seuil de déclenchement thermique</i>	
<b>RTD . Aux Fonct alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire Fonct alarme</i>	
<b>RTD . Aux Fonction décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.2
	<i>Auxiliaire Fonction décl</i>	
<b>RTD . Aux Alarm</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
80°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire Seuil d'alarme de température</i>	
<b>RTD . Aux t-Alarm-Delay</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
1min	0min ... 360min	P.2
	<i>Auxiliaire Si ce délai est écoulé, une alarme de température est émise.</i>	
<b>RTD . Aux Décl</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Aux Group]	
100°C	0°C ... 200°C	P.2
	<i>Auxiliaire Seuil de déclenchement thermique</i>	
<b>RTD . Vote 1</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1]	
<b>RTD . Vote 2</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
1	1 ... 12	P.2
	<i>Vote : ce paramètre définit le nombre de canaux sélectionnés qui doivent être supérieurs à leur seuil pour obtenir un déclenchement sur vote</i>	

<b>RTD . Enrlt 1</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 1</i>		

<b>RTD . Enrlt 2</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 2</i>		

<b>RTD . Enrlt 3</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 3</i>		

<b>RTD . Enrlt 4</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 4</i>		

<b>RTD . Enrlt 5</b>		[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 5</i>		

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.3 RTD: Définition du groupe de paramètres

<b>RTD . Enrlt 6</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Enroulement 6</i>		

<b>RTD . MotBear 1</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier moteur 1</i>		

<b>RTD . MotBear 2</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier moteur 2</i>		

<b>RTD . LoadBear 1</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier de charge 1</i>		

<b>RTD . LoadBear 2</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]	
no	no, oui  oui/no.	P.2
 <i>Palier de charge 2</i>		

RTD . <b>Aux1</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui ↳ oui/no.
 Auxiliaire1	

RTD . <b>Aux2</b>	[Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote1] [Param protect / Set 1...4 / Temp-Prot / RTD / Vote2]
no	no, oui ↳ oui/no.
 Auxiliaire2	

#### 9.15.4 RTD: États des entrées

RTD . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

RTD . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

RTD . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement	

#### 9.15.5 RTD: Signaux (états des sorties)

RTD . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 Signal : actif	

RTD . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
 Alarme de température de résistance (RTD)	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.5 RTD: Signaux (états des sorties)

RTD . <b>Enr1t 1 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 1]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . <b>Enr1t 1 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 1]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 1 Tempo al exp</i>	
RTD . <b>Enr1t 2 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . <b>Enr1t 2 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 2]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 2 Tempo al exp</i>	
RTD . <b>Enr1t 3 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . <b>Enr1t 3 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 3]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 3 Tempo al exp</i>	
RTD . <b>Enr1t 4 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 4]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 4 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
RTD . <b>Enr1t 4 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enr1t 4]
<a href="#"></a> <i>Enroulement 4 Tempo al exp</i>	

<b>RTD . Enrlt 5 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
 <i>Enroulement 5 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . Enrlt 5 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
 <i>Enroulement 5 Tempo al exp</i>	
<b>RTD . Enrlt 6 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
 <i>Enroulement 6 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . Enrlt 6 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
 <i>Enroulement 6 Tempo al exp</i>	
<b>RTD . MotBear 1 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
 <i>Palier moteur 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . MotBear 1 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
 <i>Palier moteur 1 Tempo al exp</i>	
<b>RTD . MotBear 2 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . MotBear 2 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Tempo al exp</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.5 RTD: Signaux (états des sorties)

<b>RTD . LoadBear 1 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . LoadBear 1 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Tempo al exp</i>	
<b>RTD . LoadBear 2 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . LoadBear 2 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Tempo al exp</i>	
<b>RTD . Aux1 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . Aux1 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Tempo al exp</i>	
<b>RTD . Aux2 Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>	
<b>RTD . Aux2 Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Tempo al exp</i>	

<b>RTD . Alar groupe WD</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
 <i>Alarme sur tous les enroulements</i>	

<b>RTD . TimeoutAlmWDGrp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
 <i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les enroulements</i>	

<b>RTD . Alar groupe MB</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
 <i>Alarme sur tous les paliers moteur</i>	

<b>RTD . TimeoutAlmMBGrp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
 <i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers moteur</i>	

<b>RTD . Alar groupe LB</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
 <i>Alarme sur tous les paliers sous charge</i>	

<b>RTD . TimeoutAlmLBGrp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
 <i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers sous charge</i>	

<b>RTD . Alarm grp aux</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Alarme de groupe auxiliaire</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.5 RTD: Signaux (états des sorties)

<b>RTD . TimeoutAlmAuxGrp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
⬇	<i>Temporisation de groupe auxiliaire écoulée</i>
<b>RTD . Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Déclt] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
⬇	<i>Signal : Décl</i>
<b>RTD . TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds] [Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
⬇	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
<b>RTD . ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
⬇	<i>Signal : Blocage externe</i>
<b>RTD . Blo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
⬇	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
<b>RTD . ExBlo TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
⬇	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
<b>RTD . Tempo al exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Général]
⬇	<i>Temporisation d'alarme expirée</i>
<b>RTD . Enrlt 1 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]
⬇	<i>Enroulement 1 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 1 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 1]
⬇	<i>Enroulement 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 2 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]
⬇	<i>Enroulement 2 Signal : Décl</i>

<b>RTD . Enrlt 2 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 2]
↳	<i>Enroulement 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 3 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]
↳	<i>Enroulement 3 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 3 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 3]
↳	<i>Enroulement 3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 4 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
↳	<i>Enroulement 4 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 4 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 4]
↳	<i>Enroulement 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 5 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
↳	<i>Enroulement 5 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 5 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 5]
↳	<i>Enroulement 5 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 6 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
↳	<i>Enroulement 6 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 6 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt 6]
↳	<i>Enroulement 6 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . MotBear 1 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
↳	<i>Palier moteur 1 Signal : Décl</i>
<b>RTD . MotBear 1 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 1]
↳	<i>Palier moteur 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.5 RTD: Signaux (états des sorties)

<b>RTD . MotBear 2 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Signal : Décl</i>	
<b>RTD . MotBear 2 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear 2]
 <i>Palier moteur 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . LoadBear 1 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Signal : Décl</i>	
<b>RTD . LoadBear 1 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 1]
 <i>Palier de charge 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . LoadBear 2 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Signal : Décl</i>	
<b>RTD . LoadBear 2 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear 2]
 <i>Palier de charge 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . Aux1 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Signal : Décl</i>	
<b>RTD . Aux1 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux1]
 <i>Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . Aux2 Décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Signal : Décl</i>	
<b>RTD . Aux2 Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux2]
 <i>Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . Déc groupe WD</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
 <i>Déclencher tous les enroulements</i>	

<b>RTD . Enrlt Group Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Enrlt Group]
 <i>Enroulement Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . Déc groupe MB</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
 <i>Déclenchement sur tous les paliers moteur</i>	
<b>RTD . MotBear Group Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / MotBear Group]
 <i>Palier moteur Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . Déc groupe LB</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
 <i>Déclenchement sur tous les paliers sous charge</i>	
<b>RTD . LoadBear Group Invalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / LoadBear Group]
 <i>Palier de charge Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>	
<b>RTD . Décl grp aux</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Déclenchement de groupe auxiliaire</i>	
<b>RTD . AuxGrpInvalid</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Aux Group]
 <i>Groupe auxiliaire incorrect</i>	
<b>RTD . Décl/tt groupe</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
 <i>Décl/tt groupe</i>	
<b>RTD . Alarm tt groupe</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
 <i>Alarm tt groupe</i>	
<b>RTD . TimeoutAlmAnyGrp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Tout grp]
 <i>Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe</i>	
<b>RTD . Grp décl 1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Vote]
 <i>Grp décl 1</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.15.6 RTD: Valeurs mesurées Et Compteurs

RTD . <b>Grp décl 2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Temp-Prot / RTD / Vote]
↕ Grp décl 2	

### 9.15.6 RTD: Valeurs mesurées Et Compteurs

RTD . <b>HottestWindingTemp</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
# Valeur réelle de la température la plus élevée des enroulements.	

RTD . <b>MotBearTemp maxi</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
# Valeur réelle de la température la plus élevée des paliers moteur.	

RTD . <b>LoadBearTemp maxi</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
# Valeur réelle de la température la plus élevée des paliers de la charge.	

RTD . <b>Temp aux maxi</b>	[Utilisat / Valeurs mesurées / URTD]
# Valeur réelle de la température auxiliaire la plus élevée.	

RTD . <b>HighestWdTemp</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
# Température la plus élevée des enroulements du moteur. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.	

RTD . <b>HighestMbTemp</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
# Température la plus élevée des paliers du moteur. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.	

RTD . <b>HighestLbTemp</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
# Température la plus élevée des paliers de la charge. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.	

RTD . <b>HighestAuxTemp</b>	[Utilisat / Histor / OperationsCr]
# Température auxiliaire la plus élevée. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.	

RTD . <b>nWdAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
# Nombre d'alarmes de température des enroulements depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.	

<b>RTD . nMbAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de température des paliers du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
<b>RTD . nLbAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de température des paliers de la charge depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
<b>RTD . nAuxAlarms</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'alarmes de température auxiliaire depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res AlarmCr« ou »Sys . Res All«.</i>
<b>RTD . nChannelFails</b>	[Utilisat / Histor / AlarmCr]
#	<i>Nombre d'échecs du canal de détection de température de résistance (RTD). Réinit av »Sys . Réi AlarmCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
<b>RTD . nWdTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements sur température des enroulements depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
<b>RTD . nMbTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements de température des paliers du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
<b>RTD . nLbTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements de température des paliers de la charge depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
<b>RTD . nAuxTrips</b>	[Utilisat / Histor / TripCmdCr]
#	<i>Nombre de déclenchements sur température auxiliaire depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>

## 9.16 Surv

### 9.16.1 CBF - Module de protection de défaut de disjoncteur

#### 9.16.1.1 CBF: Paramètres d'organisation

<b>CBF . Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti  <b>Organis module.</b>	S.3
	<i>Module de protection contre les défauts de disjoncteur, mode de fonctionnement général</i>	

#### 9.16.1.2 CBF: Paramètres globales

<b>CBF . Schéma</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
50BF	50BF, Pos CB, 50BF et Pos CB  <b>Schéma.</b>	P.2
	<i>Schéma</i>	

<b>CBF . ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
<b>CBF . ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  <b>1..n, Liste affect.</b>	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

<b>CBF . Décl</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
Ts décls	- . -, Ts décls, Décls ext, Décls cour  <b>Décl.</b>	P.2
	<i>Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur.</i>	

CBF . <b>Décl1</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / CBF]	
CBF . <b>Décl2</b>		
CBF . <b>Décl3</b>		
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé ↳ Décl.	P.2
 Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)		

### 9.16.1.3 CBF: Définition du groupe de paramètres

CBF . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

CBF . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

CBF . <b>I-CBF &gt;</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.02In	0.02In ... 4.00In	P.2
 L'alarme de défaut du disjoncteur sera déclenchée si ce seuil est toujours dépassé après expiration du délai imparti (50 BF).		

CBF . <b>t-CBF</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CBF]	
0.20s	0.00s ... 10.00s	P.2
 Si le délai a expiré, une alarme de défaut de disjoncteur (CBF) est émise.		

## 9 Paramètre de protection

## 9.16.1.4 CBF: Commandes directes

## 9.16.1.4 CBF: Commandes directes

CBF . <b>Réinit verr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
● Réinit verr	P.1

## 9.16.1.5 CBF: États des entrées

CBF . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe1	

CBF . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↳ État d'entrée d'un module : Blocage externe2	

CBF . <b>Décl1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
CBF . <b>Décl2-I</b>	
CBF . <b>Décl3-I</b>	
↳ Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)	

## 9.16.1.6 CBF: Signaux (états des sorties)

CBF . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↳ Signal : actif	

CBF . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↳ Signal : Défaut de disjoncteur	

CBF . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
↳ Signal : Blocage externe	

<b>CBF . En attente de décl.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>En attente de décl.</i>
<b>CBF . exéc.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
<b>CBF . Verr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal: Verr</i>
<b>CBF . Réinit verr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CBF]
⬆	<i>Signal: Réinit verr</i>

## 9 Paramètre de protection

## 9.16.2 TCS - Déclenchement de surveillance du circuit

**9.16.2 TCS - Déclenchement de surveillance du circuit****9.16.2.1 TCS: Paramètres d'organisation**

<b>TCS . Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Déclenchement de surveillance du circuit, mode de fonctionnement général</i>	

**9.16.2.2 TCS: Paramètres globales**

<b>TCS . Mode</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
Fermé	Fermé, N'imp ↳ Mode.	P.2
	<i>Sélectionner ces commandes si le circuit de déclenchement va être surveillé lorsque le disjoncteur est ouvert ou fermé.</i>	

<b>TCS . Entr 1</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4 ↳ 1..n, ent num.	P.2
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est fermé.</i>	

<b>TCS . Entr 2</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
« - »	« - » ... Empl EN X1 . EN 4	P.2
<i>Dispo seult si:</i>	↳ 1..n, ent num.	
	<i>Sélectionner l'entrée configurée pour surveiller la bobine de déclenchement lorsque le disjoncteur est ouvert. Disponible uniquement si le mode est "N'importe".</i>	

TCS . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / TCS]	
TCS . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

### 9.16.2.3 TCS: Définition du groupe de paramètres

TCS . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

TCS . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

TCS . <b>t-TCS</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / TCS]	
0.2s	0.10s ... 10.00s	P.2
	<i>Délai du déclenchement de la surveillance du circuit</i>	

### 9.16.2.4 TCS: États des entrées

TCS . <b>Aux ON-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>	
TCS . <b>Aux OFF-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]	
	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>	

## 9 Paramètre de protection

## 9.16.2.5 TCS: Signaux (états des sorties)

TCS . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>

TCS . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

## 9.16.2.5 TCS: Signaux (états des sorties)

TCS . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Signal : actif</i>

TCS . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>

TCS . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Signal : Blocage externe</i>

TCS . <b>Impossible</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / TCS]
↳	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>

### 9.16.3 CTS - Surveillance TC

#### 9.16.3.1 CTS: Paramètres d'organisation

CTS . <b>Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Organis module.	S.3
	<i>Surveillance TC, mode de fonctionnement général</i>	

#### 9.16.3.2 CTS: Paramètres globales

CTS . <b>ExBlo1</b>	[Param protect / Para glob prot / Surv / CTS]	
CTS . <b>ExBlo2</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.</i>	

#### 9.16.3.3 CTS: Définition du groupe de paramètres

CTS . <b>Fonction</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
	<i>Activation ou désactivation permanente du module/étage.</i>	

CTS . <b>ExBlo Fc</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
	<i>Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués</i>	

9 Paramètre de protection  
9.16.3.4 CTS: États des entrées

CTS . <b><math>\Delta I</math></b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.50In	0.10In ... 1.00In P.2
	<i>Afin d'empêcher des déclenchements intempestifs des fonctions de protection sélective des phases qui utilisent le courant comme condition de déclenchement. Si la différence entre le courant à la terre mesuré et la valeur calculée <math>I_0</math> est supérieure au seuil <math>\Delta I</math>, un événement d'alarme est généré à l'expiration de la durée d'excitation. Dans ce cas, on peut supposer qu'il existe un défaut de fusible, un fil cassé ou un circuit de mesure défectueux.</i>

CTS . <b>Ret alarme</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
1.0s	0.0s ... 9999.0s P.2
	Ret alarme

CTS . <b>Kd</b>	[Param protect / Set 1...4 / Surv / CTS]
0.00	0.00 ... 0.99 P.2
	<i>Facteur de correction dynamique pour l'évaluation de la différence entre le courant à la terre calculé et mesuré. Ce facteur de correction permet de compenser des défauts du transformateur dus à des courants élevés.</i>

#### 9.16.3.4 CTS: États des entrées

CTS . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe1

CTS . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

#### 9.16.3.5 CTS: Signaux (états des sorties)

CTS . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Tous actifs] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	Signal : actif

CTS . <b>Alarm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Alarme] [Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
	Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant

CTS . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Surv / CTS]
↑	<i>Signal : Blocage externe</i>

## 10 Contrôl

Page contrôl		[Contrôl / Page contrôl]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Page contrôl</i>	

### 10.1 Ctrl: Paramètres d'organisation

### 10.2 Ctrl: Paramètres

Ctrl . Réi NonIL		[Contrôl / Paramètres généraux]
Opération simple	Opération simple, Timeout, permanent	C.2
	 NonIL ResetMode.	
	<i>Mode de réinitialisation non bloquant</i>	

Ctrl . Timeout NonIL		[Contrôl / Paramètres généraux]
60s	2s ... 3600s	C.2
	<i>Temporisation non bloquante</i>	

Ctrl . Affect NonIL		[Contrôl / Paramètres généraux]
< - >	< - > ... Sys . Internal test state	C.2
	 1..n, Liste affect.	
	<i>Affectation non bloquante</i>	

### 10.3 Ctrl: Commandes directes

Ctrl . Autoris commut		[Contrôl / Paramètres généraux]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant	C.2
	 Autoris commut.	
	<i>Autoris commut</i>	

Ctrl . <b>NonInterl</b>	[Contrôl / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	C.2
☉	<i>Courant continu non bloquant</i>	

## 10.4 Ctrl: États des entrées

Ctrl . <b>NonInterl-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬇	<i>Absence de blocage</i>

## 10.5 Ctrl: Signaux (états des sorties)

Ctrl . <b>Local</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬆	<i>Autorisation de commutation : Local</i>

Ctrl . <b>Dist</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬆	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>

Ctrl . <b>NonInterl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬆	<i>L'absence de blocage est active</i>

Ctrl . <b>SG indéterminé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬆	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>

Ctrl . <b>Perturbation SG</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬆	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>

Ctrl . <b>CES SAutorité</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / Contr général]
⬆	<i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées suite à l'absence d'autorisation de commutation.</i>

## 10 Contrôle

## 10.6 Ctrl: Valeurs mesurées

Ctrl . <b>CES DoubleOperating</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / Contr général]
 <i>Surveillance d'exécution des commandes : nombre de commandes rejetées pour couase de commutation vers une seconde commande en conflit avec une commande en attente.</i>	

## 10.6 Ctrl: Valeurs mesurées

Ctrl . <b>Autoris commut</b>	[Utilisat / Sécurité / États de sécurité]
Local	Aucu, Local, Dist, Local et distant  <b>Autoris commut.</b>
 <i>Autoris commut</i>	

## 10.7 SG[1] - Appareillage de connexion

### 10.7.1 SG[1]: Paramètres

<b>SG[1] . OFF incl TripCmd</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
actif	inactif, actif		C.2
	↳ Mode.		
 <i>La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>			
<b>SG[1] . t-dépl ON</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
0.1s	0.01s ... 100.00s		C.2
 <i>Moment de déplacement en position ON</i>			
<b>SG[1] . t-dépl OFF</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
0.1s	0.01s ... 100.00s		C.2
 <i>Moment de déplacement en position OFF</i>			
<b>SG[1] . t-paus</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
0s	0s ... 100.00s		C.2
 <i>Temps mort</i>			
<b>SG[1] . t-TripCmd</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
0.2s	0s ... 300.00s		P.2
 <i>Temps d'appui minimal de la commande OFF (disjoncteur, contacteur de coupure de la charge)</i>			
<b>SG[1] . Mémor.</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
inactif	inactif, actif		P.2
	↳ Mode.		
 <i>Définit si la commande de déclenchement est mémorisée.</i>			
<b>SG[1] . Acq TripCmd</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
< - >	< - > ... Sys . Internal test state		P.2
	↳ 1..n, Liste affect.		
 <i>Acq TripCmd</i>			

## 10 Contrôle

## 10.7.1 SG[1]: Paramètres

<b>SG[1] . Cmd Off1</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
MStart . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd	P.2	
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

<b>SG[1] . Cmd Off2</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd	P.2	
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

<b>SG[1] . Cmd Off3</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I[2] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd	P.2	
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

<b>SG[1] . Cmd Off4</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I2>[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd	P.2	
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

<b>SG[1] . Cmd Off5</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
ThR . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd	P.2	
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

<b>SG[1] . Cmd Off6</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Gestr décl]	
Jam[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd	P.2	
	↳ 1..n, cmds déc..		
	<i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>		

SG[1] . <b>Cmd Off7</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
I<[1] . TripCmd	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			
SG[1] . <b>Cmd Off8</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Gestr décl]	
...			
SG[1] . <b>Cmd Off30</b>			
« - »	« - » ... RTD . TripCmd		P.2
	↳ 1..n, cmds déc..		
 <i>Commande de coupure (Off) envoyée au disjoncteur si l'état du signal affecté prend la valeur 'vrai'.</i>			
SG[1] . <b>Aux ON</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
 <i>Le disjoncteur est en position ON si l'état du signal affecté est 'vrai' (52a).</i>			
SG[1] . <b>Aux OFF</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
 <i>Le disjoncteur est en position OFF si l'état du signal affecté est 'vrai' (52b).</i>			
SG[1] . <b>Prêt</b>		[Contrôl / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
 <i>Le disjoncteur est prêt à fonctionner si l'état du signal affecté est 'vrai'. Cette entrée numérique est utilisable par certaines fonctions de protection (si elles sont disponibles dans le module) telles que le réenclenchement automatique (ex. signal de déclenchement).</i>			

## 10 Contrôle

## 10.7.1 SG[1]: Paramètres

SG[1] . <b>Supprim</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Pos Indicatrs câbl]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>		
SG[1] . <b>SCmd ON</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>		
SG[1] . <b>SCmd OFF</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Cmd Ex ON/OFF]	
« - »	« - » ... Logiqu . LE80.Out inversé		C.2
	↳ 1..n, DI-LogicList.		
	<i>Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>		
SG[1] . <b>Sécu ON1</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . <b>Sécu ON3</b>			
« - »	« - » ... Sys . Internal test state		C.2
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>		
SG[1] . <b>Sécu ON2</b>		[Contrôle / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
MStart . Blo	« - » ... Sys . Internal test state		C.2
	↳ 1..n, Liste affect.		
	<i>Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>		

SG[1] . <b>Sécu OFF1</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Verrs sécur]	
SG[1] . <b>Sécu OFF2</b>		
SG[1] . <b>Sécu OFF3</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	C.2
	Verrouillage de sécurité de la commande OFF	

### 10.7.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . <b>Acq TripCmd</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	Acquitter commande de déclenchement	

SG[1] . <b>Réi SGwear SI SG</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.1
	Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent	

SG[1] . <b>Position manip</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, Pos OFF, Pos ON ↳ Position manip.	C.2
	AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position	

### 10.7.3 SG[1]: États des entrées

SG[1] . <b>Sécu ON1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
SG[1] . <b>Sécu ON2-I</b>		
SG[1] . <b>Sécu ON3-I</b>		
	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON	

## 10 Contrôle

## 10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . <b>Sécu OFF1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
SG[1] . <b>Sécu OFF2-I</b>	
SG[1] . <b>Sécu OFF3-I</b>	
↓	État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF
SG[1] . <b>SCmd ON-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . <b>SCmd OFF-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . <b>Aux ON-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)
SG[1] . <b>Aux OFF-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)
SG[1] . <b>Prêt-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt
SG[1] . <b>Supprim-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé
SG[1] . <b>Acq TripCmd-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module

### 10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . <b>TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / TripCmds]
	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
↓	Signal : Commande de déclenchement

SG[1] . <b>SI SingleContactInd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[1] . <b>Pos pas ON</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . <b>Pos ON</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[1] . <b>Pos OFF</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[1] . <b>Pos indéterm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . <b>Pos perturb</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . <b>Pos</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>
SG[1] . <b>Prêt</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . <b>t-paus</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . <b>Supprim</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . <b>Sécu ON</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>

## 10 Contrôl

## 10.7.4 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . <b>Sécu OFF</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . <b>CES réussi</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . <b>CES perturbé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . <b>CES déf TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[1] . <b>CES SwitchgDir</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . <b>CES ON d OFF</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . <b>CES SG pas prêt</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . <b>CES Fiel Séc</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>
SG[1] . <b>CES SG supprimé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . <b>Acq TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
↑	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>

SG[1] . <b>OFF incl TripCmd</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[1] . <b>Position manip ind</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . <b>SGwear SG lent</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . <b>Réi SGwear SI SG</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . <b>Cmd ON</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . <b>Cmd OFF</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . <b>Cmd ON manuel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . <b>Cmd OFF manuel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⇅	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>

## 10.7.5 Usure du disjoncteur

### 10.7.5.1 SG[1]: Paramètres

SG[1] . <b>Alarm opérations</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
9999	1 ... 100000	C.2
	<i>Nombre maximum d'opérations. Si le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« dépasse cette limite, le signal »Alarme opérations« est définie.</i>	
SG[1] . <b>Alarm Isum Intr</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . <b>Isum Intr ph Alm</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
100.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>	
SG[1] . <b>SGwear courb Fc</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
inactif	inactif, actif  actif/inactif.	C.2
	<i>La courbe d'usure du disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) définit le nombre de cycles d'ouverture/fermeture en fonction des courants de freinage. Si la courbe de maintenance du disjoncteur est dépassée, une alarme est émise. La courbe de maintenance du disjoncteur doit provenir des données de la fiche technique du fabricant du disjoncteur. Les données disponibles permettent de tracer la courbe.</i>	
SG[1] . <b>Alarm WearLevel</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
80.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil de l'alarme</i>	
SG[1] . <b>Débloc WearLevel</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
95.00%	0.00% ... 100.00%	C.2
	<i>Seuil du verrouillage</i>	
SG[1] . <b>Courant1</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
0.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #1</i>	

SG[1] . <b>Nb1</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #1</i>	

SG[1] . <b>Courant2</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1.20kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #2</i>	

SG[1] . <b>Nb2</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
10000	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #2</i>	

SG[1] . <b>Courant3</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
8.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #3</i>	

SG[1] . <b>Nb3</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
150	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #3</i>	

SG[1] . <b>Courant4</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #4</i>	

SG[1] . <b>Nb4</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
12	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #4</i>	

SG[1] . <b>Courant5</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #5</i>	

SG[1] . <b>Nb5</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #5</i>	

## 10 Contrôle

## 10.7.5.1 SG[1]: Paramètres

SG[1] . <b>Courant6</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #6</i>	

SG[1] . <b>Nb6</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #6</i>	

SG[1] . <b>Courant7</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #7</i>	

SG[1] . <b>Nb7</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #7</i>	

SG[1] . <b>Courant8</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #8</i>	

SG[1] . <b>Nb8</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #8</i>	

SG[1] . <b>Courant9</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #9</i>	

SG[1] . <b>Nb9</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	<i>Nombre de coupures autorisées #9</i>	

SG[1] . <b>Courant10</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
20.00kA	0.00kA ... 2000.00kA	C.2
	<i>Niveau de courant interrompu #10</i>	

SG[1] . <b>Nb10</b>	[Contrôl / SG / SG[1] / Usu SG]	
1	1 ... 32000	C.2
	Nombre de coupures autorisées #10	

### 10.7.5.2 SG[1]: Commandes directes

SG[1] . <b>Res TripCmd Cr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialisation du compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion	

SG[1] . <b>Réin som déc</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialiser la somme des courants de déclenchement	

SG[1] . <b>Réi capac CB OUV</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialiser la capacité CB OUV. <i>(Remarque : une valeur « Capacité CB OUV » de 100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>	

SG[1] . <b>Réi Isum Intr /hr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif	P.1
	 Mode.	
<input checked="" type="radio"/>	Réinitialisation de la somme par heure des courants de coupure.	

### 10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . <b>Alarm opérations</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]	
	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cmdes déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)	

## 10 Contrôle

## 10.7.5.3 SG[1]: Signaux (états des sorties)

SG[1] . <b>Déc Isum Intr: IL1</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1</i>
SG[1] . <b>Déc Isum Intr: IL2</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2</i>
SG[1] . <b>Déc Isum Intr: IL3</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3</i>
SG[1] . <b>Déc Isum Intr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.</i>
SG[1] . <b>Res TripCmd Cr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
SG[1] . <b>Réin som déc</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement</i>
SG[1] . <b>Alarm WearLevel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Seuil de l'alarme</i>
SG[1] . <b>Débloc WearLevel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Seuil du verrouillage</i>
SG[1] . <b>Réi capacité CB OUV</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).</i>
SG[1] . <b>Isum Intr ph Alm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôle / SG[1]]
⤴	<i>Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.</i>

SG[1] . <b>Réi Isum Intr ph Alm</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Contrôl / SG[1]]
⬇	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".</i>

#### 10.7.5.4 SG[1]: Valeurs mesurées

SG[1] . <b>Som décl IL1</b>	[Utilisat / Histor / TotalCr]
SG[1] . <b>Som décl IL2</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
SG[1] . <b>Som décl IL3</b>	
✎	<i>Somme des courants de déclenchement de phase</i>

SG[1] . <b>Isum Intr /hr</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
✎	<i>Somme par heure des courants de coupure.</i>

SG[1] . <b>Capacité CB OUV</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
✎	<i>Capacité UTILISÉE du disjoncteur. (100 % signifie que le disjoncteur nécessite une intervention de maintenance.)</i>

#### 10.7.5.5 SG[1]: Compteurs

SG[1] . <b>TripCmd Cr</b>	[Utilisat / Histor / TotalCr]
	[Utilisat / Nb et RevData / Contrôl / SG[1]]
#	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>

## 11 Alarmes réseau

## 11.1 SysA: Paramètres d'organisation

# 11 Alarmes réseau

## 11.1 SysA: Paramètres d'organisation

SysA . <b>Mode</b>	[Organis module]	
« - »	« - », uti ↳ Mode.	S.3
 mode de fonctionnement général		

## 11.2 SysA: Paramètres

SysA . <b>Fonction</b>	[SysA / Paramètres généraux]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	P.2
 Activation ou désactivation permanente du module/étage.		

SysA . <b>ExBlo Fc</b>	[SysA / Paramètres généraux]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	P.2
 Activer (autoriser) ou désactiver (interdire) le blocage du module/étage. Ce paramètre est actif uniquement si un signal est affecté au paramètre global de protection correspondant. Si le signal passe à l'état 'vrai', les modules/étages paramétrés avec "ExBlo Fc=actif" sont bloqués		

SysA . <b>Alarm</b>	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
inactif	inactif, actif ↳ actif/inactif.	P.2
 Alarm		

SysA . <b>Seuil</b>	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]	
500A	10A ... 500000A	P.2
 Seuil (à saisir comme valeur primaire)		

SysA . <b>t-retar</b>	[SysA / Demand / Dem courant] [SysA / THD / I THD]
0min	0min ... 60min
 Retard au déclenchement	P.2

### 11.3 SysA: États des entrées

SysA . <b>ExBlo-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 État d'entrée d'un module : Blocage externe	

### 11.4 SysA: Signaux (états des sorties)

SysA . <b>actif</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 Signal : actif	

SysA . <b>ExBlo</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 Signal : Blocage externe	

SysA . <b>Alm dmd moy courant</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant	

SysA . <b>Alarm I THD</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale	

SysA . <b>Dmd moy courant décl</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant	

SysA . <b>Décl I THD</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / SysA]
 Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale	

## 12 Enregistrements

12.1 Enr. évt - L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

## 12 Enregistrements

### 12.1 Enr. évt - L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.

Enr. évt	[Utilisat / Enregist / Enr. évt]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)  <i>L'enregistreur d'événements mémorise tous les événements : commutations, modification des paramètres, alarmes, déclenchements, sélections du mode de fonctionnement, blocages et changements d'état des entrées et sorties.</i>

#### 12.1.1 Enr. évt: Commandes directes

Enr. évt . Res ts enr	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif   Mode.
	P.1
	Réinitialiser tous les enregistrements

#### 12.1.2 Enr. évt: Signaux (états des sorties)

Enr. évt . Res tous enreg.	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr. évt]
	Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)

12.2 Enr perturb - Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques

## 12.2 Enr perturb - Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques

<b>Enr perturb</b>	[Utilisat / Enregist / Enr perturb]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)  <i>Après qu'un événement de déclenchement ait pris la valeur 'vrai', l'enregistreur de perturbations écrit des signaux analogiques et numériques</i>

### 12.2.1 Enr perturb: Paramètres

Enr perturb . <b>Dém: 1</b>	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
Prot . Décl	« - » ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.</i>	

Enr perturb . <b>Dém: 2</b>	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
...		
Enr perturb . <b>Dém: 8</b>		
« - »	« - » ... Sys . Internal test state  ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Commencer l'enregistrement si le signal affecté est 'vrai'.</i>	

Enr perturb . <b>Écras. auto</b>	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
actif	inactif, actif  ↳ Mode.	S.3
	<i>Si la mémoire est insuffisante, le fichier le plus ancien est écrasé.</i>	

Enr perturb . <b>Tps avant décl.</b>	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps avant déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il correspond à la partie de l'enregistrement qui précède la survenue de l'événement de déclenchement.</i>	

## 12 Enregistrements

## 12.2.2 Enr perturb: Commandes directes

Enr perturb . <b>Tps apr déclenc.</b>	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
20%	0% ... 99%	S.3
	<i>Le temps après déclenchement est défini en pourcentage de la durée maximale autorisée (taille maximale du fichier). Il s'agit du temps restant de la « taille maximale du fichier », cette valeur dépend du réglage du « temps avant déclenchement » et de la durée de l'événement de déclenchement. Sa valeur maximale est le « temps après déclenchement » défini ici.</i>	

Enr perturb . <b>Tail max fich</b>	[Para module / Enregist / Enr perturb]	
2s	0.1s ... 15.0s	S.3
	<i>Capacité de stockage maximale (durée max.) autorisée par enregistrement (temps avant déclenchement et après déclenchement inclus). Le nombre d'enregistrements pouvant être consignés dépend de la durée de chaque enregistrement, de la taille de fichier maximale autorisée (durée max., définie ici), ainsi que de la capacité de stockage totale de l'enregistreur.</i>	

## 12.2.2 Enr perturb: Commandes directes

Enr perturb . <b>Déc. manuel</b>	[Utilisat / Enregist / Déc. manuel]	
Faux	Faux, VRAI  vrai ou faux.	P.1
	<i>Déclenchement manuel</i>	

Enr perturb . <b>Res ts enr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]	
inactif	inactif, actif  Mode.	P.1
	<i>Réinitialiser tous les enregistrements</i>	

## 12.2.3 Enr perturb: États des entrées

Enr perturb . <b>Démar1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]	
...		
Enr perturb . <b>Démar8-I</b>		
	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>	

### 12.2.4 Enr perturb: Signaux (états des sorties)

Enr perturb . <b>enreg.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Enregistrement</i>	
Enr perturb . <b>mém saturée</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Mémoire saturée</i>	
Enr perturb . <b>Eff échec</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>	
Enr perturb . <b>Res tous enreg.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>	
Enr perturb . <b>Res enr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>	
Enr perturb . <b>Déc. manuel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
 <i>Signal : Déclenchement manuel</i>	

### 12.2.5 Enr perturb: Valeurs mesurées

Enr perturb . <b>État enr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
Prêt	Prêt, Enregist, Écr fichier, Blo déclen.  État enr.
 <i>Enregistrement de l'état en cours</i>	
Enr perturb . <b>Cod erreur</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr perturb]
OK	OK, Err écr, Eff échec, Erreur calcul, Fich introuv, Écras. auto off  Déf.
 <i>Cod erreur</i>	

## 12 Enregistrements

12.3 Enr déf. - Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.

## 12.3 Enr déf. - Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.

<b>Enr déf.</b>	[Utilisat / Enregist / Enr déf.]
	Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)  <i>Les valeurs mesurées au moment du déclenchement sont enregistrées par l'enregistreur de perturbations.</i>

### 12.3.1 Enr déf.: Paramètres

<b>Enr déf. . Mode enregistrement</b>	[Para module / Enregist / Enr déf.]
Déclenchements uniquement	Alarmes et déclenchements, Déclenchements uniquement   <b>Mode enregistrement.</b>
	<i>Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)</i>

<b>Enr déf. . t-meas-delay</b>	[Para module / Enregist / Enr déf.]
0ms	0ms ... 60ms   <i>Après le déclenchement, la mesure sera retardée pour cette période.</i>

### 12.3.2 Enr déf.: Commandes directes

<b>Enr déf. . Res ts enr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif   <b>Mode.</b>
	<i>Réinitialiser tous les enregistrements</i>

### 12.3.3 Enr déf.: Signaux (états des sorties)

<b>Enr déf. . Res enr</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr déf.]
	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>

## 12.4 Enr tend - Enregist de tendance

<b>Enr tend</b>	[Utilisat / Enregist / Enr tend]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Enregist de tendance</i>

### 12.4.1 Enr tend: Paramètres

<b>Enr tend . Résolution</b>	[Para module / Enregist / Enr tend]
15 min	60 min, 30 min, 15 min, 10 min, 5 min
	 Résolution.
 <i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	S.3

<b>Enr tend . Tend1</b>	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL1 Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi
	 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée1</i>	S.3

<b>Enr tend . Tend2</b>	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL2 Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi
	 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée2</i>	S.3

<b>Enr tend . Tend3</b>	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IL3 Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi
	 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée3</i>	S.3

<b>Enr tend . Tend4</b>	[Para module / Enregist / Enr tend]
TC . IG mes Eff	« - » ... RTD . Temp aux maxi
	 1..n, TrendReclList.
 <i>Valeur mesurée4</i>	S.3

## 12 Enregistrements

## 12.4.1 Enr tend: Paramètres

Enr tend . <b>Tend5</b>		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée5		
Enr tend . <b>Tend6</b>		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée6		
Enr tend . <b>Tend7</b>		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée7		
Enr tend . <b>Tend8</b>		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée8		
Enr tend . <b>Tend9</b>		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée9		
Enr tend . <b>Tend10</b>		[Para module / Enregist / Enr tend]	
« - »	« - » ... RTD . Temp aux maxi	S.3	
	↳ 1..n, TrendReclList.		
	Valeur mesurée10		

### 12.4.2 Enr tend: Commandes directes

Enr tend . <b>Res ts enr</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif  Mode.
<input checked="" type="radio"/> Réinitialiser tous les enregistrements	
	P.1

### 12.4.3 Enr tend: Signaux (états des sorties)

Enr tend . <b>Res. tous enreg.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Enr tend]
 Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)	

### 12.4.4 Enr tend: Compteurs

Enr tend . <b>Entr dispo max</b>	[Utilisat / Nb et RevData / Enr tend]
 Nombre maximal d'entrées disponibles dans la configuration active	

## 12.5 Dém enr - Démarrer l'enregistreur

<b>Dém enr</b>	[Utilisat / Enregist / Dém enr]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Démarrer l'enregistreur</i>

<b>Enr statistiq</b>	[Utilisat / Enregist / Enr statistiq]
 Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)	
	<i>Enregistreur de statistiques</i>

### 12.5.1 Dém enr: Paramètres

<b>Dém enr . Résolution</b>	[Para module / Enregist / Dém enr]
50ms	50ms, 100ms, 1s ↳ Résolution.
	S.3
 <i>Résolution (fréquence d'enregistrement)</i>	

### 12.5.2 Dém enr: Commandes directes

<b>Dém enr . ClearStartRec</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
	S.3
 <i>Supprimer tous les enregistrements de démarrage de l'enregistreur</i>	

<b>Dém enr . ClearStatisticRec</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Réini]
inactif	inactif, actif ↳ Mode.
	S.3
 <i>Supprimer tous les enregistrements statistiques de l'enregistreur</i>	

### 12.5.3 Dém enr: Signaux (états des sorties)

Dém enr . <b>Mémor</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Enregist / Dém enr]
 <i>Signal : Données enregistrées</i>	

13 Logiq

13.1 Logiqu - Logiq

## 13 Logiq

### 13.1 Logiqu - Logiq

#### 13.1.1 Logiqu: Paramètres d'organisation

Logiqu . <b>Nb équations:</b>	[Organis module]	
20	0, 5, 10, 20, 40, 80 ↳ Nb équations:.	S.3
 <i>Nombre d'équations logiques nécessaires :</i>		

## 13.1.2 Logiqu ... Logiqu - Logiq

### 13.1.2.1 Logiqu: Paramètres

Logiqu . <b>LE1.Port</b>	[Logiqu / LE 1]	
ET	ET, OU, NAND, NOR ↳ LE1.Port.	S.3
 <i>Porte logique</i>		

Logiqu . <b>LE1.Entré1</b> ... Logiqu . <b>LE1.Entré4</b>	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
 <i>Affectation du signal d'entrée</i>		

Logiqu . <b>LE1.Inversion1</b> ... Logiqu . <b>LE1.Inversion4</b>	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
 <i>Inversion des signaux d'entrée.</i>		

Logiqu . <b>LE1.Retar t-On</b>	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard d'activ</i>		

Logiqu . <b>LE1.Retar t-Off</b>	[Logiqu / LE 1]	
0.00s	0.00s ... 36000.00s	S.3
 <i>Retard désactiv</i>		

## 13 Logiq

## 13.1.2.2 Logiqu: États des entrées

Logiqu . <b>LE1.Réinit mémor</b>	[Logiqu / LE 1]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
🔗 Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état		

Logiqu . <b>LE1.Invers. réinit.</b>	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
🔗 Inversion du signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état		

Logiqu . <b>LE1.Invers. déf</b>	[Logiqu / LE 1]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
🔗 Inversion du signal de configuration pour la mémorisation de l'état		

## 13.1.2.2 Logiqu: États des entrées

Logiqu . <b>LE1.Port In1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
...		
Logiqu . <b>LE1.Port In4-I</b>		
⬇ État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée		

Logiqu . <b>LE1.Réin mémor-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
⬇ État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état		

## 13.1.2.3 Logiqu: Signaux (états des sorties)

Logiqu . <b>LE1.Port Out</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
⬆ Signal : Sortie de la porte logique		

Logiqu . <b>LE1.Tempo exp</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]	
⬆ Signal : Sortie de la temporisation		

Logiqu . <b>LE1.Out</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
⤴	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

Logiqu . <b>LE1.Out inversé</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Logiqu]
⤴	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

## 14 Auto-surveillance

<b>Messages</b>	[Utilisat / Auto-surveillance / Messages]
<p> Cet élément représente une boîte de dialogue spéciale. (Pour des informations détaillées, voir le Manuel technique.)</p> <p><i>Messages internes</i></p>	

### 14.1 SSV: Commandes directes

<b>SSV . Acq System LED</b>	[Utilisat / Réinit/Acquitter / Acquitter]	
Faux	Faux, VRAI	P.1
	 vrai ou faux.	
 <b>DEL système d'acquittement (LED rouge/vert clignotante)</b>		

### 14.2 SSV: Signaux (états des sorties)

<b>SSV . Erreur système</b>	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Défaillance du module</i>	

<b>SSV . Contact d'auto-surveillance</b>	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>	

<b>SSV . Nouvelle erreur</b>	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>	

<b>SSV . Nouvel avertissement</b>	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>	

### 14.3 SSV: Compteurs

<b>SSV . Compteur Nb. de sockets libres</b>	[Utilisat / Auto-surveillance / État système]
 <i>Compteur pour le diagnostic réseau. Nombre de sockets libres.</i>	

# 15 Service

- Sys . Redém:  Tab.

## 15.1 Sgen - Générateur de signal sinusoïdal

### 15.1.1 Sgen: Paramètres d'organisation

Sgen . <b>Mode</b>	[Organis module]	
uti	« - », uti ↳ Mode.	S.3
	<i>Générateur de signal sinusoïdal, mode de fonctionnement général</i>	

### 15.1.2 Sgen: Paramètres

Sgen . <b>Mode TripCmd</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
No TripCmd	No TripCmd, Avec TripCmd ↳ Mode TripCmd.	S.3
	<i>Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).</i>	

Sgen . <b>Démar simul ex</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

Sgen . <b>ExBlo1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
SG[1] . Pos ON	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.1</i>	

Sgen . <b>ExBlo2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Blocage externe du module, si le blocage est activé (autorisé) avec un paramètre défini et si l'état du signal affecté est 'vrai'.2</i>	

<b>Sgen . Ex ForcePost</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
« - »	« - » ... Sys . Internal test state ↳ 1..n, Liste affect.	S.3
	<i>Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>	

<b>Sgen . PreFault</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Durée de l'état avant défaut</i>	

<b>Sgen . FaultSimulation</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 10800.00s	S.3
	<i>Durée de la simulation de défaut</i>	

<b>Sgen . PostFault</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / Heure]	
0.0s	0.00s ... 300.00s	S.3
	<i>Durée de l'état après défaut</i>	

### 15.1.3 Sgen: Commandes directes

<b>Sgen . Démar simul</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Démarrer la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

<b>Sgen . Arrêt simul</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Process]	
inactif	inactif, actif ↳ Mode.	S.3
	<i>Arrêter la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>	

### 15.1.4 Sgen: États des entrées

Sgen . <b>Démar simul ex-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↓	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . <b>ExBlo1-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . <b>ExBlo2-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↓	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . <b>Ex ForcePost-I</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↓	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>

### 15.1.5 Sgen: Signaux (états des sorties)

Sgen . <b>Démarrage manuel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↑	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . <b>Arrêt manuel</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↑	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . <b>Exéc.</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen] [Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
↑	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . <b>Démarrée</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
↑	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>

Sgen . <b>Arrêtée</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>

Sgen . <b>État</b>	[Utilisat / Affichage de l'état / Sgen]
⬆	<i>Signal : États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>

### 15.1.6 Sgen: Valeurs mesurées

Sgen . <b>État</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / État]
Off	Off, PreFault, FaultSimulation, PostFault, Init Res ↳ État.
🔗	<i>États de génération des signaux : 0=Off, 1=Pré défaut, 2=Défaut, 3=Post défaut, 4=InitReset</i>

## 15.1.7 Sgen – Générateur de signal sinusoïdal

### 15.1.7.1 Sgen: Paramètres

Sgen . <b>IL1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L1		
Sgen . <b>IL2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L2		
Sgen . <b>IL3</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: phase L3		
Sgen . <b>IG mes</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 2.500In</li> </ul> If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 25.00In</li> </ul>	S.3
 Amplitude fondamentale cour en pré-état: IG		
Sgen . <b>phi IL1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L1		
Sgen . <b>phi IL2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
240°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L2		

Sgen . <b>phi IL3</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
120°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase:phase L3		
Sgen . <b>phi IG mes</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PreFault / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état pré-phase: IG		
Sgen . <b>IL1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L1		
Sgen . <b>IL2</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L2		
Sgen . <b>IL3</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 Ampl fondamentale cour en état défaut: phase L3		
Sgen . <b>IG mes</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 2.500In</li> </ul> If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 25.00In</li> </ul>	S.3
 Ampl fondamentale cour en état défaut: IG		
Sgen . <b>phi IL1</b>	[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]	
0°	-360° ... 360°	S.3
 Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut:phase L1		

<b>Sgen . phi IL2</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
240°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: phase L2</i>		
<b>Sgen . phi IL3</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
120°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: phase L3</i>		
<b>Sgen . phi IG mes</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / FaultSimulation / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
 <i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état défaut: IG</i>		
<b>Sgen . IL1</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L1</i>		
<b>Sgen . IL2</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L2</i>		
<b>Sgen . IL3</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	0.00In ... 40.00In	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: phase L3</i>		
<b>Sgen . IG mes</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0.0In	If: empl 3 = Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 2.500In</li> </ul> If: empl 3 ≠ Entrées mesure courant2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.00In ... 25.00In</li> </ul>	S.3
 <i>Ampl fondamentale cour pendant état post phase: IG</i>		

<b>Sgen . phi IL1</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L1</i>	
<b>Sgen . phi IL2</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
240°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L2</i>	
<b>Sgen . phi IL3</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
120°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: phase L3</i>	
<b>Sgen . phi IG mes</b>		[Service / Mode Test (inhib Prot) / Sgen / Configuration / PostFault / TC]
0°	-360° ... 360°	S.3
	<i>Pos départ d'après angle départ phaseur courant pendant état post-phase: IG</i>	

## 16 Listes sélect

### **État enr**

Enregistrement de l'état en cours

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . État enr

État enr	Description
Prêt	Prêt
Enregist	Enregist
Écr fichier	Signal : Écriture dans un fichier
Blo déclen.	Le signal de déclenchement est toujours actif - attente de la disparition Un nouvel enregistrement peut commencer uniquement si le signal de déclenchement qui a démarré l'enregistrement précédent a disparu une fois. Les enregistrements interminables sont ainsi évités.

### **Déf**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . Cod erreur

Déf	Description
OK	OK
Err écr	Signal : Écriture en cours de l'erreur en mémoire
Eff échec	Signal : Effacer le défaut en mémoire
Erreur calcul	Erreur de calcul
Fich introuv	Fich introuv
Écras. auto off	Si la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête.

### **État**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . GoosePublisherState
-  CEI 61850 . GooseSubscriberState

-  CEI 61850 . MmsServerState

État	Description
Off	Off
On	On
Err	Err

### État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . État escl

État	Description
Rech vitess	Absence de connexion au maître PROFIBUS-DP
Vit trouvé	L'esclave PROFIBUS DP est connecté au bus. L'esclave n'a pas encore été adressé par le périphérique maître (il n'a pas été adressé depuis la dernière coupure de la connexion).
PRM OK	L'esclave a été adressé par le maître ; le message de configuration des paramètres a été reçu et est correct ; un message de configuration est attendu du maître.
PRM REQ	L'esclave n'est plus adressé par le maître (paramètres modifiés dans le maître sans couper la connexion ; le logiciel du maître est désactivé mais la couche inférieure PROFIBUS est toujours active)
Déf. PRM	Une erreur dans le message de configuration des paramètres (ex. numéro d'identification PNO incorrect)
Déf. CFG	Erreur de configuration : le nombre d'octets d'entrées/sorties paramétrés dans le maître ne correspond pas au nombre paramétré dans le périphérique (esclave).
Ef données	Le maître envoie une commande de contrôle général pour effacer les données.
Éch données	Données échangées entre le maître et l'esclave.

### Vit trans

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Vit trans

Vit trans	Description
12 Mb/s	12 Mb/s
6 Mb/s	6 Mb/s
3 Mb/s	3 Mb/s
1.5 Mb/s	1.5 Mb/s
0.5 Mb/s	0.5 Mb/s
187500 baud	187500 baud
93750 baud	93750 baud
45450 baud	45450 baud
19200 baud	19200 baud
9600 baud	9600 baud
--	--

**Id PNO**

Numéro d'identification PNO. Numéro d'identification GSD.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ Profibus . Id PNO

Id PNO	Description
0C50h	<i>PnodID du fichier de configuration.</i>

**État config.**

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ Profibus . État config.

État config.	Description
Modifications	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
OK	<i>La configuration SCADA est active.</i>

État config.	Description
<b>Config. non disponible</b>	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
<b>Erreur</b>	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

### État serveur

État du serveur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Srvr util

État serveur	Description
<b>Server1</b>	<i>Serveur1 utilisé.</i>
<b>Server2</b>	<i>Serveur2 utilisé.</i>
<b>Aucu</b>	<i>Aucun serveur utilisé.</i>

### État

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . ServerQlty
-  SNTP . NetConn

État	Description
<b>BON</b>	<i>BON</i>
<b>SUFFISANT</b>	<i>SUFFISANT</i>
<b>MÉD</b>	<i>MÉD</i>
<b>« - »</b>	<i>PAS DE CONNEXION</i>

### Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

## 16 Listes sélect

-  Empl EN X1 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
-  Empl SB X2 . Inversion 1
-  Empl SB X2 . Mémor.
-  Empl SB X2 . Inversion
- [ ... ]

Mode	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

**vrai ou faux**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr perturb . Déc. manuel
-  SSV . Acq System LED

vrai ou faux	Description
Faux	<i>Faux</i>
VRAI	<i>VRAI</i>

**Type déf. mot de passe**

Type de définition du mot de passe. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité de l'accès au dispositif.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Mot de passe pour conn. USB
-  Sys . Mot de passe conn. rés. distante

Type déf. mot de passe	Description
Désactivé	<i>Le mot de passe a été désactivé.</i>

Type déf. mot de passe	Description
<b>Valeur par défaut</b>	<i>Le mot de passe est identique à la valeur par défaut (définie en usine), ce qui signifie qu'il n'a pas été modifié par l'utilisateur. (Cependant, pour les appareils dont le mot de passe par défaut est désactivé, le type de mot de passe est affiché comme étant « désactivé » et non « valeur par défaut ».)</i>
<b>Déf. par util.</b>	<i>Le mot de passe a été défini par l'utilisateur. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé de l'accès au dispositif.</i>

### **Certificat TLS**

Type de certificat utilisé par le dispositif pour les communications cryptées. Cette valeur est directement liée au niveau de sécurité des communications.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Certificat TLS

Certificat TLS	Description
<b>Spécifique au dispositif</b>	<i>Le dispositif utilise un certificat spécifique au dispositif pour les communications cryptées. Cela correspond au niveau de sécurité le plus élevé des communications.</i>
<b>Basique</b>	<i>Le dispositif utilise un certificat de base pour les communications cryptées. Par rapport à un certificat spécifique au dispositif, cela signifie que le niveau de sécurité est légèrement inférieur.</i>
<b>Altération</b>	<i>Le certificat pour la communication cryptée est altéré et ne peut donc pas être utilisé.</i>

### **Autoris commut**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut
-  Ctrl . Autoris commut

Autoris commut	Description
<b>Aucu</b>	<i>Aucu</i>
<b>Local</b>	<i>Local</i>
<b>Dist</b>	<i>Dist</i>

Autoris commut	Description
Local et distant	Local et distant

### **Config. réinit. dispositif**

Si la touche « C » est actionnée lorsque le module effectue un redémarrage à froid, une boîte de dialogue Réinitialisation s'affiche à l'écran. Sélectionnez les options qui doivent être disponibles dans cette boîte de dialogue.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif
-  HMI . Config. réinit. dispositif

Config. réinit. dispositif	Description
« Défaut usine », « Réinit. MdP »	Deux options de réinitialisation sont disponibles : - "Restaurer les paramètres d'usine", - "Réinitialiser les mots de passe".
« Défaut usine » uniquement	Une seule option de réinitialisation doit être disponible : - « Restaurer les paramètres d'usine».  <i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, la seule possibilité pour récupérer le contrôle consiste à réinitialiser le dispositif de protection et à rétablir les paramètres d'usine.</i>
Réinit. désactivée	Les options de réinitialisation doivent être désactivées.  <i>ATTENTION : si cette option a été choisie et si le mot de passe est oublié, le dispositif de protection doit être envoyé au fabricant dans le cadre d'une demande de service.</i>

**I>**

Si la valeur d'excitation est dépassée, le module/ la fonction active la temporisation jusqu'au déclenchement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Mode

I>	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>non directionel</b>	<i>non directionel</i>

### **Surintens terre**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Mode

Surintens terre	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>non directionel</b>	<i>non directionel</i>

### **oui/no**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Redém
-  IG[1] . Seulement surv.
-  RTD . Enrlt 1
-  RTD . Enrlt 2
-  RTD . Enrlt 3
-  RTD . Enrlt 4
- [...]

oui/no	Description
<b>no</b>	<i>no</i>
<b>oui</b>	<i>oui</i>

**Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Jam[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I<[1] . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MLS . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Organis module**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

### **Organis module**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Exp[1] . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

### **Organis module**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  RTD . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

### **Organis module**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Organis module**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Organis module**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CTS . Mode

Organis module	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SysA . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Protocole utilisé**

Protocole SCADA utilisé

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Scada . Protocol

Protocole utilisé	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>Modbus RTU</b>	<i>Protocole Modbus RTU</i>
<b>Modbus TCP</b>	<i>Protocole Modbus TCP</i>
<b>Modbus TCP/RTU</b>	<i>Protocole Modbus TCP/RTU</i>
<b>DNP3 RTU</b>	<i>Protocole de réseau distribué RTU</i>
<b>DNP3 TCP</b>	<i>Protocole de réseau distribué TCP</i>
<b>DNP3 UDP</b>	<i>Protocole de réseau distribué UDP</i>
<b>IEC 60870-5-103</b>	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
<b>IEC 60870-5-104</b>	<i>Protocole IEC 60870-5-104</i>
<b>CEI 61850</b>	<i>Communication CEI 61850</i>
<b>Profibus</b>	<i>Module Profibus</i>

### **Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

### **Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SNTP . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>

Mode	Description
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Nb équations:**

Nombre d'équations logiques nécessaires :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Logiqu . Nb équations:

Nb équations:	Description
<b>0</b>	<i>0</i>
<b>5</b>	<i>5</i>
<b>10</b>	<i>10</i>
<b>20</b>	<i>20</i>
<b>40</b>	<i>40</i>
<b>80</b>	<i>80</i>

**Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode

Mode	Description
« - »	<i>ne pas uti</i>
<b>uti</b>	<i>uti</i>

**Échelle**

Affichage des valeurs mesurées en valeurs primaires, secondaires ou par unité

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Échelle

Échelle	Description
<b>Vals par unité</b>	<i>Vals par unité</i>
<b>Vals prims</b>	<i>Vals prims</i>
<b>Vals secs</b>	<i>Vals secs</i>

### **Units**

Unités de mesure

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Unité tempér

Units	Description
<b>Celsius</b>	<i>Celsius</i>
<b>Fahrenheit</b>	<i>Fahrenheit</i>

### **Tension nom**

Tension nominale des entrées numériques

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Tension nom

Tension nom	Description
<b>24 VCC</b>	<i>24 VCC</i>
<b>48 VCC</b>	<i>48 VCC</i>
<b>60 VCC</b>	<i>60 VCC</i>
<b>110 VCC</b>	<i>110 VCC</i>
<b>230 VCC</b>	<i>230 VCC</i>
<b>110 VCA</b>	<i>110 VCA</i>
<b>230 VCA</b>	<i>230 VCA</i>

**Durée anti-reb**

Le changement d'état d'une entrée numérique est reconnu uniquement après l'expiration de la durée d'anti-rebond (prend effet). Les signaux transitoires ne seront donc pas interprétés incorrectement.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl EN X1 . Durée anti-reb 1

Durée anti-reb	Description
pas durée anti-reb	<i>pas durée anti-reb</i>
20 ms	<i>20 ms</i>
50 ms	<i>50 ms</i>
100 ms	<i>100 ms</i>

**1...n Modes fonctiont**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont
-  Empl SB X2 . Mode fonctiont

1...n Modes fonctiont	Description
<b>Normalement ouvert (NO)</b>	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement ouvert.</i>
<b>Normalement fermé (NC)</b>	<i>Le principe de fonctionnement du relais correspond à un contact normalement fermé.</i>

**1..n, Liste affect**

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1

-  Empl SB X2 . Affect 2
-  Empl SB X2 . Acquittement
-  Empl SB X2 . Affect 1
-  Empl SB X2 . Affect 2
- [...] ]

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . <b>dispo</b>	<i>Signal : Protection disponible</i>
Prot . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
Prot . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
Prot . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Prot . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Prot . <b>Alar. L1</b>	<i>Signal : Alarme générale L1</i>
Prot . <b>Alar. L2</b>	<i>Signal : Alarme générale L2</i>
Prot . <b>Alar. L3</b>	<i>Signal : Alarme générale L3</i>
Prot . <b>Alar. G</b>	<i>Signal : Alarme générale - Défaut à la terre</i>
Prot . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme générale</i>
Prot . <b>Déc. L1</b>	<i>Signal : Déclenchement général L1</i>
Prot . <b>Déc. L2</b>	<i>Signal : Déclenchement général L2</i>
Prot . <b>Déc. L3</b>	<i>Signal : Déclenchement général L3</i>
Prot . <b>Déc. G</b>	<i>Signal : Déclenchement général de défaut à la terre</i>
Prot . <b>Décl</b>	<i>Signal : Déclenchement général</i>
Prot . <b>Res Fault a Mains No</b>	<i>Signal : réinitialisation du nombre de défauts et du nombre de défauts du réseau.</i>
Prot . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Prot . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Prot . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
TC . <b>Séq. de phase incorrecte</b>	<i>Signale que le module a détecté une séquence de phase (L1-L2-L3 / L1-L3-L2) différente de celle définie dans [Para champ / Paramètres généraux] »Séquence de phase«.</i>
Ctrl . <b>Local</b>	<i>Autorisation de commutation : Local</i>
Ctrl . <b>Dist</b>	<i>Autorisation de commutation : Distant</i>
Ctrl . <b>NonInterl</b>	<i>L'absence de blocage est active</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Ctrl . <b>SG indéterminé</b>	<i>(Au moins un) appareillage de connexion est mobile (sa position ne peut pas être déterminée).</i>
Ctrl . <b>Perturbation SG</b>	<i>(Au moins un) appareillage de connexion présente une perturbation.</i>
Ctrl . <b>NonInterl-I</b>	<i>Absence de blocage</i>
SG[1] . <b>SI SingleContactInd</b>	<i>Signal: La position de l'appareillage de connexion est détectée uniquement par un contact auxiliaire (pôle). Il n'est donc pas possible de détecter les positions indéterminées et perturbées.</i>
SG[1] . <b>Pos pas ON</b>	<i>Signal: Pos pas ON</i>
SG[1] . <b>Pos ON</b>	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>
SG[1] . <b>Pos OFF</b>	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
SG[1] . <b>Pos indéterm</b>	<i>Signal : Le disjoncteur est en position indéterminée</i>
SG[1] . <b>Pos perturb</b>	<i>Signal : Disjoncteur perturbé - Position du disjoncteur indéterminée. Les indicateurs de position sont contradictoires. A l'expiration de la temporisation de surveillance, ce signal prend la valeur 'vrai'.</i>
SG[1] . <b>Prêt</b>	<i>Signal : Le disjoncteur est prêt à fonctionner.</i>
SG[1] . <b>t-paus</b>	<i>Signal: Temps mort</i>
SG[1] . <b>Supprim</b>	<i>Signal: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . <b>Sécu ON</b>	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_On sont actives.</i>
SG[1] . <b>Sécu OFF</b>	<i>Signal: Une ou plusieurs entrées IL_Off sont actives.</i>
SG[1] . <b>CES réussi</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : commande d'exécution réussie.</i>
SG[1] . <b>CES perturbé</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : échec de commande de commutation. Appareillage de connexion en position perturbée.</i>
SG[1] . <b>CES déf TripCmd</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'exécution des commandes a échoué parce qu'une commande de déclenchement est en attente.</i>
SG[1] . <b>CES SwitchgDir</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes par rapport au contrôle de la direction de commutation : ce signal prend la valeur 'vrai' si une commande de commutation est émise même si l'appareillage de connexion est déjà dans la position demandée. Exemple : un appareillage de connexion qui est déjà en position OFF doit être à nouveau commuté en position OFF. Cela s'applique également aux commandes de fermeture.</i>
SG[1] . <b>CES ON d OFF</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande ON pendant une commande OFF en attente.</i>
SG[1] . <b>CES SG pas prêt</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : l'appareillage de connexion n'est pas prêt</i>
SG[1] . <b>CES Fiel Séc</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Commande de commutation non exécutée à cause d'un verrouillage de sécurité du champ.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
SG[1] . <b>CES SG supprimé</b>	<i>Signal: Surveillance d'exécution des commandes : Échec de commande de commutation, appareillage de connexion supprimé.</i>
SG[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
SG[1] . <b>Acq TripCmd</b>	<i>Signal : Acquitter commande de déclenchement</i>
SG[1] . <b>OFF incl TripCmd</b>	<i>Signal: La commande OFF comprend la commande OFF émise par le module de protection.</i>
SG[1] . <b>Position manip ind</b>	<i>Signal: Indicateurs de position factices</i>
SG[1] . <b>SGwear SG lent</b>	<i>Signal: Alarme ; le disjoncteur (contacteur de coupure de la charge) est plus lent</i>
SG[1] . <b>Réi SGwear SI SG</b>	<i>Signal: Réinitialisation de l'alarme d'appareillage de connexion lent</i>
SG[1] . <b>Cmd ON</b>	<i>Signal: Commande ON envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande ON du module de protection.</i>
SG[1] . <b>Cmd OFF</b>	<i>Signal: Commande OFF envoyée à l'appareillage de connexion. En fonction de la configuration, le signal peut comprendre la commande OFF du module de protection.</i>
SG[1] . <b>Cmd ON manuel</b>	<i>Signal: Cmd ON manuel</i>
SG[1] . <b>Cmd OFF manuel</b>	<i>Signal: Cmd OFF manuel</i>
SG[1] . <b>Aux ON-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
SG[1] . <b>Aux OFF-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
SG[1] . <b>Prêt-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Disjoncteur prêt</i>
SG[1] . <b>Supprim-I</b>	<i>État entrée module: Le disjoncteur débrochable est enlevé</i>
SG[1] . <b>Acq TripCmd-I</b>	<i>État entrée module: Signal d'acquiescement (pour la commande de déclenchement) Signal d'entrée d'un module</i>
SG[1] . <b>Sécu ON1-I</b>	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . <b>Sécu ON2-I</b>	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . <b>Sécu ON3-I</b>	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande ON</i>
SG[1] . <b>Sécu OFF1-I</b>	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . <b>Sécu OFF2-I</b>	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . <b>Sécu OFF3-I</b>	<i>État entrée module: Verrouillage de sécurité de la commande OFF</i>
SG[1] . <b>SCmd ON-I</b>	<i>État entrée module: Commande d'activation (ON) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
SG[1] . <b>SCmd OFF-I</b>	État entrée module: Commande de désactivation (OFF) ; ex. état de la logique ou de l'état de l'entrée numérique
SG[1] . <b>Alarm opérations</b>	Signal : trop d'opérations. (Le compteur d'opérations »Compt. cm des déclench.« a dépassé la limite définie pour »Alarme opérations«.)
SG[1] . <b>Déc Isum Intr: IL1</b>	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL1
SG[1] . <b>Déc Isum Intr: IL2</b>	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL2
SG[1] . <b>Déc Isum Intr: IL3</b>	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement): IL3
SG[1] . <b>Déc Isum Intr</b>	Signal : Dépassement de la somme maximale admissible des courants de coupure (déclenchement) dans au moins une phase.
SG[1] . <b>Res TripCmd Cr</b>	Signal : réinitialisation du compteur. Nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion
SG[1] . <b>Réin som déc</b>	Signal : Réinitialiser la somme des courants de déclenchement
SG[1] . <b>Alarm WearLevel</b>	Signal: Seuil de l'alarme
SG[1] . <b>Déblocc WearLevel</b>	Signal: Seuil du verrouillage
SG[1] . <b>Réi capacité CB OUV</b>	Signal: Réinitialisation de la courbe d'usure (c-à-d. le compteur de capacité CB OUV).
SG[1] . <b>Isum Intr ph Alm</b>	Signal: Alarme : la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée.
SG[1] . <b>Réi Isum Intr ph Alm</b>	Signal: Réinitialisation de l'alarme : "la somme par heure (limite) de courant de coupure est dépassée".
MStart . <b>actif</b>	Signal : actif
MStart . <b>Blo TripCmd</b>	Signal : Commande de déclenchement bloquée
MStart . <b>Décl</b>	Signal : Décl
MStart . <b>TripCmd</b>	Signal : Commande de déclenchement
MStart . <b>Démar</b>	Signal : Le moteur est en mode démarrage
MStart . <b>Run</b>	Signal : Le moteur est en mode Fonctionnement
MStart . <b>Arr.</b>	Signal : Le moteur est en mode Arrêt
MStart . <b>Blo</b>	Signal : Le démarrage ou la transition du moteur est bloqué en mode Fonctionnement
MStart . <b>NOCSBlocked</b>	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages à froid
MStart . <b>SPHBlocked</b>	Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
MStart . <b>SPHBlockAlarm</b>	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait des limites du nombre de démarrages par heure ; activation au prochain arrêt</i>
MStart . <b>TBSBlocked</b>	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait du temps entre les limites de démarrage</i>
MStart . <b>ThermalBlo</b>	<i>Signal : Blocage thermique</i>
MStart . <b>RemBlockStart</b>	<i>Signal : Le démarrage du moteur est interdit du fait d'un blocage externe à travers une entrée numérique EN</i>
MStart . <b>TransitionTrip</b>	<i>Signal : Déclenchement sur défaut de transition au démarrage</i>
MStart . <b>ZSSTrip</b>	<i>Signal : Déclenchement pour vitesse nulle (rotor éventuellement bloqué)</i>
MStart . <b>INSQSP2STFail</b>	<i>Signal : Échec de transition de l'arrêt au démarrage du fait du temps rétro signalé</i>
MStart . <b>INSQSt2RunFail</b>	<i>Signal : Échec de transition du démarrage à l'arrêt du fait du temps rétro signalé</i>
MStart . <b>LATBlock</b>	<i>Signal : Forçage de la temporisation d'accélération longue</i>
MStart . <b>ColdStartSeq</b>	<i>Signal : Indicateur de séquence de démarrage à froid du moteur</i>
MStart . <b>ForcedStart</b>	<i>Signal : Démarrage forcé du moteur</i>
MStart . <b>TripPhaseReverse</b>	<i>Signal : Le relais s'est déclenché à cause de la détection d'une inversion de phase</i>
MStart . <b>EmergOverrideDI</b>	<i>Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers une entrée numérique EN</i>
MStart . <b>EmergOverrideUI</b>	<i>Signal : Blocage de l'activation de la priorité en urgence à travers le tableau de commande</i>
MStart . <b>ABSActive</b>	<i>Signal : L'anti-rétro est actif. Pour certaines applications (ex. relevage d'un fluide pompe dans une canalisation), le moteur peut tourner en sens inverse pendant un certain temps après l'arrêt. La temporisation anti-rétro empêche le démarrage du moteur lorsqu'il tourne en sens inverse.</i>
MStart . <b>Blo-GOCStart</b>	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-IOCStart</b>	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-I&lt;Dém</b>	<i>Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-JamStart</b>	<i>Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (sursurintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-UnbalStart</b>	<i>Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
MStart . <b>Blo-Géné1</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1</i>
MStart . <b>Blo-Géné2</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2</i>
MStart . <b>Blo-Géné3</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3</i>
MStart . <b>Blo-Géné4</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4</i>
MStart . <b>Blo-Géné5</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5</i>
MStart . <b>I_Transit</b>	<i>Signal : Signal de transition du courant</i>
MStart . <b>T_Transit</b>	<i>Signal : Signal de transition du temps</i>
MStart . <b>MotorStopBlo</b>	<i>Signal : L'arrêt du moteur bloque d'autres fonctions de protection</i>
MStart . <b>Rot avant</b>	<i>Signal : Rotation dans le sens direct</i>
MStart . <b>Rot arrière</b>	<i>Signal : Rotation dans le sens inverse</i>
MStart . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
MStart . <b>RemStartBlock-I</b>	<i>État entrée module: Blocage à distance du démarrage du moteur</i>
MStart . <b>EmgOvr-I</b>	<i>État entrée module: Priorité en urgence. Le signal doit être actif pour débloquer la capacité thermique du moteur. Veuillez noter que cette action risque d'endommager le moteur. Le paramètre "EMGOVR" doit être configuré avec la valeur "EN" ou "EN ou UI" pour que cette entrée prenne effet</i>
MStart . <b>INSQ-I</b>	<i>État entrée module: Séquence incomplète</i>
MStart . <b>ZSS-I</b>	<i>État entrée module: Contacteur de vitesse nulle</i>
MStart . <b>Blo STPC-I</b>	<i>État entrée module: Avec ce paramètre, une entrée numérique conserve le moteur en mode Fonctionnement, même si le courant du moteur chute au-dessous du courant d'arrêt du moteur (STPC).</i>
I[1] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[1] . <b>Ex rev Interl</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[1] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[1] . <b>Alar. L1</b>	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[1] . <b>Alar. L2</b>	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[1] . <b>Alar. L3</b>	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
I[1] . <b>Déc. L1</b>	Signal : Déclenchement général phase L1
I[1] . <b>Déc. L2</b>	Signal : Déclenchement général phase L2
I[1] . <b>Déc. L3</b>	Signal : Déclenchement général phase L3
I[1] . <b>Décl</b>	Signal : Décl
I[1] . <b>TripCmd</b>	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . <b>DefaultSet</b>	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[1] . <b>AdaptSet 1</b>	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[1] . <b>AdaptSet 2</b>	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[1] . <b>AdaptSet 3</b>	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[1] . <b>AdaptSet 4</b>	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[1] . <b>ExBlo1-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[1] . <b>ExBlo2-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[1] . <b>Ex rev Interl-I</b>	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[1] . <b>AdaptSet1-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[1] . <b>AdaptSet2-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[1] . <b>AdaptSet3-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[1] . <b>AdaptSet4-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[2] . <b>actif</b>	Signal : actif
I[2] . <b>ExBlo</b>	Signal : Blocage externe
I[2] . <b>Ex rev Interl</b>	Signal : Verrouillage externe
I[2] . <b>Blo TripCmd</b>	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[2] . <b>ExBlo TripCmd</b>	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[2] . <b>Alar. L1</b>	Signal : Alarme L1
I[2] . <b>Alar. L2</b>	Signal : Alarme L2
I[2] . <b>Alar. L3</b>	Signal : Alarme L3
I[2] . <b>Alarm</b>	Signal : Alarme
I[2] . <b>Déc. L1</b>	Signal : Déclenchement général phase L1
I[2] . <b>Déc. L2</b>	Signal : Déclenchement général phase L2
I[2] . <b>Déc. L3</b>	Signal : Déclenchement général phase L3
I[2] . <b>Décl</b>	Signal : Décl

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
I[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[2] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[2] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[2] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[2] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[2] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[2] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[2] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[2] . <b>Ex rev InterI-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[2] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[2] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[2] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[2] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[3] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[3] . <b>Ex rev InterI</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[3] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[3] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[3] . <b>Alar. L1</b>	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[3] . <b>Alar. L2</b>	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[3] . <b>Alar. L3</b>	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[3] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
I[3] . <b>Déc. L1</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[3] . <b>Déc. L2</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[3] . <b>Déc. L3</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[3] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[3] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[3] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
I[3] . <b>AdaptSet 3</b>	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[3] . <b>AdaptSet 4</b>	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[3] . <b>ExBlo1-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[3] . <b>ExBlo2-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe2
I[3] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[3] . <b>Ex rev InterI-I</b>	État d'entrée d'un module : Verrouillage externe
I[3] . <b>AdaptSet1-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1
I[3] . <b>AdaptSet2-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2
I[3] . <b>AdaptSet3-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3
I[3] . <b>AdaptSet4-I</b>	État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4
I[4] . <b>actif</b>	Signal : actif
I[4] . <b>ExBlo</b>	Signal : Blocage externe
I[4] . <b>Ex rev InterI</b>	Signal : Verrouillage externe
I[4] . <b>Blo TripCmd</b>	Signal : Commande de déclenchement bloquée
I[4] . <b>ExBlo TripCmd</b>	Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement
I[4] . <b>Alar. L1</b>	Signal : Alarme L1
I[4] . <b>Alar. L2</b>	Signal : Alarme L2
I[4] . <b>Alar. L3</b>	Signal : Alarme L3
I[4] . <b>Alarm</b>	Signal : Alarme
I[4] . <b>Déc. L1</b>	Signal : Déclenchement général phase L1
I[4] . <b>Déc. L2</b>	Signal : Déclenchement général phase L2
I[4] . <b>Déc. L3</b>	Signal : Déclenchement général phase L3
I[4] . <b>Décl</b>	Signal : Décl
I[4] . <b>TripCmd</b>	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . <b>DefaultSet</b>	Signal : Groupe de paramètres par défaut
I[4] . <b>AdaptSet 1</b>	Signal : Paramètre adaptatif 1
I[4] . <b>AdaptSet 2</b>	Signal : Paramètre adaptatif 2
I[4] . <b>AdaptSet 3</b>	Signal : Paramètre adaptatif 3
I[4] . <b>AdaptSet 4</b>	Signal : Paramètre adaptatif 4
I[4] . <b>ExBlo1-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe1
I[4] . <b>ExBlo2-I</b>	État d'entrée d'un module : Blocage externe2

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
I[4] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[4] . <b>Ex rev InterI-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[4] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[4] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[4] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[4] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[5] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I[5] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[5] . <b>Ex rev InterI</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[5] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[5] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[5] . <b>Alar. L1</b>	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[5] . <b>Alar. L2</b>	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[5] . <b>Alar. L3</b>	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[5] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
I[5] . <b>Déc. L1</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[5] . <b>Déc. L2</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[5] . <b>Déc. L3</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[5] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I[5] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[5] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[5] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[5] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[5] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[5] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[5] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[5] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[5] . <b>Ex rev InterI-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[5] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[5] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
I[5] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[5] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
I[6] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I[6] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I[6] . <b>Ex rev Interl</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
I[6] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I[6] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[6] . <b>Alar. L1</b>	<i>Signal : Alarme L1</i>
I[6] . <b>Alar. L2</b>	<i>Signal : Alarme L2</i>
I[6] . <b>Alar. L3</b>	<i>Signal : Alarme L3</i>
I[6] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
I[6] . <b>Déc. L1</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L1</i>
I[6] . <b>Déc. L2</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L2</i>
I[6] . <b>Déc. L3</b>	<i>Signal : Déclenchement général phase L3</i>
I[6] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I[6] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
I[6] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
I[6] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
I[6] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
I[6] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
I[6] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I[6] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I[6] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I[6] . <b>Ex rev Interl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
I[6] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
I[6] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
I[6] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
I[6] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[1] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
IG[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
IG[1] . <b>Ex rev Interl</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[1] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[1] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
IG[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[1] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[1] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[1] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>Ex rev Interl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[1] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[1] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[1] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[1] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[2] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
IG[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[2] . <b>Ex rev Interl</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[2] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[2] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[2] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
IG[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[2] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[2] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[2] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
IG[2] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[2] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[2] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[2] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[2] . <b>Ex rev InterI-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[2] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[2] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[2] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[2] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[3] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
IG[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[3] . <b>Ex rev InterI</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[3] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[3] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[3] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
IG[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[3] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[3] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[3] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[3] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[3] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[3] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[3] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[3] . <b>Ex rev InterI-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[3] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[3] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[3] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[3] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
IG[4] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
IG[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
IG[4] . <b>Ex rev Interl</b>	<i>Signal : Verrouillage externe</i>
IG[4] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
IG[4] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : seuil d'alarme dépassé</i>
IG[4] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
IG[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . <b>DefaultSet</b>	<i>Signal : Groupe de paramètres par défaut</i>
IG[4] . <b>AdaptSet 1</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 1</i>
IG[4] . <b>AdaptSet 2</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 2</i>
IG[4] . <b>AdaptSet 3</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 3</i>
IG[4] . <b>AdaptSet 4</b>	<i>Signal : Paramètre adaptatif 4</i>
IG[4] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
IG[4] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
IG[4] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
IG[4] . <b>Ex rev Interl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Verrouillage externe</i>
IG[4] . <b>AdaptSet1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif1</i>
IG[4] . <b>AdaptSet2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif2</i>
IG[4] . <b>AdaptSet3-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif3</i>
IG[4] . <b>AdaptSet4-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Paramètre adaptatif4</i>
ThR . <b>Alarme excit</b>	<i>Signal : Alarme d'excitation</i>
ThR . <b>Tempo ala exp</b>	<i>Signal : Temporisation d'alarme écoulée</i>
ThR . <b>RTD efficace</b>	<p><i>Cet état devient vrai (true) si les conditions suivantes sont remplies :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- l'état "load above SF" (Charge supérieure au facteur d'utilisation) est vrai,</i></li> <li><i>- le déclenchement sur température des enroulements a été activé dans le module RTD,</i></li> <li><i>- au moins une valeur de température affichée est supérieure à 0°C (et valide).</i></li> </ul>
ThR . <b>Charge &gt; SF</b>	<i>« Charge supérieure au facteur de service » : si le courant dépasse la valeur définie pour UTC (ultimate trip threshold : seuil de déclenchement ultime), alors la capacité thermique utilisée est prise en compte et l'état Load above SF (charge supérieure au facteur de</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
	<i>service) devient vrai. Si le courant est inférieur à la valeur UTC, cet état est faux.</i>
ThR . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
ThR . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
ThR . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ThR . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ThR . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
ThR . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
ThR . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
ThR . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
ThR . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[1] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
Jam[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
Jam[1] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Jam[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
Jam[1] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
Jam[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[1] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Jam[1] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Jam[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[2] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
Jam[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
Jam[2] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Jam[2] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Jam[2] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
Jam[2] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
Jam[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[2] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Jam[2] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Jam[2] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[1] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I<[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I<[1] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I<[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
I<[1] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I<[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[1] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I<[1] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I<[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[2] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I<[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I<[2] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I<[2] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[2] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
I<[2] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I<[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[2] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I<[2] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I<[2] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[3] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I<[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I<[3] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I<[3] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I<[3] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
I<[3] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I<[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[3] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I<[3] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
I<[3] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
MLS . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
MLS . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
MLS . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
MLS . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
MLS . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
MLS . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I2>[1] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I2>[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[1] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme de composante inverse</i>
I2>[1] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I2>[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I2>[1] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I2>[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[2] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
I2>[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
I2>[2] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
I2>[2] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
I2>[2] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme de composante inverse</i>
I2>[2] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
I2>[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
I2>[2] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
I2>[2] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[1] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
ExP[1] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[1] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Exp[1] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[1] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
Exp[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[1] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[1] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[1] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[1] . <b>Alarm-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Exp[1] . <b>Décl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Exp[2] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
Exp[2] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[2] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[2] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[2] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[2] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
Exp[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[2] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[2] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Exp[2] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[2] . <b>Alarm-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
Exp[2] . <b>Décl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
Exp[3] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
Exp[3] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
Exp[3] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
Exp[3] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
Exp[3] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
Exp[3] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
Exp[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Exp[3] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Exp[3] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
ExP[3] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[3] . <b>Alarm-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[3] . <b>Décl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
ExP[4] . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
ExP[4] . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
ExP[4] . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
ExP[4] . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[4] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
ExP[4] . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
ExP[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
ExP[4] . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
ExP[4] . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
ExP[4] . <b>Alarm-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Alarme</i>
ExP[4] . <b>Décl-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Décl</i>
URTD . <b>Enrlt1 Surv</b>	<i>Signal: Enrlt1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Enrlt2 Surv</b>	<i>Signal: Enrlt2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Enrlt3 Surv</b>	<i>Signal: Enrlt3, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Enrlt4 Surv</b>	<i>Signal: Enrlt4, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Enrlt5 Surv</b>	<i>Signal: Enrlt5, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Enrlt6 Surv</b>	<i>Signal: Enrlt6, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>MotBear1 Surv</b>	<i>Signal: MotBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
URTD . <b>MotBear2 Surv</b>	<i>Signal: MotBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>LoadBear1 Surv</b>	<i>Signal: LoadBear1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>LoadBear2 Surv</b>	<i>Signal: LoadBear2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Aux1 Surv</b>	<i>Signal: Aux1, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Aux2 Surv</b>	<i>Signal: Aux2, Canal de surveillance. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal. (La valeur « 0 » signifie que ce canal RTD fonctionne normalement.)</i>
URTD . <b>Surv</b>	<i>Signal : canal de surveillance URTD. La valeur « 1 » signale la détection d'une erreur de canal (la valeur « 0 » indique que tous les canaux RTD fonctionnent normalement).</i>
URTD . <b>Connexion active</b>	<i>Signal : une connexion active existe entre le détecteur de température (URTD) et le relais de protection.</i>
URTD . <b>Sorts forcé</b>	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
RTD . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
RTD . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
RTD . <b>Blo TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement bloquée</i>
RTD . <b>ExBlo TripCmd</b>	<i>Signal : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
RTD . <b>Alarm</b>	<i>Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>Décl</b>	<i>Signal : Décl</i>
RTD . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . <b>Enrlt 1 Décl</b>	<i>Enroulement 1 Signal : Décl</i>
RTD . <b>Enrlt 1 Alarm</b>	<i>Enroulement 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>Enrlt 1 Tempo al exp</b>	<i>Enroulement 1 Tempo al exp</i>
RTD . <b>Enrlt 1 Invalid</b>	<i>Enroulement 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Enrlt 2 Décl</b>	<i>Enroulement 2 Signal : Décl</i>
RTD . <b>Enrlt 2 Alarm</b>	<i>Enroulement 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
<b>RTD . Enrlt 2 Tempo al exp</b>	<i>Enroulement 2 Tempo al exp</i>
<b>RTD . Enrlt 2 Invalid</b>	<i>Enroulement 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 3 Décl</b>	<i>Enroulement 3 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 3 Alarm</b>	<i>Enroulement 3 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
<b>RTD . Enrlt 3 Tempo al exp</b>	<i>Enroulement 3 Tempo al exp</i>
<b>RTD . Enrlt 3 Invalid</b>	<i>Enroulement 3 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 4 Décl</b>	<i>Enroulement 4 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 4 Alarm</b>	<i>Enroulement 4 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
<b>RTD . Enrlt 4 Tempo al exp</b>	<i>Enroulement 4 Tempo al exp</i>
<b>RTD . Enrlt 4 Invalid</b>	<i>Enroulement 4 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 5 Décl</b>	<i>Enroulement 5 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 5 Alarm</b>	<i>Enroulement 5 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
<b>RTD . Enrlt 5 Tempo al exp</b>	<i>Enroulement 5 Tempo al exp</i>
<b>RTD . Enrlt 5 Invalid</b>	<i>Enroulement 5 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . Enrlt 6 Décl</b>	<i>Enroulement 6 Signal : Décl</i>
<b>RTD . Enrlt 6 Alarm</b>	<i>Enroulement 6 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
<b>RTD . Enrlt 6 Tempo al exp</b>	<i>Enroulement 6 Tempo al exp</i>
<b>RTD . Enrlt 6 Invalid</b>	<i>Enroulement 6 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
<b>RTD . MotBear 1 Décl</b>	<i>Palier moteur 1 Signal : Décl</i>
<b>RTD . MotBear 1 Alarm</b>	<i>Palier moteur 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
<b>RTD . MotBear 1 Tempo al exp</b>	<i>Palier moteur 1 Tempo al exp</i>
<b>RTD . MotBear 1 Invalid</b>	<i>Palier moteur 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
RTD . <b>MotBear 2 Décl</b>	<i>Palier moteur 2 Signal : Décl</i>
RTD . <b>MotBear 2 Alarm</b>	<i>Palier moteur 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>MotBear 2 Tempo al exp</b>	<i>Palier moteur 2 Tempo al exp</i>
RTD . <b>MotBear 2 Invalid</b>	<i>Palier moteur 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>LoadBear 1 Décl</b>	<i>Palier de charge 1 Signal : Décl</i>
RTD . <b>LoadBear 1 Alarm</b>	<i>Palier de charge 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>LoadBear 1 Tempo al exp</b>	<i>Palier de charge 1 Tempo al exp</i>
RTD . <b>LoadBear 1 Invalid</b>	<i>Palier de charge 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>LoadBear 2 Décl</b>	<i>Palier de charge 2 Signal : Décl</i>
RTD . <b>LoadBear 2 Alarm</b>	<i>Palier de charge 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>LoadBear 2 Tempo al exp</b>	<i>Palier de charge 2 Tempo al exp</i>
RTD . <b>LoadBear 2 Invalid</b>	<i>Palier de charge 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Aux1 Décl</b>	<i>Auxiliaire 1 Signal : Décl</i>
RTD . <b>Aux1 Alarm</b>	<i>Auxiliaire 1 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>Aux1 Tempo al exp</b>	<i>Auxiliaire 1 Tempo al exp</i>
RTD . <b>Aux1 Invalid</b>	<i>Auxiliaire 1 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Aux2 Décl</b>	<i>Auxiliaire 2 Signal : Décl</i>
RTD . <b>Aux2 Alarm</b>	<i>Auxiliaire 2 Alarme de température de résistance (RTD)</i>
RTD . <b>Aux2 Tempo al exp</b>	<i>Auxiliaire 2 Tempo al exp</i>
RTD . <b>Aux2 Invalid</b>	<i>Auxiliaire 2 Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Déc groupe WD</b>	<i>Déclencher tous les enroulements</i>
RTD . <b>Alar groupe WD</b>	<i>Alarme sur tous les enroulements</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
RTD . <b>TimeoutAlmWDGrp</b>	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les enroulements</i>
RTD . <b>Enrlt Group Invalid</b>	<i>Enroulement Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Déc groupe MB</b>	<i>Déclenchement sur tous les paliers moteur</i>
RTD . <b>Alar groupe MB</b>	<i>Alarme sur tous les paliers moteur</i>
RTD . <b>TimeoutAlmMBGrp</b>	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers moteur</i>
RTD . <b>MotBear Group Invalid</b>	<i>Palier moteur Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Déc groupe LB</b>	<i>Déclenchement sur tous les paliers sous charge</i>
RTD . <b>Alar groupe LB</b>	<i>Alarme sur tous les paliers sous charge</i>
RTD . <b>TimeoutAlmLBGrp</b>	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur tous les paliers sous charge</i>
RTD . <b>LoadBear Group Invalid</b>	<i>Palier de charge Group Signal : Mesure de température incorrecte (ex. à cause d'une mesure de température d'une résistance (RTD) défectueuse ou interrompue)</i>
RTD . <b>Décl/tt groupe</b>	<i>Décl/tt groupe</i>
RTD . <b>Alarm tt groupe</b>	<i>Alarm tt groupe</i>
RTD . <b>TimeoutAlmAnyGrp</b>	<i>Temporisation d'alarme écoulée sur n'importe quel groupe</i>
RTD . <b>Grp décl 1</b>	<i>Grp décl 1</i>
RTD . <b>Grp décl 2</b>	<i>Grp décl 2</i>
RTD . <b>Tempo al exp</b>	<i>Temporisation d'alarme expirée</i>
RTD . <b>Décl grp aux</b>	<i>Déclenchement de groupe auxiliaire</i>
RTD . <b>Alarm grp aux</b>	<i>Alarme de groupe auxiliaire</i>
RTD . <b>TimeoutAlmAuxGrp</b>	<i>Temporisation de groupe auxiliaire écoulée</i>
RTD . <b>AuxGrpInvalid</b>	<i>Groupe auxiliaire incorrect</i>
RTD . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
RTD . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
RTD . <b>ExBlo TripCmd-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe de la commande de déclenchement</i>
CBF . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
CBF . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CBF . <b>En attente de décl.</b>	<i>En attente de décl.</i>
CBF . <b>exéc.</b>	<i>Signal : CBF (Défaut disjoncteur) -Module activé</i>
CBF . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Défaut de disjoncteur</i>
CBF . <b>Verr</b>	<i>Signal: Verr</i>
CBF . <b>Réinit verr</b>	<i>Signal: Réinit verr</i>
CBF . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CBF . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CBF . <b>Décl1-I</b>	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . <b>Décl2-I</b>	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
CBF . <b>Décl3-I</b>	<i>Entrée d'un module : Déclencheur qui active le défaut de disjoncteur (CBF)</i>
TCS . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
TCS . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
TCS . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme de déclenchement de surveillance de circuit</i>
TCS . <b>Impossible</b>	<i>Impossible car aucun indicateur d'état n'est affecté au disjoncteur.</i>
TCS . <b>Aux ON-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52a)</i>
TCS . <b>Aux OFF-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Indicateur / signal de position du disjoncteur (52b)</i>
TCS . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
TCS . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
CTS . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
CTS . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
CTS . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
CTS . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
CTS . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
SysA . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
SysA . <b>ExBlo</b>	<i>Signal : Blocage externe</i>
SysA . <b>Alm dmd moy courant</b>	<i>Signal: Alarme de dépassement de la demande moyenne de courant</i>
SysA . <b>Alarm I THD</b>	<i>Signal: Alarme de courant de distorsion harmonique totale</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
SysA . <b>Dmd moy courant décl</b>	<i>Signal: Déclenchement sur dépassement de la demande moyenne de courant</i>
SysA . <b>Décl I THD</b>	<i>Signal: Déclenchement sur courant de distorsion harmonique totale</i>
SysA . <b>ExBlo-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 5</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 6</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 7</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl SB X2 . <b>SB 1</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>SB 2</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>SB 3</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>SB 4</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>SB 5</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>DÉSARMÉ!</b>	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>
Empl SB X2 . <b>Sorts forcé</b>	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
Empl SB X2 . <b>SB 1</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>SB 2</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>SB 3</b>	<i>Signal : Relais de sortie binaire</i>
Empl SB X2 . <b>DÉSARMÉ!</b>	<i>Signal : ATTENT! RELAIS DÉSARMÉS afin d'effectuer la maintenance en sécurité en éliminant le risque de déconnecter un processus complet. (Remarque : il n'est pas possible de désarmer le contact d'auto-surveillance). VOUS DEVEZ VÉRIFIER que les relais sont RÉARMÉS après la maintenance</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Empl SB X2 . <b>Sorts forcé</b>	<i>Signal : L'état d'au moins une sortie relais a été forcé. Cela signifie que l'état d'au moins un relais est forcé et n'indique donc pas l'état des signaux affectés.</i>
AnOut[1] . <b>Force Mode</b>	<i>Pour les opérations de mise en service ou de maintenance, les sorties analogiques peuvent être forcées. Cette fonction permet d'ignorer les sorties analogiques normales.</i>
Enr. évt . <b>Res tous enreg.</b>	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . <b>enreg.</b>	<i>Signal : Enregistrement</i>
Enr perturb . <b>mém saturée</b>	<i>Signal : Mémoire saturée</i>
Enr perturb . <b>Eff échec</b>	<i>Signal : Effacer le défaut en mémoire</i>
Enr perturb . <b>Res tous enreg.</b>	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Enr perturb . <b>Res enr</b>	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Déc. manuel</b>	<i>Signal : Déclenchement manuel</i>
Enr perturb . <b>Démar1-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar2-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar3-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar4-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar5-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar6-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar7-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr perturb . <b>Démar8-I</b>	<i>État entrée module:: Événement de déclenchement / démarrage de l'enregistrement</i>
Enr déf. . <b>Res enr</b>	<i>Signal : Supprimer un enregistrement</i>
Enr tend . <b>Res. tous enreg.</b>	<i>Signal : tous les enregistrements sont en cours de suppression. (Remarque : juste après, ce signal redevient inactif.)</i>
Dém enr . <b>Mémor</b>	<i>Signal : Données enregistrées</i>
SSV . <b>Erreur système</b>	<i>Signal: Défaillance du module</i>
SSV . <b>Contact d'auto-surveillance</b>	<i>Signal: Contact d'auto-surveillance</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
SSV . <b>Nouvelle erreur</b>	<i>Signal: Un nouveau message d'erreur a été émis.</i>
SSV . <b>Nouvel avertissement</b>	<i>Signal: Un nouveau message d'avertissement a été émis.</i>
Syslog . <b>actif</b>	<i>Signal : actif</i>
Sys . <b>Smart view via USB</b>	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface USB est activé (autorisé).</i>
Sys . <b>Smart view via Eth</b>	<i>Information indiquant si l'accès Smart view via l'interface Ethernet est activé (autorisé).</i>
Scada . <b>SCADA connecté</b>	<i>Au moins un système SCADA est connecté au module</i>
Scada . <b>SCADA non connecté</b>	<i>Aucun système SCADA n'est connecté au module</i>
DNP3 . <b>occupé</b>	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
DNP3 . <b>prêt</b>	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
DNP3 . <b>actif</b>	<i>La communication avec l'unité maître (SCADA) est active.</i>  <i>Notez que pour TCP/UDP, cet état est « Bas » (Low) en permanence, sauf si « Confirmer liaison de données » (DataLink confirm) est défini sur « Toujours » (Always).</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire0</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire1</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire2</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire3</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire4</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire5</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire6</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire7</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire8</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire9</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
<b>DNP3 . Sortie binaire10</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire11</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire12</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire13</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire14</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire15</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire16</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire17</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire18</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire19</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire20</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire21</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire22</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire23</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire24</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire25</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire26</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire27</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire28</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire29</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
<b>DNP3 . Sortie binaire30</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Sortie binaire31</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire0-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire1-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire2-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire3-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire4-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire5-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire6-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire7-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire8-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire9-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire10-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire11-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire12-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire13-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire14-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire15-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire16-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire17-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
<b>DNP3 . Entrée binaire18-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire19-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire20-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire21-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire22-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire23-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire24-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire25-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire26-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire27-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire28-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire29-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire30-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire31-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire32-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire33-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire34-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire35-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire36-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire37-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
<b>DNP3 . Entrée binaire38-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire39-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire40-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire41-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire42-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire43-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire44-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire45-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire46-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire47-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire48-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire49-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire50-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire51-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire52-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire53-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire54-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire55-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire56-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire57-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
<b>DNP3 . Entrée binaire58-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire59-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire60-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire61-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire62-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>DNP3 . Entrée binaire63-I</b>	<i>Entrée numérique virtuelle (DNP). Correspond à une sortie binaire numérique du module de protection.</i>
<b>Modbus . Transmission RTU</b>	<i>Signal : SCADA actif</i>
<b>Modbus . Transmission TCP</b>	<i>Signal : SCADA actif</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
<b>Modbus . Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Modbus . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Entr bin config1-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config2-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config3-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config4-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config5-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config6-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config7-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config8-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config9-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config10-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config11-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config12-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config13-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config14-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config15-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config16-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config17-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config18-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config19-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Modbus . <b>Entr bin config20-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config21-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config22-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config23-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config24-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config25-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config26-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config27-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config28-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config29-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config30-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config31-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
Modbus . <b>Entr bin config32-I</b>	<i>État entrée module: Entr bin config</i>
CEI 61850 . <b>Client MMS connecté</b>	<i>Au moins un client MMS est connecté au module</i>
CEI 61850 . <b>Tout abonné Goose actif</b>	<i>Tout abonné Goose dans le module fonctionne</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind1.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind2.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind3.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind4.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind5.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind6.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind7.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind8.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind9.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind10.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind11.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind12.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind13.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind14.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind15.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind16.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind17.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind18.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind19.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind20.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind21.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind22.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind23.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind24.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind25.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind26.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind27.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind28.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind29.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind30.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind31.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind1.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind2.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind3.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind4.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind5.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind6.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind7.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind8.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind9.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind10.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind11.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind12.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind13.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind14.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind15.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind16.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind17.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind18.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind19.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind20.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind21.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind22.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind23.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind24.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind25.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind26.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind27.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind28.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind29.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind30.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind31.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO2.Ind32.q</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): Auto-surveillance de l'entrée GGIO</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO1</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO2</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO3</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO4</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO5</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO6</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO7</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO8</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO9</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO10</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO11</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO12</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO13</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO14</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO15</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO16</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO17</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>SPCSO18</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO19</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO20</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO21</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO22</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO23</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO24</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO25</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO26</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO27</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO28</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO29</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO30</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO31</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO32</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
IEC103 . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Transmission</b>	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC103 . <b>Déf perte événement</b>	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC103 . <b>Mode test actif</b>	<i>Signal : la communication IEC103 a été basculée en mode test.</i>
IEC103 . <b>Blocage MD actif</b>	<i>Signal : le blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction a été activé.</i>
IEC103 . <b>Activation mode test (Ex)-I</b>	<i>État d'entrée du module : mode test de la communication IEC103.</i>
IEC103 . <b>Activation bloc. MD (Ex)-I</b>	<i>État d'entrée du module : activation du blocage de la transmission IEC103 dans la surveillance de la direction.</i>
IEC104 . <b>occupé</b>	<i>Ce message est défini si le protocole est démarré. Il sera réinitialisé si le protocole est arrêté.</i>
IEC104 . <b>prêt</b>	<i>Le message sera réinitialisé si le protocole est démarré avec succès et prêt pour l'échange de données.</i>
IEC104 . <b>Transmission</b>	<i>Signal : SCADA actif</i>
IEC104 . <b>Déf perte événement</b>	<i>Perte d'événement de panne</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
IEC104 . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Data OK</b>	<i>Les données dans le champ de saisie sont correctes (Oui=1)</i>
Profibus . <b>SubModul Err</b>	<i>Signal affectable, dysfonctionnement dans un sous-module, échec de communication.</i>
Profibus . <b>Connexion active</b>	<i>Connexion active</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
IRIG-B . <b>IRIG-B Actif</b>	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal IRIG-B valide pendant 60 s, IRIG-B est considéré inactif.</i>
IRIG-B . <b>High-Low Invert</b>	<i>Signal : les signaux Haut et BAS du IRIG-B sont inversés. Cela ne signifie PAS que le câblage est défaillant. Si le câblage est défaillant, aucun signal IRIG-B n'est détecté.</i>
IRIG-B . <b>Signal contr1</b>	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>



<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
IRIG-B . <b>Signal contr17</b>	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
IRIG-B . <b>Signal contr18</b>	<i>Signal : Signal de commande IRIG-B. Le générateur IRIG-B externe peut activer ces signaux. Ils peuvent être utilisés pour les procédures avancées de commande du module (par exemple : fonctions logiques).</i>
SNTp . <b>SNTp actif</b>	<i>Signal: S'il n'y a pas de signal SNTp valide pendant 120 s, le protocole SNTp est considéré inactif.</i>
TimeSync . <b>synchronized</b>	<i>L'horloge est synchronisée.</i>
Statistiq . <b>ResFc tt</b>	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques (demande de courant, demande de puissance, Mini, Maxi)</i>
Statistiq . <b>ResFc I Demand</b>	<i>Signal: Réinitialisation des statistiques - Demande de courant (moyenne, moyenne en pointe)</i>
Statistiq . <b>ResFc Max</b>	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs maximales</i>
Statistiq . <b>ResFc Min</b>	<i>Signal: Réinitialisation de toutes les valeurs minimales</i>
Statistiq . <b>StartFc 2-I</b>	<i>État entrée module: Démarrage des statistiques 2</i>
Logiqu . <b>LE1.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE1.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE1.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE1.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE1.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE1.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE1.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE1.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE1.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE2.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE2.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE2.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE2.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE2.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE2.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE2.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE2.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE2.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE3.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE3.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE3.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE3.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE3.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE3.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE3.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE3.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE3.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE4.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE4.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE4.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE4.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE4.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE4.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE4.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE4.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE4.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE5.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE5.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE5.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE5.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE5.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE5.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE5.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE5.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE5.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE6.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE6.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE6.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE6.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE6.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE6.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE6.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE6.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE6.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE7.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE7.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE7.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE7.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE7.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE7.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE7.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE7.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE7.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE8.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE8.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE8.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE8.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE8.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE8.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE8.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE8.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE8.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE9.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE9.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE9.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE9.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE9.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE9.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE9.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE9.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE9.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE10.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE10.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE10.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE10.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE10.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE10.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE10.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE10.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE10.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE11.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE11.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE11.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE11.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE11.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE11.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE11.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE11.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE11.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE12.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE12.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE12.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE12.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE12.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE12.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE12.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE12.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE12.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE13.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE13.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE13.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE13.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE13.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE13.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE13.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE13.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE13.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE14.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE14.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE14.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE14.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE14.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE14.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE14.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE14.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE14.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE15.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE15.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE15.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE15.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE15.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE15.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE15.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE15.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE15.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE16.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE16.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE16.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE16.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE16.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE16.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE16.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE16.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE16.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE17.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE17.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE17.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE17.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE17.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE17.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE17.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE17.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE17.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE18.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE18.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE18.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE18.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE18.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE18.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE18.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE18.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE18.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE19.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE19.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE19.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE19.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE19.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE19.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE19.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE19.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE19.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE20.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE20.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE20.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE20.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE20.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE20.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE20.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE20.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE20.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE21.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE21.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE21.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE21.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE21.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE21.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE21.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE21.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE21.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE22.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE22.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE22.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE22.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE22.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE22.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE22.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE22.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE22.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE23.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE23.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE23.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE23.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE23.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE23.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE23.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE23.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE23.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE24.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE24.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE24.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE24.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE24.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE24.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE24.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE24.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE24.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE25.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE25.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE25.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE25.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE25.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE25.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE25.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE25.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE25.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE26.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE26.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE26.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE26.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE26.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE26.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE26.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE26.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE26.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE27.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE27.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE27.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE27.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE27.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE27.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE27.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE27.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE27.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE28.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE28.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE28.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE28.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE28.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE28.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE28.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE28.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE28.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE29.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE29.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE29.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE29.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE29.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE29.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE29.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE29.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE29.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE30.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE30.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE30.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE30.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE30.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE30.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE30.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE30.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE30.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE31.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE31.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE31.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE31.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE31.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE31.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE31.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE31.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE31.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE32.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE32.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE32.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE32.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE32.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE32.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE32.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE32.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE32.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE33.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE33.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE33.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE33.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE33.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE33.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE33.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE33.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE33.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE34.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE34.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE34.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE34.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE34.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE34.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE34.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE34.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE34.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE35.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE35.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE35.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE35.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE35.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE35.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE35.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE35.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE35.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE36.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE36.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE36.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE36.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE36.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE36.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE36.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE36.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE36.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE37.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE37.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE37.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE37.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE37.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE37.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE37.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE37.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE37.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE38.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE38.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE38.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE38.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE38.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE38.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE38.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE38.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE38.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE39.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE39.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE39.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE39.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE39.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE39.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE39.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE39.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE39.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE40.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE40.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE40.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE40.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE40.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE40.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE40.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE40.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE40.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE41.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE41.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE41.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE41.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE41.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE41.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE41.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE41.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE41.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE42.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE42.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE42.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE42.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE42.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE42.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE42.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE42.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE42.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE43.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE43.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE43.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE43.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE43.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE43.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE43.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE43.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE43.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE44.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE44.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE44.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE44.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE44.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE44.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE44.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE44.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE44.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE45.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE45.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE45.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE45.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE45.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE45.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE45.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE45.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE45.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE46.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE46.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE46.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE46.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE46.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE46.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE46.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE46.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE46.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE47.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE47.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE47.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE47.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE47.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE47.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE47.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE47.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE47.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE48.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE48.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE48.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE48.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE48.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE48.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE48.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE48.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE48.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE49.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE49.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE49.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE49.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE49.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE49.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE49.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE49.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE49.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE50.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE50.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE50.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE50.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE50.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE50.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE50.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE50.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE50.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE51.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE51.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE51.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE51.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE51.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE51.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE51.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE51.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE51.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE52.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE52.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE52.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE52.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE52.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE52.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE52.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE52.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE52.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE53.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE53.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE53.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE53.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE53.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE53.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE53.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE53.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE53.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE54.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE54.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE54.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE54.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE54.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE54.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE54.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE54.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE54.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE55.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE55.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE55.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE55.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE55.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE55.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE55.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE55.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE55.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE56.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE56.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE56.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE56.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE56.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE56.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE56.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE56.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE56.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE57.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE57.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE57.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE57.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE57.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE57.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE57.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE57.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE57.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE58.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE58.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE58.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE58.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE58.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE58.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE58.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE58.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE58.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE59.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE59.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE59.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE59.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE59.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE59.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE59.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE59.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE59.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE60.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE60.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE60.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE60.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE60.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE60.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE60.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE60.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE60.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE61.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE61.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE61.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE61.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE61.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE61.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE61.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE61.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE61.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE62.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE62.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE62.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE62.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE62.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE62.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE62.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE62.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE62.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE63.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE63.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE63.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE63.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE63.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE63.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE63.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE63.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE63.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE64.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE64.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE64.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE64.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE64.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE64.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE64.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE64.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE64.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE65.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE65.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE65.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE65.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE65.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE65.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE65.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE65.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE65.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE66.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE66.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE66.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE66.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE66.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE66.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE66.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE66.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE66.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE67.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE67.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE67.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE67.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE67.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE67.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE67.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE67.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE67.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE68.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE68.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE68.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE68.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE68.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE68.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE68.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE68.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE68.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE69.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE69.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE69.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE69.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE69.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE69.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE69.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE69.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE69.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE70.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE70.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE70.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE70.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE70.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE70.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE70.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE70.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE70.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE71.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE71.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE71.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE71.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE71.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE71.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE71.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE71.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE71.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE72.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE72.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE72.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE72.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE72.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE72.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE72.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE72.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE72.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE73.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE73.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE73.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE73.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE73.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE73.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE73.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE73.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE73.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE74.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE74.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE74.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE74.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE74.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE74.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE74.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE74.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE74.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE75.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE75.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE75.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE75.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE75.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE75.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE75.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE75.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE75.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE76.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE76.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE76.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE76.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE76.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE76.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE76.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE76.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE76.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE77.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE77.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE77.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE77.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE77.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE77.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE77.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE77.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE77.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE78.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE78.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE78.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE78.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE78.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE78.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE78.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE78.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE78.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE79.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE79.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE79.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE79.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE79.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE79.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE79.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE79.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE79.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Logiqu . <b>LE80.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE80.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE80.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE80.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE80.Port In1-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE80.Port In2-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE80.Port In3-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE80.Port In4-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Affectation du signal d'entrée</i>
Logiqu . <b>LE80.Réin mémor-I</b>	<i>État de l'entrée du module : Signal de réinitialisation pour la mémorisation de l'état</i>
Sgen . <b>Démarrage manuel</b>	<i>La simulation de défauts a été démarrée manuellement.</i>
Sgen . <b>Arrêt manuel</b>	<i>La simulation de défauts a été arrêtée manuellement.</i>
Sgen . <b>Exéc.</b>	<i>Signal ; la simulation de la valeur mesurée est en cours d'exécution</i>
Sgen . <b>Démarrée</b>	<i>La simulation de défauts a été démarrée</i>
Sgen . <b>Arrêtée</b>	<i>La simulation de défauts a été arrêtée</i>
Sgen . <b>Démar simul ex-I</b>	<i>État entrée module:Démarrage externe de la simulation de défauts (en utilisant les paramètres de test)</i>
Sgen . <b>ExBlo1-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe1</i>
Sgen . <b>ExBlo2-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Blocage externe2</i>
Sgen . <b>Ex ForcePost-I</b>	<i>État entrée module:Forcer l'état postérieur. Abandonner la simulation.</i>
Sys . <b>PS 1</b>	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 1</i>
Sys . <b>PS 2</b>	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 2</i>
Sys . <b>PS 3</b>	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 3</i>
Sys . <b>PS 4</b>	<i>Signal: Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS. 4</i>
Sys . <b>PSS manuel</b>	<i>Signal: Commutation manuelle d'un groupe de paramètres</i>
Sys . <b>PSS via Scada</b>	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 =&gt; commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Sys . <b>PSS via ent fct</b>	<i>Signal: Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
Sys . <b>min 1 param modif</b>	<i>Signal: Au moins un paramètre a été modifié</i>
Sys . <b>Conf dériv verr</b>	<i>Signal: Déverrouillage bref</i>
Sys . <b>DEL acq</b>	<i>Signal : Acquittement de DEL</i>
Sys . <b>Acq SB</b>	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires</i>
Sys . <b>Acq Scada</b>	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés</i>
Sys . <b>Acq TripCmd</b>	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement</i>
Sys . <b>DEL acq-HMI</b>	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>Acq SB-HMI</b>	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>Acq Scada-HMI</b>	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>Acq TripCmd-HMI</b>	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via l'IHM</i>
Sys . <b>DEL acq-Sca</b>	<i>Signal : Acquittement de DEL, déclenchement via SCADA</i>
Sys . <b>Acq SB-Sca</b>	<i>Signal : Acquittement des sorties binaires, déclenchement via SCADA</i>
Sys . <b>Comptr acq-Sca</b>	<i>Signal : Réinitialisation de tous les compteurs, déclenchement via SCADA</i>
Sys . <b>Acq Scada-Sca</b>	<i>Signal : acquittement des signaux SCADA mémorisés, déclenchement via SCADA</i>
Sys . <b>Acq TripCmd-Sca</b>	<i>Signal : Réinitialiser la commande de déclenchement, déclenchement via SCADA</i>
Sys . <b>Réi OperationsCr</b>	<i>Signal:: Réi OperationsCr</i>
Sys . <b>Réi AlarmCr</b>	<i>Signal:: Réi AlarmCr</i>
Sys . <b>Réi TripCmdCr</b>	<i>Signal:: Réi TripCmdCr</i>
Sys . <b>Réi TotalCr</b>	<i>Signal:: Réi TotalCr</i>
Sys . <b>DEL acq-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Acquittement des DEL par une entrée numérique</i>
Sys . <b>Acq SB-I</b>	<i>État d'entrée d'un module : Acquittement des relais de sortie binaire</i>
Sys . <b>Acq Scada-I</b>	<i>État de l'entrée d'un module : acquittement des signaux SCADA mémorisés.</i>
Sys . <b>PS1-I</b>	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . <b>PS2-I</b>	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
Sys . <b>PS3-I</b>	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . <b>PS4-I</b>	<i>État d'entrée du module respectivement du signal qui doit activer cette configuration.</i>
Sys . <b>Internal test state</b>	<i>Auxiliary state for testing purposes.</i>

### **1..n, AnalogOutputList**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Affect

<b>1..n, AnalogOutputList</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
TC . <b>IL1 Eff</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . <b>IL2 Eff</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . <b>IL3 Eff</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . <b>IG mes Eff</b>	<i>Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)</i>
TC . <b>IG calc Eff</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)</i>
TC . <b>I1</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)</i>
TC . <b>I2</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)</i>
TC . <b>%IL1 THD</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL1</i>
TC . <b>%IL2 THD</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL2</i>
TC . <b>%IL3 THD</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Distorsion harmonique totale IL3</i>
TC . <b>IL1 THD</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1</i>
TC . <b>IL2 THD</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2</i>
TC . <b>IL3 THD</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3</i>
MStart . <b>IL1 Ib</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL2 Ib</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>
MStart . <b>IL3 Ib</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib</i>
MStart . <b>I3 P (%Ib) moy</b>	<i>Courant efficace moyen des 3 phases en pourcentage de Ib</i>

<b>1..n, AnalogOutputList</b>	<b>Description</b>
MStart . <b>Demand Fla I3P</b>	<i>Courant efficace des 3 phases calculé dans une fenêtre constante de puissance en pourcentage de Ib</i>
ThR . <b>I2T util</b>	<i>Capacité thermique utilisée.</i>
ThR . <b>I2T rest</b>	<i>Capacité thermique restante.</i>
URTD . <b>Enrlt1</b>	<i>Enroulement 1</i>
URTD . <b>Enrlt2</b>	<i>Enroulement 2</i>
URTD . <b>Enrlt3</b>	<i>Enroulement 3</i>
URTD . <b>Enrlt4</b>	<i>Enroulement 4</i>
URTD . <b>Enrlt5</b>	<i>Enroulement 5</i>
URTD . <b>Enrlt6</b>	<i>Enroulement 6</i>
URTD . <b>MotBear1</b>	<i>Palier moteur 1</i>
URTD . <b>MotBear2</b>	<i>Palier moteur 2</i>
URTD . <b>LoadBear1</b>	<i>Palier de charge 1</i>
URTD . <b>LoadBear2</b>	<i>Palier de charge 2</i>
URTD . <b>Aux1</b>	<i>Auxiliaire1</i>
URTD . <b>Aux2</b>	<i>Auxiliaire2</i>
URTD . <b>RTD Max</b>	<i>Température maximale de tous les canaux.</i>
RTD . <b>HottestWindingTemp</b>	<i>Valeur réelle de la température la plus élevée des enroulements.</i>
RTD . <b>MotBearTemp maxi</b>	<i>Valeur réelle de la température la plus élevée des paliers moteur.</i>

### **Type sortie**

Type de sortie : sélectionner la plage et le type de la sortie

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Plage

<b>Type sortie</b>	<b>Description</b>
<b>0...20mA</b>	<i>0...20mA</i>
<b>4...20mA</b>	<i>4...20mA</i>

**Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
-  DEL groupe A . Mémor.
- [...] ]

Mode	Description
<b>inactif</b>	<i>inactif</i>
<b>actif</b>	<i>actif</i>
<b>actif, acq. par alarme</b>	<i>Le verrouillage des LED est actif, mais il sera acquitté (réinitialisé) automatiquement (par une fonction de protection) en cas de nouvelle alarme.</i>

**Coul activ DEL**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
-  DEL groupe A . Coul activ DEL
-  DEL groupe A . Coul inactive DEL
- [...] ]

Coul activ DEL	Description
<b>vert</b>	<i>vert</i>
<b>rou</b>	<i>rou</i>

Coul activ DEL	Description
clig roug	<i>clignotant rouge</i>
vert clign.	<i>clignotant vert</i>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>

### **Acquitter via la touche « C »**

Cette option permet de sélectionner les éléments acquittables qui seront réinitialisés via un appui sur la touche « C ».

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Acquitter via la touche « C »

Acquitter via la touche « C »	Description
<b>Ne rien acquitter</b>	<i>Aucun élément n'est réinitialisé directement en cas d'appui prolongé sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Dans ce mode, un appui sur la touche »C« permet uniquement d'accéder au menu d'acquiescement, dans lequel l'utilisateur devra sélectionner les éléments qu'il souhaite réinitialiser.</i>
<b>Acquitter DEL sans mot de passe</b>	<i>Toutes les DEL sont acquittées (réinitialisées) via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Cette opération n'exige pas la saisie d'un mot de passe. Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
<b>Acquitter les DEL</b>	<i>Toutes les DEL sont réinitialisées via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
<b>Acquitter DEL et relais</b>	<i>Toutes les DEL et tous les relais de sortie binaire acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde). Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>
<b>Acquitter tout</b>	<i>Tous les éléments acquittables sont réinitialisés via un appui sur la touche »C« (pour ca., 1 seconde) :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toutes les LED,</li> <li>- tous les relais de sortie binaire,</li> <li>- tous les signaux SCADA mémorisés, ainsi que</li> <li>- les commandes de déclenchement.</li> </ul>

Acquitter via la touche « C »	Description
	<i>Il est possible d'identifier simplement l'activité de réinitialisation : elle inclut toujours un test des LED (toutes les LED clignotent en rouge pendant une seconde, puis en vert, également pendant une seconde).</i>

**Durée**

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Dém demand I:

Durée	Description
Durée	<i>Durée de l'enregistrement</i>
StartFct	<i>Fonction d'activation</i>

**Durée**

Durée de l'enregistrement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Durée demand I

Durée	Description
2 s	<i>s</i>
5 s	<i>s</i>
10 s	<i>s</i>
15 s	<i>secondes</i>
30 s	<i>secondes</i>
1 min	<i>minute</i>
5 min	<i>minute</i>
10 min	<i>minute</i>
15 min	<i>minute</i>
30 min	<i>minute</i>
1 h	<i>Heures</i>

Durée	Description
2 h	Heures
6 h	Heures
12 h	Heures
1 d	jours
2 d	jours
5 d	jours
7 d	jours
10 d	jours
30 d	jours

### **Config fenêtre**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Statistiq . Fenêtd demand I

Config fenêtre	Description
<b>glisst</b>	<i>Moyenne mobile : la nouvelle valeur mesurée est ajoutée en permanence et la plus ancienne valeur est supprimée de la moyenne mobile (valeur moyenne).</i>
<b>const</b>	<i>La moyenne est calculée pour une fenêtre constante.</i>

### **Selection**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  HMI . Langue menu

Selection	Description
<b>Anglais</b>	<i>Anglais</i>
<b>Allema</b>	<i>Allema</i>
<b>Russe</b>	<i>Russe</i>
<b>Polon</b>	<i>Polon</i>
<b>Français</b>	<i>Français</i>

Selection	Description
Portugais	<i>Portugais</i>
Espagno	<i>Espagno</i>
Roumain	<i>Roumain</i>

### **Mode enregistrement**

Mode enregistrement (Définir le comportement de l'enregistreur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr déf. . Mode enregistrement

Mode enregistrement	Description
<b>Alarmes et déclenchements</b>	<i>Un enregistrement démarre en cas d'alarme ou de déclenchement.</i>
<b>Déclenchements uniquement</b>	<i>Un enregistrement démarre uniquement en cas de déclenchement.</i>

### **Résolution**

Résolution (fréquence d'enregistrement)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Dém enr . Résolution

Résolution	Description
<b>50ms</b>	<i>Résolution: 50ms</i>
<b>100ms</b>	<i>Résolution: 100ms</i>
<b>1s</b>	<i>Résolution: 1s</i>

### **Résolution**

Résolution (fréquence d'enregistrement)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Enr tend . Résolution

Résolution	Description
60 min	Ajout ent suiv: 60 min
30 min	Ajout ent suiv: 30 min
15 min	Ajout ent suiv: 15 min
10 min	Ajout ent suiv: 10 min
5 min	Ajout ent suiv: 5 min

### 1..n, TrendRecList

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↪ DNP3 . Valeur analogique 0
- ↪ Modbus . Mes. mappées 1
- ↪ Enr tend . Tend1
- ↪ Enr tend . Tend2
- ↪ Enr tend . Tend3
- ↪ Enr tend . Tend4
- [...]

1..n, TrendRecList	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
TC . <b>IL1</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>
TC . <b>IL2</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>
TC . <b>IL3</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (fondamental)</i>
TC . <b>IG mes</b>	<i>Valeur mesurée (mesurée) : IG (fondamental)</i>
TC . <b>IG calc</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : IG (fondamental)</i>
TC . <b>IL1 Eff</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . <b>IL2 Eff</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . <b>IL3 Eff</b>	<i>Valeur mesurée : Courant de phase (Efficace)</i>
TC . <b>IG mes Eff</b>	<i>Valeur mesurée (mesurée) : IG (Efficace)</i>
TC . <b>IG calc Eff</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : IG (Efficace)</i>
TC . <b>IO</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Courant nul (fondamental)</i>
TC . <b>I1</b>	<i>Valeur mesurée (calculée) : Composante directe du courant (fondamental)</i>

<b>1..n, TrendRecList</b>	<b>Description</b>
TC . <b>I2</b>	Valeur mesurée (calculée) : Courant de charge déséquilibrée (fondamental)
TC . <b>%(I2/I1)</b>	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC . <b>%(I2/I1) max</b>	Valeur mesurée (calculée) : I2/I1, valeur maximale, l'ordre des phases est automatiquement pris en compte.
TC . <b>IL1 moy Eff</b>	Valeur moyenne IL1 (Efficace)
TC . <b>IL2 moy Eff</b>	Valeur moyenne IL12 (Efficace)
TC . <b>IL3 moy Eff</b>	Valeur moyenne IL13 (Efficace)
TC . <b>IL1 THD</b>	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL1
TC . <b>IL2 THD</b>	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL2
TC . <b>IL3 THD</b>	Valeur mesurée (calculée) : Courant harmonique total IL3
MStart . <b>IL1 Ib</b>	Valeur mesurée : Courant de phase en multiples de Ib
ThR . <b>I2T util</b>	Capacité thermique utilisée.
URTD . <b>Enrlt1</b>	Enroulement 1
URTD . <b>Enrlt1 max</b>	Enroulement1 Valeur maximale
URTD . <b>Enrlt2</b>	Enroulement 2
URTD . <b>Enrlt2 max</b>	Enroulement2 Valeur maximale
URTD . <b>Enrlt3</b>	Enroulement 3
URTD . <b>Enrlt3 max</b>	Enroulement3 Valeur maximale
URTD . <b>Enrlt4</b>	Enroulement 4
URTD . <b>Enrlt4 max</b>	Enroulement4 Valeur maximale
URTD . <b>Enrlt5</b>	Enroulement 5
URTD . <b>Enrlt5 max</b>	Enroulement5 Valeur maximale
URTD . <b>Enrlt6</b>	Enroulement 6
URTD . <b>Enrlt6 max</b>	Enroulement6 Valeur maximale
URTD . <b>MotBear1</b>	Palier moteur 1
URTD . <b>MotBear1 max</b>	Palier moteur1 Valeur maximale
URTD . <b>MotBear2</b>	Palier moteur 2
URTD . <b>MotBear2 max</b>	Palier moteur2 Valeur maximale
URTD . <b>LoadBear1</b>	Palier de charge 1
URTD . <b>LoadBear1 max</b>	Palier de charge1 Valeur maximale
URTD . <b>LoadBear2</b>	Palier de charge 2

<b>1..n, TrendRecList</b>	<b>Description</b>
URTD . <b>LoadBear2 max</b>	<i>Palier de charge2 Valeur maximale</i>
URTD . <b>Aux1</b>	<i>Auxiliaire1</i>
URTD . <b>Aux1 max</b>	<i>Auxiliaire1 Valeur maximale</i>
URTD . <b>Aux2</b>	<i>Auxiliaire2</i>
URTD . <b>Aux2 max</b>	<i>Auxiliaire2 Valeur maximale</i>
URTD . <b>RTD Max</b>	<i>Température maximale de tous les canaux.</i>
RTD . <b>HottestWindingTemp</b>	<i>Valeur réelle de la température la plus élevée des enroulements.</i>
RTD . <b>MotBearTemp maxi</b>	<i>Valeur réelle de la température la plus élevée des paliers moteur.</i>
RTD . <b>LoadBearTemp maxi</b>	<i>Valeur réelle de la température la plus élevée des paliers de la charge.</i>
RTD . <b>Temp aux maxi</b>	<i>Valeur réelle de la température auxiliaire la plus élevée.</i>

### **1..n, OnOffList**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CEI 61850 . Fonction

<b>1..n, OnOffList</b>	<b>Description</b>
<b>inactif</b>	<i>inactif</i>
<b>actif</b>	<i>actif</i>

### **Vit trans**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Vit trans

<b>Vit trans</b>	<b>Description</b>
<b>1200</b>	<i>1200</i>
<b>2400</b>	<i>2400</i>
<b>4800</b>	<i>4800</i>
<b>9600</b>	<i>9600</i>

Vit trans	Description
19200	19200
38400	38400
57600	57600
115200	115200

### **Tram octet**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Disposition de la trame

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

### **Pos optique repos**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Pos optique repos

Pos optique repos	Description
Éteindre	Éteindre
Allumer	Allumer

### **Variantes de démarrage de communication**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . DataLink confirmation

Variantes de démarrage de communication	Description
<b>Jamais</b>	<i>L'option Jamais est recommandée</i>
<b>Toujours</b>	<i>Si cette variable est définie sur Toujours, alors LinkLayer doit établir une connexion avant d'envoyer un cadre.</i>
<b>On_Large</b>	<i>Si définie sur On_Large, alors une connexion doit être établie avant d'envoyer le premier cadre d'un message multi terme</i>

### ***\_AL\_ResponseType\_k***

*\_AL\_ResponseType\_h*

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . AppLink confirmation

<b><i>_AL_ResponseType_k</i></b>	<b>Description</b>
<b>Jamais</b>	<i>Jamais</i>
<b>Toujours</b>	<i>Toujours</i>
<b>Événement</b>	<i>Événement</i>

### ***1..n, Liste affect***

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Entrée double bit 0

<b><i>1..n, Liste affect</i></b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
SG[1] . Pos	<i>Signal : Position du disjoncteur (0 = indéterminée, 1 = OFF, 2 = ON, 3 = perturbée)</i>

### ***1..n, Liste affect***

Liste d'affectations

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Compteur binaire 0

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Prot . <b>N° de défaut</b>	<i>Nombre de défauts</i>
Prot . <b>Nombre de défauts du réseau</b>	<i>Nombre de défauts du réseau : ce module comptabilise tous les défauts (par ex., les alarmes générales »Prot . Alarm«), à l'exception des défaillances qui surviennent lors d'un cycle d'exécution du module de réenclenchement automatique (signal »AR . Running«). (Remarque : le »Fault No.« compte chaque nouveau défaut indépendant des cycles de réenclenchement automatique). En d'autres termes, pour les appareils de protection sans module de réenclenchement automatique, ces deux compteurs sont équivalents.</i>
SG[1] . <b>TripCmd Cr</b>	<i>Compteur : nombre total de déclenchements de l'appareillage de connexion</i>
MStart . <b>StartPerHour</b>	<i>StartPerHour</i>
MStart . <b>Débloc SPH</b>	<i>Si le moteur est bloqué par un blocage du nombre de démarrages autorisés par heure (SPH), cette temporisation doit être expirée avant que le blocage est libéré et que le prochain démarrage du moteur est autorisé. Le prochain démarrage du moteur incrémente le compteur SPH.</i>
MStart . <b>ColdStartPermit</b>	<i>Nombre de démarrages à froid restants</i>
MStart . <b>OCNT</b>	<i>Nombre d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«</i>
MStart . <b>RunTime</b>	<i>Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>nEmrgOvr</b>	<i>Nombre de priorités en urgence depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi OperationsCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>TRunTime</b>	<i>Temps de fonctionnement du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi TotalCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>TOCS</b>	<i>Nombre total d'opérations du moteur depuis la dernière réinitialisation. Réinit av »Sys . Réi TotalCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>
MStart . <b>nTRNTrips</b>	<i>Nombre de déclenchements de transition depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
MStart . <b>nRevTrips</b>	<i>Nombre de déclenchements sur inversion du sens de rotation arrière depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
MStart . <b>nZSWTrips</b>	<i>Nombre de déclenchements sur vitesse nulle depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>

<b>1..n, Liste affect</b>	<b>Description</b>
MStart . <b>nINSQTrips</b>	<i>Nombre de séquences de déclenchement incomplètes depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
MStart . <b>nSPHBlocks</b>	<i>Nombre de blocages du démarrage par heure depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
MStart . <b>nTBSBlocks</b>	<i>Temps entre les blocages du démarrage depuis la dernière réinitialisation. Réinitialisable avec »Sys . Res TripCr« ou »Sys . Res All«.</i>
Sys . <b>Cptr heures fonct</b>	<i>Compteur d'heures de fonctionnement du module de protection</i>
Sys . <b>Compt horaire</b>	<i>Compt horaire. Réinit av »Sys . Réi TotalCr« ou »Sys . Réin tt«.</i>

### **Facteur d'échelle**

Multiplicateur afin de convertir les valeurs flottantes en entier.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  DNP3 . Facteur d'échelle 0

<b>Facteur d'échelle</b>	<b>Description</b>
<b>0.001</b>	<i>0.001</i>
<b>0.01</b>	<i>0.01</i>
<b>0.1</b>	<i>0.1</i>
<b>1</b>	<i>1</i>
<b>10</b>	<i>10</i>
<b>100</b>	<i>100</i>
<b>1000</b>	<i>1000</i>
<b>10000</b>	<i>10000</i>
<b>100000</b>	<i>100000</i>
<b>1000000</b>	<i>1000000</i>

### **Pos optique repos**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Pos optique repos

16 Listes sélect

Pos optique repos	Description
Éteindre	<i>Éteindre</i>
Allumer	<i>Allumer</i>

### **Sélect port**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	<i>Port par défaut</i>
Privé	<i>Port privé</i>

### **Vit trans**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Vit trans

Vit trans	Description
1200	<i>1200</i>
2400	<i>2400</i>
4800	<i>4800</i>
9600	<i>9600</i>
19200	<i>19200</i>
38400	<i>38400</i>

### **Tram octet**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Modbus . Param. physiques

Tram octet	Description
<b>8E1</b>	<i>8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.</i>
<b>8O1</b>	<i>8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.</i>
<b>8N1</b>	<i>8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.</i>
<b>8N2</b>	<i>8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.</i>

### **Type de mappage SCADA**

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier \*.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **Modbus . Type de mappage SCADA**

Type de mappage SCADA	Description
<b>Standard</b>	<i>Mappage par défaut des objets de données</i>
<b>Défini par util.</b>	<i>Mappage défini par l'utilisateur des objets de données</i>

### **État config.**

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  **Modbus . État config.**

État config.	Description
<b>Modifications</b>	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
<b>OK</b>	<i>La configuration SCADA est active.</i>
<b>Config. non disponible</b>	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
<b>Erreur</b>	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

**Vit trans**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Vit trans

Vit trans	Description
1200	1200
2400	2400
4800	4800
9600	9600
19200	19200
38400	38400
57600	57600

**Tram octet**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Param. physiques

Tram octet	Description
8E1	8 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt.
8O1	8 bits de données, parité impaire, 1 bit d'arrêt.
8N1	8 bits de données, sans parité, 1 bit d'arrêt.
8N2	8 bits de données, sans parité, 2 bits d'arrêt.

**Fuseau horaire**

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des messages IEC103 doivent inclure l'heure UTC ou l'heure locale. (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été.)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	UTC

Fuseau horaire	Description
Heure locale	Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).

### Type de mappage SCADA

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier \*.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

### État config.

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.  
Valeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC103 . État config.

État config.	Description
Modifications	La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.
OK	La configuration SCADA est active.
Config. non disponible	La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).
Erreur	Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.

### Sélect port

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Config port TCP

Sélect port	Description
Défaut	Port par défaut
Privé	Port privé

### **Fuseau horaire**

Cette option permet de spécifier si les marqueurs horaires des télégrammes de communication transmis doivent être donnés sous forme d'heure UTC ou d'heure locale (le réglage « heure locale » inclut systématiquement les paramètres d'heure d'été).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Fuseau horaire

Fuseau horaire	Description
UTC	UTC
Heure locale	Heure locale correspondant au réglage « Fuseau horaire » dans les paramètres du module (cette option inclut les paramètres d'heure d'été).

### **Type de mappage SCADA**

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier \*.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
Standard	Mappage par défaut des objets de données
Défini par util.	Mappage défini par l'utilisateur des objets de données

### **État config.**

État de la configuration SCADA définie par l'utilisateur.\nValeurs possibles :

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IEC104 . État config.

État config.	Description
<b>Modifications</b>	<i>La nouvelle configuration SCADA est en cours de chargement, mais n'est pas encore active.</i>
<b>OK</b>	<i>La configuration SCADA est active.</i>
<b>Config. non disponible</b>	<i>La configuration SCADA définie par l'utilisateur n'est pas disponible (par ex., elle n'a pas été chargée sur le dispositif).</i>
<b>Erreur</b>	<i>Erreur inattendue. Contacter notre équipe de service.</i>

### **Type de mappage SCADA**

Ce paramètre détermine si le protocole de communication doit utiliser le mappage par défaut des objets de données ou un autre mappage défini par l'utilisateur et qui a été chargé à partir d'un fichier \*.HptSMap.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Profibus . Type de mappage SCADA

Type de mappage SCADA	Description
<b>Standard</b>	<i>Mappage par défaut des objets de données</i>
<b>Défini par util.</b>	<i>Mappage défini par l'utilisateur des objets de données</i>

### **Fus hor**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Fus hor

Fus hor	Description
<b>UTC+14 Kiritimati</b>	<i>UTC+14 Kiritimati</i>
<b>UTC+13 Rawaki</b>	<i>UTC+13 Rawaki</i>
<b>UTC+12.75 Chatham Island</b>	<i>UTC+12.75 Chatham Island</i>
<b>UTC+12 Wellington</b>	<i>UTC+12 Wellington</i>

16 Listes sélect

<b>Fus hor</b>	<b>Description</b>
<b>UTC+11.5 Kingston</b>	<i>UTC+11.5 Kingston</i>
<b>UTC+11 Port Vila</b>	<i>UTC+11 Port Vila</i>
<b>UTC+10.5 Lord Howe Island</b>	<i>UTC+10.5 Lord Howe Island</i>
<b>UTC+10 Sydney</b>	<i>UTC+10 Sydney</i>
<b>UTC+9.5 Adelaide</b>	<i>UTC+9.5 Adelaide</i>
<b>UTC+9 Tokyo</b>	<i>UTC+9 Tokyo</i>
<b>UTC+8 Hong Kong</b>	<i>UTC+8 Hong Kong</i>
<b>UTC+7 Bangkok</b>	<i>UTC+7 Bangkok</i>
<b>UTC+6.5 Rangoon</b>	<i>UTC+6.5 Rangoon</i>
<b>UTC+6 Colombo</b>	<i>UTC+6 Colombo</i>
<b>UTC+5.75 Kathmandu</b>	<i>UTC+5.75 Kathmandu</i>
<b>UTC+5.5 New Delhi</b>	<i>UTC+5.5 New Delhi</i>
<b>UTC+5 Islamabad</b>	<i>UTC+5 Islamabad</i>
<b>UTC+4.5 Kabul</b>	<i>UTC+4.5 Kabul</i>
<b>UTC+4 Abu Dhabi</b>	<i>UTC+4 Abu Dhabi</i>
<b>UTC+3.5 Tehran</b>	<i>UTC+3.5 Tehran</i>
<b>UTC+3 Moscow</b>	<i>UTC+3 Moscow</i>
<b>UTC+2 Athens</b>	<i>UTC+2 Athens</i>
<b>UTC+1 Berlin</b>	<i>UTC+1 Berlin</i>
<b>UTC+0 London</b>	<i>UTC+0 London</i>
<b>UTC-1 Azores</b>	<i>UTC-1 Azores</i>
<b>UTC-2 Fern. d. Noronha</b>	<i>UTC-2 Fern. d. Noronha</i>
<b>UTC-3 Buenos Aires</b>	<i>UTC-3 Buenos Aires</i>
<b>UTC-3.5 St. John's</b>	<i>UTC-3.5 St. John's</i>
<b>UTC-4 Santiago</b>	<i>UTC-4 Santiago</i>
<b>UTC-5 New York</b>	<i>UTC-5 New York</i>
<b>UTC-6 Chicago</b>	<i>UTC-6 Chicago</i>
<b>UTC-7 Salt Lake City</b>	<i>UTC-7 Salt Lake City</i>
<b>UTC-8 Los Angeles</b>	<i>UTC-8 Los Angeles</i>
<b>UTC-9 Anchorage</b>	<i>UTC-9 Anchorage</i>
<b>UTC-9.5 Taiohae</b>	<i>UTC-9.5 Taiohae</i>

Fus hor	Description
<b>UTC-10 Honolulu</b>	<i>UTC-10 Honolulu</i>
<b>UTC-11 Midway Islands</b>	<i>UTC-11 Midway Islands</i>

### **Moischangt heure**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↪ TimeSync . Hr été mois
- ↪ TimeSync . Hr hivr mois

Moischangt heure	Description
<b>Janvier</b>	<i>Janvier</i>
<b>Février</b>	<i>Février</i>
<b>Mars</b>	<i>Mars</i>
<b>Avril</b>	<i>Avril</i>
<b>Mai</b>	<i>Mai</i>
<b>Juin</b>	<i>Juin</i>
<b>Juil</b>	<i>Juil</i>
<b>Août</b>	<i>Août</i>
<b>Septembre</b>	<i>Septembre</i>
<b>Octobre</b>	<i>Octobre</i>
<b>Novembre</b>	<i>Novembre</i>
<b>Décembre</b>	<i>Décembre</i>

### **Date**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↪ TimeSync . Hr été jour
- ↪ TimeSync . Hr hivr jour

Date	Description
<b>Dim</b>	<i>Dim</i>

Date	Description
<b>Lundi</b>	<i>Lundi</i>
<b>Mardi</b>	<i>Mardi</i>
<b>Mercredi</b>	<i>Mercredi</i>
<b>Jeudi</b>	<i>Jeudi</i>
<b>Ven</b>	<i>Ven</i>
<b>Samedi</b>	<i>Samedi</i>
<b>Jour génér</b>	<i>Jour général : Exemples : premier jour du mois, dernier jour du mois</i>

### ***Jour chgt hr hiver***

Jour du changement de l'heure d'été

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . Hr été sem
-  TimeSync . Hr hiver sem

Jour chgt hr hiver	Description
<b>1er</b>	<i>Première semaine du mois</i>
<b>Second</b>	<i>Deuxième semaine du mois</i>
<b>3ème</b>	<i>Troisième semaine du mois</i>
<b>4ème</b>	<i>Quatrième semaine du mois</i>
<b>Dern</b>	<i>Dernière semaine du mois</i>

### ***Proto utilisé***

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TimeSync . TimeSync

Proto utilisé	Description
« - »	-
IRIG-B . <b>IRIG-B</b>	<i>Module IRIG-B</i>
SNTP . <b>SNTP</b>	<i>Module SNTP</i>

Proto utilisé	Description
Modbus . <b>Modbus</b>	<i>Protocole Modbus</i>
IEC103 . <b>IEC 60870-5-103</b>	<i>Protocole IEC 60870-5-103</i>
IEC104 . <b>IEC104</b>	<i>Communication CEI 60870-5-104</i>
DNP3 . <b>DNP3</b>	<i>Protocole de réseau distribué</i>

### **IRIG-B00X**

Détermination du type : IRIG-B00X. Les types IRIG-B sont différents par les “Expressions codées” incluses (année, fonctions de commande, partie binaire des secondes).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IRIG-B . IRIG-B00X

IRIG-B00X	Description
<b>IRIGB-000</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-001</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-002</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-003</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-004</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-005</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-006</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>
<b>IRIGB-007</b>	<i>Voir : NORME IRIG 200-04</i>

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Version du modèle d'appareil

	Description
<b>3.7.b</b>	<i>Version</i>

**Ordre phases**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  para champ . Ordre phases

Ordre phases	Description
<b>ABC</b>	<i>rotation dans le sens des aiguilles d'une montre</i>
<b>ACB</b>	<i>Ordre des phases dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ordre des phases est inversé et l'angle de couple maximal (MTA) est pivoté de 180°.</i>

**fN**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  para champ . f

fN	Description
<b>50</b>	<i>Fréquence nominale</i>
<b>60</b>	<i>Fréquence nominale</i>

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Program mode

	Description
<b>Mot arrêté ou en fonctionnement</b>	<i>Mot arrêté ou en fonctionnement</i>
<b>Arr. mot</b>	<i>Moteur arrêté</i>

**Arr. mot**

Moteur arrêté

Arr. mot	Description
MStart . Arr.	<i>Signal : Le moteur est en mode Arrêt</i>

**Rap prim/sec**

w\_prim/w\_sec

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↩ TC . TC sec
- ↩ TC . ECT sec

Rap prim/sec	Description
1	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.
5	Valeur nominale du côté secondaire des transformateurs de courant.

**Polarité**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↩ TC . TC dir
- ↩ TC . ECT dir

Polarité	Description
0	0
180	Correction de polarité à 180° (défauts de câblage)

**actif/inactif**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↩ Empl SB X2 . Ctrl DÉARMÉ
- ↩ Prot . ExBlo Fc
- ↩ Prot . ExBlo TripCmd Fc
- ↩ MStart . Inversion
- ↩ MStart . ExBlo TripCmd Fc
- ↩ I[1] . ExBlo Fc
- [ ... ]

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

### **1..n, List TRN**

Options des critères de transition du mode de fonctionnement du moteur

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . Critère TRN

1..n, List TRN	Description
TRN I	<i>Transition uniquement d'après le courant</i>
HEUR TRN	<i>Transition uniquement d'après le temps</i>
TRN T et I	<i>Transition d'après le courant ET le temps</i>
TRN T ou I	<i>Transition d'après le temps du courant RS</i>

### **1..n, InSq**

Options de démarrage du rapport de séquence incomplète

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . INSQReportFrom

1..n, InSq	Description
inactif	<i>inactif</i>
InSq Start2Run	<i>Rapport INSQ provenant de la fonction activation &gt; fonctionnement</i>
InSq Stop2Start	<i>Rapport INSQ provenant de la fonction arrêt &gt; démarrage</i>

### **1..n, Vit nulle**

Fonction de déclenchement pour vitesse nulle

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . ZSS

<b>1..n, Vit nulle</b>	<b>Description</b>
<b>inactif</b>	<i>inactif</i>
<b>actif</b>	<i>actif</i>

### **EmgOvr**

Options prioritaires d'urgence

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . EmgOvr

<b>EmgOvr</b>	<b>Description</b>
<b>inactif</b>	<i>inactif</i>
<b>EN</b>	<i>Activer la priorité en urgence en provenance d'une entrée numérique EN</i>
<b>HMI</b>	<i>Activer la priorité en urgence en provenance du pupitre opérateur</i>
<b>EN ou HMI</b>	<i>Activer la priorité en urgence en provenance d'une entrée numérique (EN) ou du tableau de commande (HMI)</i>

### **1..n, ent num**

Liste des entrées numériques disponibles pour la détection de la position du disjoncteur.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  MStart . RemStartBlock
-  MStart . EmgOvr
-  MStart . INSQ
-  MStart . ZSS
-  MStart . Blo STPC
-  TCS . Entr 1
- *[...]*

<b>1..n, ent num</b>	<b>Description</b>
<b>« - »</b>	<i>Pas d'affectation</i>
<b>Empl EN X1 . EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>

<b>1..n, ent num</b>	<b>Description</b>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 5</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 6</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 7</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>

### **1..n, cmds déc.**

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  IG[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  Jam[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  I<[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.
-  I2>[1] . BloEx pdt. Dém. Mot.

<b>1..n, cmds déc.</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
MStart . <b>Blo-GOCStart</b>	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée à la terre. Les fonctions de surintensité à la terre (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-IOCStart</b>	<i>Signal : Retard d'activation de surintensité instantanée de la phase. Les fonctions IOC (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-I&lt;Dém</b>	<i>Signal : Retard d'activation de charge insuffisante. Les fonctions de charge insuffisante (sursintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>

<b>1..n, cmds déc.</b>	<b>Description</b>
MStart . <b>Blo-JamStart</b>	<i>Signal : Retard d'activation de surcharge. Les fonctions de surcharge (surintensité instantanée) sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-UnbalStart</b>	<i>Signal : Signal de déséquilibre du courant de blocage de démarrage du moteur</i>
MStart . <b>Blo-Géné1</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.1</i>
MStart . <b>Blo-Géné2</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.2</i>
MStart . <b>Blo-Géné3</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.3</i>
MStart . <b>Blo-Géné4</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.4</i>
MStart . <b>Blo-Géné5</b>	<i>Retard d'activation générale. Cette valeur est utilisable pour bloquer toutes les fonctions de protection.5</i>
MStart . <b>Dém Blo-VUnbal</b>	<i>Signal: Signal de déséquilibre de la tension de blocage de démarrage du moteur</i>
MStart . <b>Dém Blo-UnderV</b>	<i>Signal: Retard d'activation de tension insuffisante. Les fonctions de tension insuffisante sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Block-OverVStart</b>	<i>Signal: Retard d'activation de la surtension. Les fonctions de surtension sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-PowerStart</b>	<i>Signal: Retard d'activation de la puissance. Les fonctions de puissance sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-PFacStart</b>	<i>Signal: Retard d'activation du facteur de puissance. Les fonctions de facteur de puissance sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>
MStart . <b>Blo-FrqStart</b>	<i>Signal: Retard d'activation de la fréquence. Les fonctions de fréquence sont bloquées pendant la durée programmée par ce paramètre</i>

## **AdaptSet**

Paramètres adaptatifs

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . AdaptSet 1
-  I[1] . AdaptSet 2
-  I[1] . AdaptSet 3
-  I[1] . AdaptSet 4

16 Listes sélect

-  IG[1] . AdaptSet 1
-  IG[1] . AdaptSet 2
- [...] ]

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
ExpP[1] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
ExpP[2] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
ExpP[3] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
ExpP[4] . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme</i>
CTS . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 5</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 6</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 7</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Modbus . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>
Modbus . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind1.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind2.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind3.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind4.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind5.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind6.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind7.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind8.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind9.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind10.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind11.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind12.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind13.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind14.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind15.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind16.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind17.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind18.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind19.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind20.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind21.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind22.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind23.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind24.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind25.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind26.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind27.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind28.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind29.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind30.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind31.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>GOSINGGIO1.Ind32.stVal</b>	<i>Signal : Entrée virtuelle (IEC61850 GGIO Ind): État</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO1</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
CEI 61850 . <b>SPCSO2</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO3</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO4</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO5</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO6</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO7</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO8</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO9</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO10</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO11</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO12</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO13</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO14</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO15</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
CEI 61850 . <b>SPCSO16</b>	<i>Bit d'état qui peut être défini par les clients comme par exemple SCADA (sortie d'état contrôlable à point unique).</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>

16 Listes sélect

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
IEC103 . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC103 . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Profibus . <b>Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>
Profibus . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . <b>LE1.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE1.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE1.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE1.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE2.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE2.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE2.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE2.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE3.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE3.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE3.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE3.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE4.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE4.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE4.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE4.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE5.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE5.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE5.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE5.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE6.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE6.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE6.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE6.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE7.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE7.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE7.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE7.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE8.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE8.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE8.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE8.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE9.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE9.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE9.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE9.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE10.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE10.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE10.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE10.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE11.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE11.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE11.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE11.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE12.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE12.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE12.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE12.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE13.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE13.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE13.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE13.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE14.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE14.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE14.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE14.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE15.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE15.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE15.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE15.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE16.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE16.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE16.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE16.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE17.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE17.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE17.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE17.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE18.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE18.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE18.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE18.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE19.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE19.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE19.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE19.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE20.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE20.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE20.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE20.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE21.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE21.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE21.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE21.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE22.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE22.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE22.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE22.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE23.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE23.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE23.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE23.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE24.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE24.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE24.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE24.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE25.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE25.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE25.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE25.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE26.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE26.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE26.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE26.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE27.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE27.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE27.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE27.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE28.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE28.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE28.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE28.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE29.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE29.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE29.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE29.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE30.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE30.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE30.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE30.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE31.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE31.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE31.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE31.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE32.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE32.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE32.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE32.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE33.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE33.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE33.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE33.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE34.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE34.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE34.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE34.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE35.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE35.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE35.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE35.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE36.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE36.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE36.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE36.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE37.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE37.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE37.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE37.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE38.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE38.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE38.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE38.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE39.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE39.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE39.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE39.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE40.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE40.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE40.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE40.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE41.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE41.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE41.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE41.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE42.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE42.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE42.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE42.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE43.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE43.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE43.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE43.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE44.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE44.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE44.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE44.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE45.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE45.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE45.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE45.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE46.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE46.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE46.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE46.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE47.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE47.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE47.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE47.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE48.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE48.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE48.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE48.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE49.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE49.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE49.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE49.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE50.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE50.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE50.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE50.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE51.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE51.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE51.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE51.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE52.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE52.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE52.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE52.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE53.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE53.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE53.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE53.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE54.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE54.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE54.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE54.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE55.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE55.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE55.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE55.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE56.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE56.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE56.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE56.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE57.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE57.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE57.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE57.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE58.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE58.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE58.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE58.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE59.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE59.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE59.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE59.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE60.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE60.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE60.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE60.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE61.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE61.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE61.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE61.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE62.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE62.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE62.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE62.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE63.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE63.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE63.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE63.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE64.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE64.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE64.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE64.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE65.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE65.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE65.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE65.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE66.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE66.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE66.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE66.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE67.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE67.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE67.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE67.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE68.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE68.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE68.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE68.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE69.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE69.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE69.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE69.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE70.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE70.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE70.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE70.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE71.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE71.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE71.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE71.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE72.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE72.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE72.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE72.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE73.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE73.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE73.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE73.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE74.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE74.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE74.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>AdaptSet</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE74.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE75.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE75.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE75.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE75.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE76.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE76.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE76.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE76.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE77.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE77.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE77.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE77.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE78.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE78.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE78.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE78.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE79.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE79.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE79.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE79.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE80.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE80.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE80.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE80.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

### Sélection TripCmd

Ce paramètre détermine si le dernier déclenchement du module RTD est émis par le moyen par défaut ou par les groupes de vote.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  RTD . Sélection TripCmd

Sélection TripCmd	Description
Décl	Déclenchement RTD par défaut
Déclenchement sur vote	Déclenchement sur vote. Déclenchement si l'un des groupes de vote dispose d'un déclenchement en attente/actif.

### Schéma

Le schéma de surveillance du disjoncteur doit être sélectionné via ce menu de sélection.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Schéma

Schéma	Description
50BF	Un défaut de disjoncteur est détecté si les courants mesurés ne descendent pas en dessous d'un seuil configurable dans un intervalle de temps configurable.
Pos CB	Un défaut de disjoncteur est détecté après une commande d'ouverture du disjoncteur, si les contacts de position du disjoncteur ne permettent pas de déterminer que le disjoncteur se trouve actuellement en position ouverte dans un intervalle de temps configurable.
50BF et Pos CB	Un défaut de disjoncteur est détecté si l'évaluation des indicateurs de position ou de la mesure actuelle indique que la commande OFF du disjoncteur n'a pas été exécutée. Ce régime est appelé "Régime de courant minimal", selon IEEEC37.119.

### Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  CBF . Décl

Décl	Description
- . -	<i>pas d'affect</i>
<b>Ts décls</b>	<i>Tous les signaux de déclenchement affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
<b>Décls ext</b>	<i>Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>
<b>Décls cour</b>	<i>Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.</i>

### **Décls ext**

Tous les déclenchements externes affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls ext	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
ExP[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

### **Décls cour**

Tous les déclenchements de courant affectés à ce disjoncteur (dans le gestionnaire de déclenchements) activent le module BF.

Décls cour	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
I[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

Décls cour	Description
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
ThR . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Jam[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
Jam[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I<[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I2>[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

### Décl

Détermination du mode de déclenchement pour un défaut de disjoncteur. Cette sélection excite la détection du défaut du disjoncteur ainsi que les affectations (Déclencheur 1, Déclencheur 2, Déclencheur 3). Ils sont connectés en OU logique.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

- ↳ CBF . Décl1

Décl	Description
« - »	Pas d'affectation
MStart . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[3] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[4] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[5] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
I[6] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[1] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement
IG[2] . TripCmd	Signal : Commande de déclenchement

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
IG[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 5</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 6</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 7</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . <b>LE1.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE1.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE1.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE1.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE2.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE2.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE2.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE2.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE3.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE3.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE3.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE3.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE4.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE4.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE4.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE4.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE5.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE5.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE5.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE5.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE6.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE6.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE6.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE6.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE7.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE7.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE7.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE7.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE8.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE8.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE8.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE8.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE9.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE9.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE9.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE9.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE10.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE10.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE10.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE10.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE11.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE11.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE11.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE11.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE12.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE12.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE12.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE12.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE13.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE13.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE13.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE13.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE14.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE14.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE14.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE14.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE15.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE15.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE15.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE15.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE16.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE16.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE16.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE16.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE17.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE17.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE17.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE17.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE18.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE18.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE18.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE18.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE19.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE19.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE19.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE19.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE20.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE20.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE20.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE20.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE21.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE21.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE21.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE21.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE22.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE22.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE22.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE22.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE23.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE23.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE23.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE23.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE24.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE24.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE24.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE24.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE25.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE25.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE25.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE25.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE26.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE26.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE26.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE26.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE27.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE27.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE27.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE27.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE28.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE28.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE28.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE28.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE29.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE29.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE29.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE29.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE30.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE30.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE30.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE30.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE31.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE31.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE31.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE31.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE32.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE32.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE32.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE32.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE33.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE33.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE33.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE33.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE34.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE34.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE34.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE34.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE35.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE35.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE35.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE35.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE36.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE36.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE36.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE36.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE37.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE37.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE37.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE37.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE38.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE38.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE38.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE38.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE39.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE39.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE39.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE39.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE40.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE40.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE40.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE40.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE41.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE41.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE41.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE41.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE42.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE42.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE42.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE42.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE43.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE43.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE43.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE43.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE44.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE44.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE44.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE44.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE45.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE45.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE45.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE45.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE46.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE46.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE46.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE46.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE47.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE47.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE47.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE47.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE48.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE48.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE48.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE48.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE49.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE49.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE49.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE49.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE50.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE50.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE50.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE50.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE51.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE51.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE51.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE51.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE52.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE52.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE52.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE52.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE53.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE53.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE53.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE53.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE54.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE54.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE54.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE54.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE55.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE55.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE55.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE55.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE56.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE56.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE56.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE56.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE57.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE57.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE57.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE57.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE58.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE58.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE58.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE58.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE59.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE59.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE59.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE59.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE60.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE60.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE60.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE60.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE61.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE61.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE61.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE61.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE62.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE62.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE62.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE62.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE63.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE63.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE63.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE63.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE64.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE64.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE64.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE64.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE65.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE65.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE65.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE65.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE66.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE66.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE66.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE66.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE67.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE67.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE67.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE67.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE68.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE68.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE68.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE68.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE69.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE69.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE69.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE69.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE70.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE70.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE70.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>Décl</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE70.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE71.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE71.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE71.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE71.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE72.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE72.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE72.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE72.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE73.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE73.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE73.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE73.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE74.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE74.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE74.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE74.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE75.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE75.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE75.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE75.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE76.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE76.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE76.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE76.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

Décl	Description
Logiqu . <b>LE77.Port Out</b>	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . <b>LE77.Tempo exp</b>	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . <b>LE77.Out</b>	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . <b>LE77.Out inversé</b>	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . <b>LE78.Port Out</b>	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . <b>LE78.Tempo exp</b>	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . <b>LE78.Out</b>	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . <b>LE78.Out inversé</b>	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . <b>LE79.Port Out</b>	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . <b>LE79.Tempo exp</b>	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . <b>LE79.Out</b>	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . <b>LE79.Out inversé</b>	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)
Logiqu . <b>LE80.Port Out</b>	Signal : Sortie de la porte logique
Logiqu . <b>LE80.Tempo exp</b>	Signal : Sortie de la temporisation
Logiqu . <b>LE80.Out</b>	Signal : Sortie mémorisée (Q)
Logiqu . <b>LE80.Out inversé</b>	Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)

### Mode

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  TCS . Mode

Mode	Description
<b>Fermé</b>	Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est fermé.
<b>N'imp</b>	Sélectionne la surveillance du disjoncteur lorsqu'il est ouvert ou fermé.

**Contac PSet**

Changement d'un groupe de paramètres

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . Contac PSet

Contac PSet	Description
<b>PS1</b>	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.1</i>
<b>PS2</b>	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.2</i>
<b>PS3</b>	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.3</i>
<b>PS4</b>	<i>Le groupe de paramètres actuellement actif est le groupe PS.4</i>
<b>PSS via ent fct</b>	<i>Commutation de groupe de paramètres via une fonction d'entrée</i>
<b>PSS via Scada</b>	<i>Commutation de groupe de paramètres via le système Scada. Écrivez sur cet octet de sortie le nombre entier correspondant au groupe de paramètres qui doit devenir actif (par ex. : 4 =&gt; commutation vers le groupe de paramètres 4).</i>

**1..n, PSS**

Liste des signaux disponibles de commutation de la configuration

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sys . PS1: activé par

1..n, PSS	Description
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
CTS . <b>Alarm</b>	<i>Signal : Alarme de surveillance du circuit de mesure d'un transformateur de courant</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 5</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 6</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 7</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Logiqu . <b>LE1.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE1.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE1.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE1.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE2.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE2.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE2.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE2.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE3.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE3.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE3.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE3.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE4.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE4.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE4.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE4.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE5.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE5.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE5.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE5.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE6.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE6.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE6.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE6.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE7.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE7.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE7.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE7.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE8.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE8.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE8.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE8.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE9.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE9.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE9.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE9.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE10.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE10.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE10.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE10.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE11.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE11.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE11.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE11.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE12.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE12.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE12.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE12.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE13.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE13.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE13.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE13.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE14.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE14.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE14.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE14.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE15.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE15.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE15.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE15.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE16.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE16.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE16.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE16.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE17.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE17.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE17.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE17.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE18.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE18.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE18.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE18.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE19.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE19.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE19.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE19.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE20.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE20.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE20.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE20.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE21.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE21.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE21.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE21.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE22.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE22.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE22.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE22.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE23.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE23.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE23.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE23.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE24.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE24.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE24.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE24.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE25.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE25.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE25.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE25.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE26.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE26.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE26.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE26.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE27.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE27.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE27.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE27.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE28.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE28.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE28.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE28.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE29.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE29.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE29.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE29.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE30.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE30.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE30.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE30.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE31.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE31.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE31.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE31.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE32.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE32.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE32.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE32.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE33.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE33.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE33.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE33.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE34.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE34.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE34.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE34.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE35.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE35.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE35.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE35.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE36.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE36.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE36.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE36.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE37.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE37.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE37.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE37.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE38.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE38.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE38.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE38.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE39.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE39.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE39.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE39.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE40.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE40.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE40.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE40.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE41.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE41.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE41.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE41.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE42.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE42.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE42.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE42.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE43.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE43.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE43.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE43.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE44.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE44.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE44.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE44.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE45.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE45.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE45.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE45.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE46.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE46.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE46.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE46.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE47.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE47.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE47.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE47.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE48.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE48.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE48.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE48.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE49.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE49.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE49.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE49.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE50.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE50.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE50.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE50.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE51.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE51.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE51.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE51.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE52.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE52.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE52.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE52.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE53.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE53.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE53.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE53.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE54.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE54.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE54.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE54.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE55.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE55.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE55.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE55.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE56.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE56.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE56.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE56.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE57.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE57.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE57.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE57.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE58.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE58.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE58.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE58.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE59.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE59.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE59.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE59.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE60.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE60.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE60.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE60.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE61.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE61.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE61.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE61.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE62.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE62.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE62.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE62.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE63.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE63.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE63.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE63.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE64.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE64.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE64.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE64.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE65.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE65.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE65.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE65.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE66.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE66.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE66.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE66.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE67.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE67.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE67.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE67.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE68.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE68.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE68.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE68.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE69.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE69.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE69.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE69.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE70.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE70.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE70.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE70.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE71.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE71.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE71.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE71.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE72.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE72.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE72.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE72.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE73.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE73.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE73.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE73.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE74.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE74.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE74.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE74.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE75.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, PSS</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE75.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE75.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE75.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE76.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE76.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE76.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE76.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE77.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE77.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE77.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE77.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE78.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE78.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE78.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE78.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE79.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE79.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE79.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE79.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE80.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE80.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE80.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE80.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

### Méthode mesure

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
Fondamental	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
Eff vrai	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>
I2	<i>La protection se base sur le courant inverse</i>

### Car

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Car

Car	Description
DEFT	<i>DEFT</i>
IEC NINV	<i>IEC Normalement inverse</i>
IEC VINV	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
IEC EINV	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
IEC LINV	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
RINV	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
ANSI MINV	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
ANSI VINV	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
ANSI EINV	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
Therm Flat	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
IT	<i>IT - Courbe</i>
I2T	<i>I2T - Courbe</i>
I4T	<i>I4T - Courbe</i>

**Réini mode**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I[1] . Réini mode

Réini mode	Description
<b>instantané</b>	<i>Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.</i>
<b>Temps constant</b>	<i>Réinitialisation après un délai fixé.  (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).</i>
<b>Temps inverse</b>	<i>Réinitialisation calculée définie selon les caractéristiques sélectionnées.</i>

**Measuring Channel**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . IG Source

Measuring Channel	Description
TC . <b>mesure sensible</b>	<i>mesure sensible</i>
TC . <b>mesuré</b>	<i>mesuré</i>
TC . <b>calculé</b>	<i>calculé</i>

**Méthode mesure**

Méthode de mesure : fondamentale ou RMS ou 3ème harmonique (uniquement relais de protection de générateur)

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Méthode mesure

Méthode mesure	Description
<b>Fondamental</b>	<i>La protection est basée sur la fondamentale (1ère harmonique)</i>
<b>Eff vrai</b>	<i>La protection est basée sur la valeur efficace</i>

**Bloc VTS**

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Surv circ mes

Bloc VTS	Description
Sys . <b>inactif</b>	<i>inactif</i>

**Car**

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Car

Car	Description
<b>DEFT</b>	<i>DEFT</i>
<b>IEC NINV</b>	<i>IEC Normalement inverse</i>
<b>IEC VINV</b>	<i>IEC Très inverse [VINV]</i>
<b>IEC EINV</b>	<i>IEC Extrêmement Inverse - Courbe</i>
<b>IEC LINV</b>	<i>IEC Inverse long - Courbe [LINV]</i>
<b>RINV</b>	<i>R Inverse [RINV] - Courbe</i>
<b>ANSI MINV</b>	<i>ANSI Modérément inverse [MINV] - Courbe</i>
<b>ANSI VINV</b>	<i>ANSI Très inverse [VINV]</i>
<b>ANSI EINV</b>	<i>ANSI Extrêmement Inverse - Courbe</i>
<b>Therm Flat</b>	<i>Therm Flat [TF] - Courbe</i>
<b>IT</b>	<i>IT - Courbe</i>
<b>I2T</b>	<i>I2T - Courbe</i>
<b>I4T</b>	<i>I4T - Courbe</i>
<b>RXIDG</b>	<i>Special Overcurrent Curve</i>

**Réini mode**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  IG[1] . Réini mode

Réini mode	Description
<b>instantané</b>	<i>Réinitialisation instantanée : lorsque le courant chute au-dessous du paramètre d'excitation, le temps TOC est réinitialisé (0) en 2 cycles.</i>
<b>Temps constant</b>	<i>Réinitialisation après un délai fixé.  (Remarque : ce délai est ensuite défini par le paramètre « Délai de réinitialisation déclenchement » (t-reset delay).</i>
<b>Temps inverse</b>	<i>Réinitialisation calculée définie selon les caractéristiques sélectionnées.</i>

**Car**

Caractéristique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I2>[1] . Car

Car	Description
<b>DEFT</b>	<i>DEFT</i>
<b>INV</b>	<i>INV</i>

**Mode alar.**

Indique si une, deux ou trois phases sont indispensables pour le fonctionnement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I<[1] . Mode alar.

Mode alar.	Description
<b>tout</b>	<i>toute valeur : commande de déclenchement, si la condition de déclenchement est remplie sur au moins une phase.</i>
<b>tt</b>	<i>tous : commande de déclenchement pour les défauts de 3 phases, autrement dit, si la condition de déclenchement est remplie pour les 3 phases.</i>

**Bloc VTS**

Blocage du module si la surveillance du transformateur de tension détecte un défaut.

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  I<[1] . Cour MeasCircSv

Bloc VTS	Description
Sys . <b>inactif</b>	<i>inactif</i>
CTS . <b>actif</b>	<i>actif</i>

**NonIL ResetMode**

Mode de réinitialisation non bloquant

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Ctrl . Réi NonIL

NonIL ResetMode	Description
<b>Opération simple</b>	<i>Opération simple</i>
<b>Timeout</b>	<i>Timeout</i>
<b>permanent</b>	<i>permanent</i>

**Position manip**

AVERT! Position factice - Manipulation manuelle de la position

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Position manip

Position manip	Description
<b>inactif</b>	<i>inactif</i>
<b>Pos OFF</b>	<i>Signal : Le disjoncteur est en position OFF</i>
<b>Pos ON</b>	<i>Signal : Le disjoncteur est en position ON</i>

**1..n, cmds déc.**

Liste des commandes de déclenchement

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Cmd Off1
-  SG[1] . Cmd Off2
-  SG[1] . Cmd Off3
-  SG[1] . Cmd Off4
-  SG[1] . Cmd Off5
-  SG[1] . Cmd Off6
- [ ... ]

<b>1..n, cmds déc.</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
MStart . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[5] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I[6] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
IG[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ThR . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
Jam[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I<[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
I2>[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

<b>1..n, cmds déc.</b>	<b>Description</b>
ExP[1] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[2] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[3] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
ExP[4] . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>
RTD . <b>TripCmd</b>	<i>Signal : Commande de déclenchement</i>

### **1..n, DI-LogicList**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  SG[1] . Aux ON
-  SG[1] . Aux OFF
-  SG[1] . Prêt
-  SG[1] . Supprim
-  SG[1] . SCmd ON
-  SG[1] . SCmd OFF

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
« - »	<i>Pas d'affectation</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 5</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 6</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 7</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 8</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 1</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 2</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 3</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
Empl EN X1 . <b>EN 4</b>	<i>Signal : Entrée numérique</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire0</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
DNP3 . <b>Sortie binaire1</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire2</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire3</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire4</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire5</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire6</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire7</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire8</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire9</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire10</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire11</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire12</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire13</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire14</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire15</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire16</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire17</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire18</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire19</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire20</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
DNP3 . <b>Sortie binaire21</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire22</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire23</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire24</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire25</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire26</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire27</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire28</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire29</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire30</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
DNP3 . <b>Sortie binaire31</b>	<i>Sortie numérique virtuelle (DNP). Correspond à une entrée binaire numérique du module de protection.</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 1</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 2</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 3</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 4</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 5</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 6</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 7</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 8</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 9</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 10</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 11</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 12</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 13</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 14</b>	<i>Commande Scada</i>
IEC104 . <b>Scada Cmd 15</b>	<i>Commande Scada</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
IEC104 . <b>Scada Cmd 16</b>	<i>Commande Scada</i>
Logiqu . <b>LE1.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE1.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE1.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE1.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE2.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE2.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE2.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE2.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE3.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE3.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE3.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE3.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE4.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE4.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE4.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE4.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE5.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE5.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE5.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE5.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE6.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE6.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE6.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE6.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE7.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE7.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE7.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE7.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE8.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE8.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE8.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE8.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE9.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE9.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE9.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE9.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE10.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE10.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE10.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE10.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE11.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE11.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE11.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE11.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE12.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE12.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE12.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE12.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE13.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE13.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE13.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE13.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE14.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE14.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE14.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE14.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE15.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE15.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE15.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE15.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE16.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE16.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE16.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE16.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE17.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE17.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE17.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE17.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE18.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE18.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE18.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE18.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE19.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE19.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE19.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE19.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE20.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE20.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE20.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE20.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE21.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE21.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE21.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE21.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE22.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE22.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE22.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE22.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE23.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE23.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE23.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE23.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE24.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE24.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE24.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE24.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE25.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE25.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE25.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE25.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE26.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE26.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE26.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE26.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE27.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE27.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE27.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE27.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE28.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE28.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE28.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE28.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE29.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE29.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE29.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE29.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE30.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE30.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE30.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE30.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE31.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE31.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE31.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE31.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE32.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE32.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE32.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE32.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE33.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE33.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE33.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE33.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE34.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE34.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE34.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE34.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE35.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE35.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE35.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE35.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE36.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE36.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE36.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE36.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE37.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE37.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE37.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE37.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE38.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE38.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE38.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE38.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE39.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE39.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE39.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE39.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE40.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE40.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE40.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE40.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE41.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE41.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE41.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE41.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE42.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE42.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE42.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE42.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE43.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE43.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE43.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE43.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE44.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE44.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE44.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE44.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE45.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE45.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE45.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE45.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE46.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE46.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE46.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE46.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE47.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE47.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE47.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE47.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE48.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE48.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE48.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE48.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE49.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE49.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE49.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE49.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE50.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE50.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE50.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE50.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE51.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE51.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE51.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE51.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE52.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE52.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE52.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE52.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE53.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE53.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE53.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE53.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE54.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE54.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE54.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE54.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE55.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE55.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE55.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE55.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE56.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE56.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE56.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE56.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE57.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE57.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE57.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE57.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE58.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE58.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE58.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE58.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE59.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE59.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE59.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE59.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE60.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE60.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE60.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE60.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE61.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE61.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE61.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE61.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE62.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE62.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE62.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE62.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE63.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE63.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE63.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE63.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE64.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE64.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE64.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE64.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE65.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE65.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE65.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE65.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE66.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE66.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE66.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE66.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE67.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE67.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE67.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE67.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE68.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE68.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE68.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE68.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE69.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE69.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE69.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE69.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE70.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE70.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE70.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE70.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE71.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE71.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE71.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE71.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE72.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE72.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE72.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE72.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE73.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE73.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE73.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE73.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE74.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE74.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE74.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE74.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE75.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE75.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE75.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>

<b>1..n, DI-LogicList</b>	<b>Description</b>
Logiqu . <b>LE75.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE76.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE76.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE76.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE76.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE77.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE77.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE77.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE77.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE78.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE78.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE78.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE78.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE79.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE79.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE79.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE79.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>
Logiqu . <b>LE80.Port Out</b>	<i>Signal : Sortie de la porte logique</i>
Logiqu . <b>LE80.Tempo exp</b>	<i>Signal : Sortie de la temporisation</i>
Logiqu . <b>LE80.Out</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée (Q)</i>
Logiqu . <b>LE80.Out inversé</b>	<i>Signal : Sortie mémorisée inversée (Q NOT)</i>

**LE1.Port**

Porte logique

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Logiqu . LE1.Port

LE1.Port	Description
ET	Porte AND
OU	Porte OR
NAND	Porte NAND
NOR	Porte NOR

### **Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . Mode désarm
-  Empl SB X2 . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

### **actif/inactif**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Empl SB X2 . DÉSARMÉ

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

### **Mode fonct des relais**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

16 Listes sélect

-  Empl SB X2 . Force ts sort
-  Empl SB X2 . Force RS1

Mode fonct des relais	Description
Normal	<i>Normal</i>
Hors tension	<i>Hors tension</i>
Ss tens	<i>Ss tens</i>

### **Mode**

mode de fonctionnement général

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Force Mode

Mode	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

### **actif/inactif**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  URTD . Fonction

actif/inactif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

### **Désar**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Force Mode

Désar	Description
permanent	<i>permanent</i>
Timeout	<i>Timeout</i>

### **actif**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  AnOut[1] . Fonction

actif	Description
inactif	<i>inactif</i>
actif	<i>actif</i>

### **État**

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . État

État	Description
Off	<i>Off</i>
PreFault	<i>Durée de l'état avant défaut</i>
FaultSimulation	<i>Durée de la simulation de défaut</i>
PostFault	<i>Durée de l'état après défaut</i>
Init Res	<i>Réinitialisation</i>

### **Mode TripCmd**

Mode Commande de déclenchement : sélectionne un des deux modes de fonctionnement pour le simulateur de défaut : « simulation à froid » (sans déclenchement du disjoncteur) ou « simulation à chaud » (c'est-à-dire que la simulation est autorisée à déclencher le disjoncteur).

Liste de sélection référencée par les paramètres suivants :

-  Sgen . Mode TripCmd

<b>Mode TripCmd</b>	<b>Description</b>
<b>No TripCmd</b>	<i>Pas de commande de déclenchement : la commande de déclenchement de toutes les fonctions de protection est bloquée. La fonction de protection pourra être déclenchée, mais ne générera pas de commande de déclenchement.</i>
<b>Avec TripCmd</b>	<i>Avec commande de déclenchement : le déclenchement d'une fonction de protection génère une commande de déclenchement capable d'ouvrir le disjoncteur.</i>

# Index

..... 387, 388

## I

1...n Modes fonctiont ..... 284  
 1..n, AnalogOutputList ..... 364  
 1..n, DI-LogicList ..... 449  
 1..n, InSq ..... 390  
 1..n, List TRN ..... 390  
 1..n, Liste affect ..... 284, 375, 376  
 1..n, OnOffList ..... 373  
 1..n, PSS ..... 429  
 1..n, TrendRecList ..... 371  
 1..n, Vit nulle ..... 390  
 1..n, cmds déc. .... 392, 448  
 1..n, ent num ..... 391

## A

Acquitter via la touche « C » ..... 367  
 AdaptSet ..... 393  
 AnOut[1] ..... 30, 31, 31  
 Arr. mot ..... 388  
 Autoris commut ..... 275  
 actif ..... 467  
 actif/inactif ..... 389, 465, 466

## B

Bloc VTS ..... 445, 447

## C

CBF ..... 216, 216, 217, 218, 218, 218  
 CEI 61850 ..... 90, 90, 90, 91, 92, 94, 94

CTS .....	223, 223, 223, 224, 224
Car .....	443, 445, 446
Certificat TLS .....	275
Config fenêtre .....	369
Config. réinit. dispositif .....	276
Contact PSet .....	429
Coul activ DEL .....	366
Ctrl .....	226, 226, 226, 227, 227, 228

**D**

DEL groupe A .....	32
DNP3 .....	75, 80, 81, 81, 81
Date .....	385
Durée .....	368, 368
Durée anti-reb .....	284
Décl .....	412, 414
Décls cour .....	413
Décls ext .....	413
Déf .....	270
Dém enr .....	254, 254, 255
Désar .....	466

**E**

EmgOvr .....	391
Empl EN X1 .....	17, 18
Empl SB X2 .....	19, 28, 29
Enr déf. ....	250, 250, 250
Enr perturb .....	247, 248, 248, 249, 249
Enr tend .....	251, 253, 253, 253
Enr. évt .....	246, 246
Exp[1] .....	178, 178, 179, 180, 180, 181

**F**

Facteur d'échelle .....	377
Fus hor .....	383
Fuseau horaire .....	380, 382
fN .....	388

**H**

HMI .....	49, 50, 50
-----------	------------

**I**

I2>[1] .....	173, 173, 174, 176, 176, 177
I<[1] .....	165, 165, 166, 167, 168, 169
I> .....	276
IEC103 .....	95, 97, 98, 98, 99
IEC104 .....	101, 104, 104, 104, 105
IG[1] .....	147, 147, 149, 151, 152, 154
IRIG-B .....	111, 111, 111, 111, 112
IRIG-B00X .....	387
I[1] .....	139, 139, 140, 143, 144, 145
Id PNO .....	272

**J**

Jam[1] .....	161, 161, 162, 163, 163, 164
Jour chgt hr hiver .....	386

**L**

LE1.Port .....	465
Logiqu .....	256, 257, 258, 258

**M**

MLS .....	170, 170, 170, 171, 171
MStart .....	124, 130, 130, 130, 131, 135, 137
Measuring Channel .....	444

Modbus .....	83, 86, 86, 86, 87, 88
Mode .....	273, 278, 278, 278, 280, 281, 281, . 282, 366, 428, 465, 466
Mode TripCmd .....	467
Mode alar. ....	446
Mode enregistrement .....	370
Mode fonct des relais .....	465
Moischangt heure .....	385
Méthode mesure .....	443, 444
<b>N</b>	
Nb équations: .....	282
NonIL ResetMode .....	447
<b>O</b>	
Ordre phases .....	388
Organis module .....	278, 279, 279, 279, 280, 280
oui/no .....	277
<b>P</b>	
Polarité .....	389
Pos optique repos .....	374, 377
Position manip .....	447
Profibus .....	106, 107, 107, 107, 108, 109
Prot .....	120, 121, 121, 121
Proto utilisé .....	386
Protocole utilisé .....	280
para champ .....	53
<b>R</b>	
RTD .....	190, 190, 191, 205, 205, 214
Rap prim/sec .....	389
Réini mode .....	444, 446

Résolution ..... 370, 370

## S

SG[1] ..... 229, 233, 233, 234, 238, 241, 241,  
243, 243

SNTP ..... 113, 113, 114, 114, 114, 115

SSV ..... 260, 260, 260

Scada ..... 73, 73

Schéma ..... 412

Selection ..... 369

Sgen ..... 262, 262, 263, 264, 264, 265, 266

Statistiq ..... 70, 71, 72, 72, 72

Surintens terre ..... 277

Sys ..... 61, 62, 64, 65, 67

SysA ..... 244, 244, 245, 245

Sélect port ..... 378, 381

Sélection TripCmd ..... 412

## T

TC ..... 54, 55, 56, 59

TCS ..... 220, 220, 221, 221, 222

Tcplp ..... 74

Tension nom ..... 283

ThR ..... 155, 156, 158, 158, 158, 160

TimeSync ..... 117, 119

Tram octet ..... 374, 378, 380

Type de mappage SCADA ..... 379, 381, 382, 383

Type déf. mot de passe ..... 274

Type sortie ..... 365

## U

URTD ..... 182, 182, 186, 187, 188

Units ..... 283

**V**

Variantes de démarrage de communication .....	374
Vit trans .....	271, 373, 378, 380
vrai ou faux .....	274

-

_AL_ResponseType_k .....	375
--------------------------	-----

**É**

Échelle .....	282
État .....	270, 271, 273, 467
État config. ....	272, 379, 381, 383
État enr .....	270
État serveur .....	273

**Vos commentaires sur le contenu de nos publications sont les bienvenus.**

**Envoyez vos commentaires à : [kemp.doc@woodward.com](mailto:kemp.doc@woodward.com)**

**Veillez indiquer le numéro du manuel : MRM4-3.7-FR-REF**

<http://wwdmanuals.com/mrm4-2>



Woodward Kempen GmbH se réserve le droit de mettre à jour une partie de cette publication à tout moment. Les informations fournies par Woodward Kempen GmbH sont considérées comme correctes et fiables. Toutefois, Woodward Kempen GmbH décline toute responsabilité, sauf indication contraire explicite.



Woodward Kempen GmbH  
Krefelder Weg 47 • D-47906 Kempen (Germany)  
Postfach 10 07 55 (P.O.Box) • D-47884 Kempen (Germany)  
Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 1

**Internet : — [www.woodward.com](http://www.woodward.com)**

**Ventes**

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 331  
Fax : : +49 (0) 21 52 145 354  
Courriel : : [SalesPGD\\_EMEA@woodward.com](mailto:SalesPGD_EMEA@woodward.com)

**Service**

Téléphone : : +49 (0) 21 52 145 614  
Fax : : +49 (0) 21 52 145 354  
Courriel : : [industrial.support@woodward.com](mailto:industrial.support@woodward.com)

Woodward has company-owned plants, subsidiaries, and branches, as well as authorized distributors and other authorized service and sales facilities throughout the world.

Complete address / phone / fax / email information for all locations is available on our website.